



Kabelnetz
Verlegung von Erdkabeln im Graben
Bauteile

N 26
Teil 2

Ersatz für Ausgabe
Oktober 2007

Inhalt

- 1 Geltungsbereich
- 2 Kabeltrassenband
- 3 Kabelkanal-Formstein
- 4 Kabelschutzhaube

1 Geltungsbereich

Diese Werknorm gilt in Zusammenhang mit der FMG-Norm
 N 26 Teil 1 Kabelnetz; Verlegung von Erdkabeln im Graben, Ausführung.

2 Kabeltrassenband

Es ist ein Kabeltrassenband aus Kunststoff, 40 mm breit, nach der bestehenden Norm der Deutschen Bundespost (FTZ) zu verwenden.

3 Kabelkanal-Formstein

Es sind Kabelkanal-Formsteine aus Beton nach DIN 453 und den bestehenden Normen der Deutschen Bundespost (FTZ) zu verwenden.

4 Kabelschutzhaube

Es sind Kabelschutzhauben aus Kunststoff zu verwenden.

TEGD