Cluster 1

0.01 Allgemeiner Unterricht 85,31 m²
0.03 Allgemeiner Unterricht 85,31 m²
0.20 Diff.Raum 18,70 m²
0.21 Gemeinschaftsfläche 29,98 m²
0.04 Diff.Raum 16,85 m²
0.19 Allgemeiner Unterricht 85,31 m²
0.05 Allgemeiner Unterricht 85,31 m²
0.18 Flur 43,72 m²
0.17 WC barrierefrei 4,99 m²
0.06 Lehrmittel & Technik 20,11 m²
0.15 Aufzugtechnik 3,65 m²
0.16 Aufzug 3,39 m²
0.07 WC Vorraum J 6,82 m²
0.08 WC J 31,33 m²
0.09 WC M 31,33 m²
0.10 WC Vorraum M 6,82 m²
0.11 PuMi 9,91 m²
0.12 Foyer 50,44 m²
0.13 Treppe 5 11,04 m²
0.14 Stuhllager 14,01 m²
0.22 Mensa 232,30 m²
0.25 Vorbereitung/Geschirrlager 17,30 m²
0.34 Technik 31,44 m²
0.32 Technik 26,83 m²
0.33 Kühlraum 5,80 m²
0.31 Vorraum WC 1,96 m²
0.24 Ausgabe 24,97 m²
0.29 Umkleide 7,97 m²
0.23 Geschirrrückgabe 4,79 m²
0.26 Spüle 14,09 m²
0.27 Anlieferung 25,04 m²
0.28 PuMi 2,83 m²
0.30 WC 2,05 m²

Warmausgabe 1
Warmausgabe 2
Wagenbahnhof
Kühlzelle +4° C
Tiefkühlzelle -18° C
Mülltrenner
Geschirrrückgabe
Durchreiche
Brandschutzklappe
OKFF 1.OG ±0,00
Brandschutzwand
Brand-Bereich 1
Brand-Bereich 2
Brand-Bereich 3
Lüftungsanlage WC-Anlage nach ASR A 1.6/2 Personen Handtuch Gleichzeitigkeit
Lüftungsanlage WC-Anlage nach ASR A1.6/2 Personen Handtuch Gleichzeitigkeit
Lüftungsanlage WC-Anlage nach ASR A 1.6/2 Personen Handtuch Gleichzeitigkeit
Schmutzwasserpumpe WC-Anlage nach ASR A 1.6/2 Personen Handtuch Gleichzeitigkeit
Lüftungsanlage WC-Anlage nach ASR A 1.6/2 Personen Handtuch Gleichzeitigkeit
Brandschutzklappe EI 90 (b-s) Brandschutzklappe EI 90 (b-s)
Brandschutzklappe EI 90 (b-s)
Brandschutzklappe EI 90 (b-s)