

berger architekten gmbh
Tim Brunner
Rudolf-Diesel-Str. 3
Per E-Mail: brunner@berger-architekten.de

41516 Grevenbroich

Am Schellberg 14
41516 Grevenbroich

Telefon 02182 1705-0
www.kw-gv.de
info@kw-gv.de

Sparkasse Neuss
IBAN: DE66305500000000104877

02.10.2025

Ansprechpartner
Herr Bauten
Rohrnetzbau und -service
Achtung neue Telefonnr. 02182-1705-240
ralf.bauten@kw-gv.de

0867/2025

Trassenanzeige in Rommerskirchen, Gillbachschule
Ihr Schreiben vom 02.10.2025 / Ihr Zeichen Anfrage Planunterlagen Wasserversorgung
Gillbachschule Rommerskirchen

Sehr geehrter Herr Brunner,

Vor dem Beginn von Baumaßnahmen sind von allen relevanten Versorgern aktuelle Planauskünfte einzuholen. Die Kreiswerke Grevenbroich sind lediglich ein Wasserversorgungsunternehmen und können daher für andere Medien (Gas, Fernwärme etc.) keine Auskunft erteilen. Dies vorweggenommen bitten wir folgendes zu beachten:

- ☒ gegen die Ausführung der angezeigten Arbeiten bestehen von Seiten der Kreiswerke keine Bedenken sofern das Merkblatt „Leitungsschutz im Anhang beachtet wird.
- ☒ Im Bereich Ihrer Maßnahme sind Versorgungs- und Hausanschlußleitungen der Kreiswerke vorhanden. Die Mindestabstände zu unseren Anlagen sind einzuhalten (siehe o. g. Merkblatt).
- ☒ Die Versorgungsleitungen der Kreiswerke wurden mit einer Deckung von 1,20 m bis 1,30 m verlegt. Es besteht die Möglichkeit, dass durch nachträgliche Veränderungen des Straßenkörpers die Versorgungsleitungen in geänderter Tiefe anzutreffen sind.
- ☐ In dem angezeigten Bereich sind Baumaßnahmen der Kreiswerke geplant, wir schlagen daher vor die Maßnahmen zu koordinieren. Setzen sie sich bitte mit unserem zuständigen Rohrnetzmeister in Verbindung. E-Mail und Tel.-Nr.: siehe oben (Markierung)
- ☒ Die Ihnen zur Verfügung gestellten Planunterlagen behalten nur dann ihre Gültigkeit, wenn die geplante Baumaßnahme innerhalb einer angemessenen Frist max. 2 Monate nach Auskunftserteilung verwirklicht wird. Andernfalls ist es erforderlich aufgrund eventueller Planaktualisierungen eine Bestätigung oder eine erneute Leitungsauskunft einzuholen.
- ☒ Wir empfehlen eine örtliche Einweisung durch unseren zuständigen Rohrnetzmeister Herr Bauten, Telefon 0173-5155267

Mit freundlichen Grüßen
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

i.A. Schürhoff