LEGENDE LÜFTUNG

ZUL1	Zuluft Heizen
ZUL2	Zuluft Heizen, Kühlen
ZUL3	Zuluft Heizen, Kühlen, Entfeuchten
ZUL4	Zuluft Heizen, Kühlen, Be- & Entfeuchten
AUL	Außenluft
ABL	Abluft
ABLP	Prozessabluft
FOL	Fortluft
ENT	Entrauchung
UML	Umluft
ABLK	Küchenabluft
Kanal - Demontage	
Kanal - Bestand	
Außenluft / Fensterlüftung	
Entrauchung	
Strömungsrichtung	

Schalldämpfer	
Telefonieschalldämpfer	
Brandschutzklappe	
Tellerventil	
Luftauslass / Drallauslass	
Zuluftauslass (Schwebstofffilter)	
Lüftungsgitter	
Volumenstromregler rund (variabel)	
Volumenstromregler eckig	
Reinigungsöffnung	
Reinigungsdeckel	

L1___-BSK_E1_Y09_03
FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

L1___-VVR_E1_Y27_04
TVE-Q-...
600x200 | 1296 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_03
TVE-Q-...
600x200 | 1296 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_02
TVE-Q-D|XMB0-J6|M
600x200 | 388 - 1296 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_01
TVE-Q-D|XM0-J6|M
600x200 | 388 - 1296 m³/h

L1___-BSK_E1_Y09_02
FK2-EU|00|00|Z45| 400x200

L1___-BSK_E1_Y09_01
FK2-EU|00|00|Z45| 350x200

L1___-BSK_E1_Y09_18
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-VVR_E1_Y27_12
TVE-Q-...
400x200 | 1044 m³/h

L1___-BSK_E1_Y09_17
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-VVR_E1_Y27_11
TVE-Q-...
400x200 | 1044 m³/h

L1___-BSK_E1_Y09_16
FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

L1___-BSK_E1_Y09_15
FK2-EU|00|00|Z45| DN 250

L1___-BSK_E1_Y09_14
FK2-EU|00|00|Z45| DN 200

L1___-VVR_E1_Y27_09
TVE-Q-...
600x200 | 1332 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_10
TVE-Q-...
600x200 | 1332 m³/h

L1___-BSK_E1_Y09_21
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-BSK_E1_Y09_19
FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 125

L1___-BSK_E1_Y09_20
FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 125

L1___-BSK_E1_Y09_22
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-VVR_E1_Y27_08
TVE-Q-...
400x200 | 1150 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_07
TVE-Q-...
400x200 | 900 m³/h

L1___-BSK_E1_Y09_09
FK2-EU|00|00|Z45| 350x250

L1___-BSK_E1_Y09_10
FK2-EU|00|00|Z45| 350x250

L1___-VVR_E1_Y27_06
TVE-Q-...
400x200 | 972 m³/h

L1___-VVR_E1_Y27_05
TVE-Q-...
400x200 | 972 m³/h


L1___-BSK_E1_Y09_11
FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

L1___-BSK_E1_Y09_12
FK2-EU|00|00|Z45| 350x250

L1___-BSK_E1_Y09_13
FK2-EU|00|00|Z45| 350x250

Index	Änderungen	Datum	Name
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Ausführungsplanung



0,0 = +33,87 m üNN

1. Obergeschoss

GEWERK: Lüftung		PLANNUMMER: SGP_RLT_GR-1OG_002_x_260821	
ERSTELLT: FraLe	DATUM: 16.05.2025	REFERENZ ARCHITEKTUR: SGP_ARC_GR-01OG_0028_2_260424	
GEÄNDERT: -	DATUM: -	REFERENZ ELEKTROTECHNIK: GNUSE_2025-04-09_1908_00-Revit2023	
MAßSTAB: Wie angezeigt	INDEX: -	REFERENZ MEDIZINTECHNIK: -	

Potthoff
We build health
Potthoff GmbH
Steigerstraße 19
99096 Erfurt
Tel: +49361-56546-0
www.potthoff-ingenieure.de
2153@potthoff-ingenieure.de

Evangelisches Waldklinikum Spandau
Neubau - Schaffung von Ausbildungsplätzen