LEGENDE LÜFTUNG

ZUL1	Zuluft Heizen
ZUL2	Zuluft Heizen, Kühlen
ZUL3	Zuluft Heizen, Kühlen, Entfeuchten
ZUL4	Zuluft Heizen, Kühlen, Be- & Entfeuchten
AUL	Außenluft
ABL	Abluft
ABLP	Prozessabluft
FOL	Fortluft
ENT	Entrauchung
UML	Umluft
ABLK	Küchenabluft
	Kanal - Demontage
	Kanal - Bestand
	Außenluft / Fensterlüftung
	Entrauchung
	Strömungsrichtung
	Schalldämpfer
	Telefonieschalldämpfer
	Brandschutzklappe
	Tellerventil
	Luftauslass / Drallauslass
	Zuluftauslass (Schwebstofffilter)
	Lüftungsgitter
	Volumenstromregler rund (variabel)
	Volumenstromregler eckig
	Reinigungsöffnung
	Reinigungsdeckel

L1___-VVR_E2_Y27_02 TVE-Q-.. 600x200 | 756 m³/h

L1___-VVR_E2_Y27_01 TVE-Q-.. 600x200 | 756 m³/h

L1___-VVR_E2_Y27_03 TVE-Q-.. 600x200 | 1080 m³/h

L1___-VVR_E2_Y27_04 TVE-Q-.. 600x200 | 1080 m³/h

L1___-BSK_E2_Y09_03 FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

L1___-BSK_E2_Y09_04 FK2-EU|00|0|Z45| 600x200

L1___-BSK_E2_Y09_05 FK2-EU|00|0|Z45| 600x200

L1___-BSK_E2_Y09_02 FK2-EU|00|00|Z45| 650x350

L1___-BSK_E2_Y09_01 FK2-EU|00|00|Z45| 600x350

L1___-BSK_E2_Y09_18 FK2-EU|00|00|Z45| 550x200

L1___-BSK_E2_Y09_19 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100

L1___-BSK_E2_Y09_20 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100

L1___-BSK_E2_Y09_24 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100

L1___-BSK_E2_Y09_23 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100

L1___-BSK_E2_Y09_17 FK2-EU|00|00|Z45| 550x200

L1___-BSK_E2_Y09_16 FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

L1___-BSK_E2_Y09_15 FK2-EU|00|00|Z45| 600x300

L1___-BSK_E2_Y09_14 FK2-EU|00|00|Z45| 500x300

L1___-BSK_E2_Y09_20 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 250

L1___-BSK_E2_Y09_21 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-BSK_E2_Y09_22 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 125

L1___-BSK_E2_Y09_25 FKRS-EU|00|00|Z45| DN 250

L1___-BSK_E2_Y09_09 FK2-EU|00|00|Z45| 600x300

L1___-BSK_E2_Y09_10 FK2-EU|00|00|Z45| 600x300


L1___-BSK_E2_Y09_13 FK2-EU|00|00|Z45| 600x300

L1___-BSK_E2_Y09_12 FK2-EU|00|00|Z45| 600x300

L1___-BSK_E2_Y09_11 FKRS-EU|00|SS|Z45| DN 160

Index	Änderungen	Datum	Name
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Ausführungsplanung



0,0 = +33,87 m üNN

2. Obergeschoss

GEWERK: Lüftung		PLANNUMMER: SGP_RLT_GR-2OG_003_x_260821	
ERSTELLT: FraLe	DATUM: 16.05.2025	REFERENZ ARCHITEKTUR: SGP_ARC_GR-02OG_0029_2_260424	
GEÄNDERT: -	DATUM: -	REFERENZ ELEKTROTECHNIK: GNUSE_2025-04-08_1908_00-Revit2023	
MAßSTAB: Wie angezeigt	INDEX: -	REFERENZ MEDIZINTECHNIK: -	

Potthoff
We build health
Potthoff GmbH
Steigerstraße 19
99096 Erfurt
Tel: +49361-56546-0
www.potthoff-ingenieure.de
2153@potthoff-ingenieure.de

Evangelisches Waldklinikum Spandau
Neubau - Schaffung von Ausbildungsplätzen