LEGENDE LÜFTUNG

ZUL1	Zuluft Heizen		Schalldämpfer
ZUL2	Zuluft Heizen, Kühlen		Telefonieschalldämpfer
ZUL3	Zuluft Heizen, Kühlen, Entfeuchten		Brandschutzklappe
ZUL4	Zuluft Heizen, Kühlen, Be- & Entfeuchten		Tellerventil
AUL	Außenluft		Luftauslass / Drallauslass
ABL	Abluft		Zuluftauslass (Schwebstofffilter)
ABLP	Prozessabluft		Lüftungsgitter
FOL	Fortluft		Volumenstromregler rund (variabel)
ENT	Entrauchung		Volumenstromregler eckig
UML	Umluft		Reinigungsöffnung
ABLK	Küchenabluft		Reinigungsdeckel
	Kanal - Demontage		
	Kanal - Bestand		
	Außenluft / Fensterlüftung		
	Entrauchung		
	Strömungsrichtung		

L1___-BSK_E3_Y09_06
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100

L1___-BSK_E3_Y09_07
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 100


L1___-BSK_E3_Y09_02
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 250

L1___-BSK_E3_Y09_01
FKRS-EU|00|00|Z45| DN 250

Lüftungsgerät: 15.630 m³/h
Maße LxBxH: max. 12.765 x 2.355 x 2.550 mm
Masse: ca. 8500 kg
Außenaufstellung, wetterfest
Aufstellung auf Formstahlkonstruktion mit Montagefüßen
ohne Durchdringung der Abdichtung, mit Gewichtsblöcken,
Abstand zum Dach von 50 cm

Index	Änderungen	Datum	Name
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Ausführungsplanung



0,0 = +33,87 m üNN

Dachgeschoss

GEWERK: Lüftung		PLANNUMMER: SGP_RLT_GR-DG_004_x_260521	
ERSTELLT: FraLe	DATUM: 16.05.2025	REFERENZ ARCHITEKTUR: SGP_ARC_GR-DG_0030_2_260424	
GEANDERT: -	DATUM: -	REFERENZ ELEKTROTECHNIK: GNUSE_2025-04-08_1908_00-Rev#2023	
MAßSTAB: Wie angezeigt	INDEX: -	REFERENZ HEIZUNG/TECHNIK: -	

Potthoff
We build health

Potthoff GmbH
Steigerstraße 19
99096 Erfurt
Tel: +49361-56546-0
www.potthoff-ingenieure.de
2153@potthoff-ingenieure.de

Evangelisches Waldklinikum Spandau
Neubau - Schaffung von Ausbildungsplätzen