Alle Türen sind mit Türen zu versehen.

Alle Stäbe

Schallschutzangaben entspr. Angabe IPB
Alle Bettentrennwände mind. rauchdicht,
Leitungsdurchdringung ausstopfen
mit 1000°-Wolle-Trockenbau

Innenwand über ELT-
Pritschen kindgerecht?

Stützen werden prinzipiell
im Trockenbau verkleidet

Ständliche raumtrennenden Trockenbauwände sind mit einem Schalldämm-Maß von
erf. Rw ≥ 47 db sowie rauchdicht auszuführen

Schallschutzangaben entspr. Angabe IPB
Alle Bettentrennwände mind. rauchdicht,
Leitungsdurchdringung ausstopfen
mit 1000°-Wolle-Trockenbau.

Alle Fenstergriffe sind im Bestand
mit Schloss versehen, vermutung
Kippmit Dreh, entfernung Sicherung
aller Fenster und Türen für Kinder.

Insektenschutz nachrüsten

BAUNULL: +/- 0.00 m = +72,62m ü. NHN

LEGENDE:

VORABZUG

St. FRANZISKUS HOSPITAL GmbH
Robert-Koch-Str. 55
59227 Ahlen

GSP Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher 6 Aufgang 2
48157 Münster
T (0251) 32 40 - 0
F (0251) 32 40 - 28
info@gsp-architekten.de

Grundrisse
0.EG

EG

1:50
DIN A0 (OL)
04.06.2026

211 AHL REHZ

VORABZUG