

Wertung der Angebote	Bieter 1	
	Name	
Angebotssumme brutto	Preis	EUR
Wertbarer Nachlass, kein Skonto	Nachlass	%
Wartungskosten, Summe Titel 3.11, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!)	Wartung Abluftanlage 1	EUR/4a
Wartungskosten, Summe Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!)	Wartung Abluftanlage 2	EUR/4a
Energiebedarf Abluftbehandlung 1 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 3.4.10	Energiebedarf Abluftanl. 1	kW
Energiebedarf Abluftbehandlung 2 bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Pos. 6.4.10	Energiebedarf Abluftanl. 2	kW
Angebotssumme brutto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass	Preis o. N.	EUR
Enthaltene Mehrwertsteuer, z. Zt. 19 %	MwSt	EUR
IKBW, Angebotssumme netto, einschl. wertbarer Nachlass (kein Skonto!) = Preis - Nachlass - MwSt	Netto o. N.	EUR
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre!)	Wartung 1 + 2	EUR/4a
Wertbarer Nachlass, kein Skonto	Nachlass	%
Wartungskosten, Summe Titel 3.11+Titel 6.9, netto (Gesamtsumme über 4 Jahre! - Nachlass)	Wartung 1+ 2 o. Nachlass	EUR/4a
Investitionskosten, netto =Angebotssumme, netto - Wartungskosten (netto)	Netto-Wartung	EUR
Nutzungszeitraum, n		15 a
Realzinssatz, i		3 %
Ermittlung der Jahreskosten JK1 aus Investitionskosten		
JK1 aus Investiotionskosten = IK1 x KFAKR(i,n)	Netto-Wartung x 0,08377 = JK1	EUR/a
Ermittlung der Jahreskosten aus laufenden Kosten für Wartung (JK2) und Energie (JK3)		
Gesamtkosten Wartung, LK2, - Nachlass	Wartung 1+2 o.N./4 Jahre	EUR/a
Energiebedarf bei maximalen Durchsatz und bei maximaler Ionisation, Volllast, Abluftanlage 1 + 2	Energ.-Bed. 1+2	kW
Betriebsstunden Vollast	6.502,50	Bh/a
Stromkosten 2026, netto	0,35	EUR/kWh
Energiekosten zum Bezugszeitpunkt, LK2 = Energiebedarf x Betriebsstunden x Stromkosten	LK2	EUR/a
Nutzungszeitraum, n		15 a
Realzinssatz, i		3 %
Preissteigerung sonst. Kosten außer Energiekosten, r1		1 %
Energiekostenpreissteigerung, r2		2,5 %
Ermittlung der Jahreskosten JK2 und JK3 aus den laufenden Kosten LK2 und LK3		
JK2 aus Laufenden Kosten außer Energie = LK2 * DFAKRP(r1,i,n) x KFAKR(i,n)	Wartung 1+2 (x 12,86832 x 0,08377 = JK2	EUR/a
JK3 aus Laufenden Kosten Energie = LK3 * DFAKRP(r2,i,n) x KFAKR(i,n)	LK2 x 14,43047 x 0,08377 = JK3	EUR/a
Jahreskosten gesamt = JK1+JK2+JK3	= Jkges.	EUR/a
Rang (Kleinster Wert = Rang 1)	Rang	[-]