



Hinweis: Dies ist eine Zeichnung eines anderen Tropfkörpers mit den gleichen Materialitäten und der gleichen Bauweise. Die Maße stimmen allerdings nicht überein!

## Mechan.-u.Vollbiologische Abwasserreinigung

M. 1 : 25

## SCHREIBER-KLÄRWERK K 1000/8.50/6.50

Tagesabwasser 150...m<sup>3</sup>  
von 1000...Personen bei 100...l/Kopf  
zusätzlich + 50% Fremdwasser

### Vorreinigung

Zulaufhöhe a=2,31 m  
LW= 8,50 m, l= 3,26 m, T= 895 m<sup>3</sup>  
Grobreinigung Schlammfallraum= 60,60 m<sup>3</sup>  
Feinreinigung= 37,98 m<sup>3</sup> Durchlaufzeit= 3,04 Std.  
Aufstaumenge ... m<sup>3</sup>= 17,00 m<sup>3</sup>

### Biologische Reinigung

Hochbelastbarer Tropfkörper  
LW= 8,50 m, h= 3,81 m, H<sub>1</sub>= ... m, J= 100...m<sup>3</sup>

### Nachklärbecken

Inhalt= 14,01...m<sup>3</sup> Dräsel= 1,74...l/sec.

### Abwasser-Hebeanlage

Hauptpumpe= 50...l/sec.  
Reservepumpe= 50...l/sec.  
einstellbares Zeitschaltgerät mit  
Schwimmersteuerung  
Signal für Notüberlauf

Gerüst im Bereich des vorher zu entfernenen Lavagesteins Pos. 1.2.30

Gerüst im mittleren kreisförmigen Bereich zur Entfernung der PCB-haltigen Farbe Pos. 1.2.20

Treppenturm im Gerüstbereich Pos. 1.2.50

Übergang vom außenliegenden Treppenturm zum Treppenturm im Gerüstbereich

Schematische Darstellung des außenliegenden Treppenturmes Pos. 1.2.50

Zur Kenntnis gegeben nur unter Vorbehalt der Geheimhaltungsverpflichtung im Sinne des Urheber- und Patentrechtes.

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen ihnen beigelegten Unterlagen bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht einzelne Teile davon, insbesondere Werbematerialien, genutzt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Die Zeichnungen und sonstige Belege sind und im Falle der Nachbestellung sollen zurückzugeben.

Zur Abrechnungs-Zeichnung ergänzt  
Uelzen, den 28.7.64

Anerkannt: OTTO MEYER

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer

Sanierungsanlage Sandkamp

Kreiskulturbauamt

Gifhorn

Gifhorn, Tel. 651

Schreiber-Kläranlagen

Dr.-Ing. Aug. Schreiber KG

Hannover-Vinnhorst

Bahnhofstr. 45 A Tel. (0511) 789352

Zeichnung 438 / 1971 / 2... K 1000 / 8,50 / 6,50