

Notablauf

Belüftungsplatten trocken verlegen

Eckverstärkung
ca 40cm je $4H\varnothing 14$
Verbindung durch
Fugenbewehrung aus Pos. 1
b.z.w. Pos. 2

Ablauf

Stahltür mit Zarge

Zulauf

Fenster mit einmauern

Trennwände werden betoniert

mind. 50cm
sonst nach Verband richten

Steinverband muß unbedingt eingehalten werden auch wenn sich I.W. um $\pm 3\text{cm}$ verändert!

Verband wird durch Wenden der nächsten Schicht erreicht.

Schnitt II

Pos. 5g
4 III 014

Pos. 4
III Ø 12, a = 15 cm
auf Teilkreis r = 2,90 m
Querbewehrung
4 III Ø 12/m

Pos. 5a
4 III, 014

Schnitt I

Bedienungsraumseiten-
wand BStG Q 92
1 Matte je Seite
Bewehrung von Pos. 1 u. 2
zur Verankerung mit
Überdeckungslänge
einführen, Anschlußbeisen
an Pos. 4
siehe gleichn. Nr. 438/1971 110

Schnitt III

Pos. 2
je Lagerfuge

Pos. 4a. innerer Randstreifen 20/100 5III Ø 16
davon 2 aufbiegen
Querbewehrung
1/2 der Hauptbewehrung
von Pos. 4

1.40
Allseitiges Gefälle zum
Fallrohr hin ausarbeiten
l.W. 100 mm

Draufsicht

Pos.1
Äußerer Tropfkörpermantel
21 Ø8 je Lagerfugen
50cm Überdeckung und
Endhaken.

Außteifungsvorlagen
je 1 III Ø 12

Zur Abrechnungs-
Zeichnung ergänzt
Uelzen, den 28.7.64

Zur Kenntnis gegeben nur unter Vorbehalt der Geheimhaltungsverpflichtung im Sinne des Urheber- und Patentrechtes.

Das Urheberrecht an den Zeichnungen und Abbildungen beläuft sich auf 10 Jahre. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht Dritten Personen, insbesondere Wiederverkäuern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Willkürliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Die Zeichnungen und Abbildungen sind uns im Falle der Nichtablieferung sofort zurückzugeben.

OTTO MEYER
Baugeschäft - Sägewerk
UELZEN i. Hann.

Anerkannt:

Auftraggeber **Der Auftragnehmer**

Gilliam, den 9. 11. 1964 den. 19....

Schreiber-Kläranlagen
Dr.-Ing. Aug. Schreiber KG
Hannover-Vinnhorst
Bahnhofstr. 45A; Tel.: (0511)* 789 352

Schnitt I-I

Draufsicht

An Stelle von St. I kann auch St. III b gleichen Durchmessers ohne Endhaken verwendet werden.

K 1000 M 1:20

*Tropfkörper-
Horizontalschnitt
mit Stahleinlagen*

Zeichnung: 438. /1971/ 11

7.3.56 Fr