

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung

Diakonie Kliniken Hunsrück gGmbH

Postanschrift

Holzbacher Straße 1

Ort

55469 Simmern

E-Mail

vergabe@ebnerstolz.de

UST.-ID

DE 400138328

Art und Umfang der Leistung

Die Diakonie Kliniken Hunsrück gGmbH beabsichtigt den Austausch der Notstromanlage.

Das derzeit bestehende stationäre Notstromaggregat mit einer Leistung von 350kVA stammt aus den 70ziger Jahren und ist normativ sowie aus Altersgründen abgängig.

Weiterhin befindet sich innerhalb der Aggregatesteuerung der Netzkuppel- sowie der Generatorschalter. Gemäß DIN VDE

0100-710 ist mindestens der Netzkuppelschalter der HV1 SV zuzuordnen, so dass bei Ausfall der

Aggregatesteuerung bzw. Brand innerhalb des Aggregatraums die HV1 SV über die HV1 AV weiter versorgt werden kann.

Entsprechend wird innerhalb der hier beschriebenen Maßnahme eine Erweiterung der bestehenden HV1 SV um die Bereiche Netzkuppelschalter / Übergabeschalter Noteinspeisung / Übergabeschalter Notstromaggregat sowie Übergabeschalter bestehende HV1 SV vorgesehen.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung

Diakonie Kliniken Hunsrück gGmbH

Postanschrift

Holzbacher Straße 1

Ort

55469 Simmern

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung

TNA GmbH-Trierer Netzersatzanlagen

Ort

54332 Wasserliesch

Verfahrensart

Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP4YEMM3F2