

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

**2026**

**Austausch Brandmelder div. Gebäude**

Bauvorhaben

**Friedrich-Schiller-Universität Jena**

**07743 Jena**

**diverse Liegenschaften**

-

Leistung (LV)

**01**

**26-19-div-B-Ö-1\_Austausch Brandmelder in  
diversen Liegenschaften**

Ausführungsbeginn

**04.01.2027**

Ausführungsende

**31.03.2027**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**19.10.2026**

Abgabezeit

**14:00 Uhr**

Abgabeort

**Vergabeportal DTVP**

Zuschlagsfrist

**19.11.2026**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 39**

Leistungsverzeichnis Offene Verfahren Dez4 nur Vergabes

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

01      LV      26-19-div-B-Ö-1\_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften

### Vorbemerkung zu den Fabrikaten

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis wurden Positionen mit herstellerspezifischen Produktvorschlägen ausgeschrieben.

Ist in Positionen die Angabe eines gleichwertigen Produktes möglich (oder gleichwertig), so kann dies durch den Anbieter unter Angabe des Herstellers und der genauen Produktbezeichnung erfolgen.

Die Gleichwertigkeit des Produktes ist nach VOB/A, §21 Nr. 2 durch den Anbieter mit dem Angebot nachzuweisen.

Auf Grundlage der bestehenden Anlagen müssen die angebotenen Brandmelder mit den vorhandenen Anlagen und deren Komponenten komptibel sein.

Das Leistungsverzeichnis beinhaltet insgesamt 4 verschiedene Bauteile, die in unterschiedlichen Mengen in verschiedenen Liegenschaften der Uni Jena eingebaut werden sollen.

Der Einfachheit halber sind die vom vorgeschlagenen Produkt abweichenden Produkte (da sich diese stets wiederholen) nur in den ersten 4 Positionen zu ergänzen. Diese Produktangaben gelten jedoch stellvertretend für alle Liegenschaften.

Die Gliederung des Leistungsverzeichnisses bezieht sich auf die jeweiligen Liegenschaften und ist aufgesplittet nach Menge und Art der einzubauenden Meldertypen



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |            |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01                                       | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |             |
| 00                                       | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Albert-Einstein-Straße 6                                                |            |             |
| Nr.                                      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| <b>00 Titel Albert-Einstein-Straße 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |            |             |
| <b>00.1</b>                              | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig<br><br>Hersteller/Typ: '.....'<br>(vom Bieter einzutragen) | <b>123 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....    |
| <b>00.2</b>                              | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig<br><br>Hersteller/Typ: '.....'<br>(vom Bieter einzutragen)                 | <b>262 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 00</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Albert-Einstein-Straße 6, Netto: .....</b>                           |            |             |
| <b>01 Titel Am Planetarium 1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |            |             |
| <b>01.1</b>                              | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell                                                                                                                                       |                                                                         |            |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Übertrag: .....                                                         |            |             |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>             | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Am Planetarium 1                                                        |            |             |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|                       | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |             |
|                       | Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |            |             |
|                       | Hersteller/Typ: '.....'<br>(vom Bieter einzutragen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |            |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>01.2</b>           | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des<br>Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der<br>Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig<br><br>Hersteller/Typ: '.....'<br>(vom Bieter einzutragen) |                                                                         |            |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Am Planetarium 1, Netto: .....</b>                                   |            |             |
| <b>02</b>             | <b>Titel Am Steiger 3 Bienenhaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |            |             |
| <b>02.1</b>           | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des<br>Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der<br>Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                                                                             |                                                                         |            |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....    |
|                       | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |             |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01                    | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 02                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Am Steiger 3 Bienenhaus                                          |            |             |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |            |             |
| 02.2                  | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 4 St                                                             | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 02</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Am Steiger 3 Bienenhaus, Netto:</b> .....                     |            |             |
| 03                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | August-Bebel-Straße 4                                            |            |             |
| 03.1                  | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | 33 St                                                            | EP .....   | GP .....    |
| 03.2                  | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig    | 25 St                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>August-Bebel-Straße 4, Netto:</b> .....                       |            |             |
| 04                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bachstraße 18k                                                   |            |             |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 04                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bachstraße 18k                                                          |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |                 |
| <b>04.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>81 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>329 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.4</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                               |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|           |           |                                                                         |  |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>01</b> | <b>LV</b> | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |  |  |
| 04        | Titel     | Bachstraße 18k                                                          |  |  |

| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.  | Preis (EP)                    | Gesamt (GP)     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig                                                                                                                                        | <b>3 St</b>   | EP .....                      | GP .....        |
| <b>Summe Titel 04</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>Bachstraße 18k, Netto:</b> | .....           |
| <b>05 Titel Bibliotheksplatz 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               |                 |
| <b>05.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>469 St</b> | EP .....                      | GP .....        |
| <b>05.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>239 St</b> | EP .....                      | GP .....        |
| <b>05.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                   |               |                               |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 05                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bibliothekszplatz 2                                                     |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                       | <b>438 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>05.4</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>321 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 05</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bibliothekszplatz 2, Netto: .....</b>                                |            |                 |
| <b>06</b>                          | <b>Titel Burgweg 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |            |                 |
| <b>06.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>45 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>06.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>01</b>                                                                                                                                 | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |             |
| 06                                                                                                                                        | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burgweg 11                                                              |            |             |
| Nr.                                                                                                                                       | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |             |
| vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 06</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Burgweg 11, Netto: .....</b>                                         |            |             |
| <b>07</b>                                                                                                                                 | <b>Titel Carl-Pulfrich-Straße 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |            |             |
| <b>07.1</b>                                                                                                                               | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>3 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....    |
| <b>07.2</b>                                                                                                                               | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>102 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....    |
| <b>07.3</b>                                                                                                                               | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                               |                                                                         |            |             |
| Übertrag: .....                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |             |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 07                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carl-Pulfrich-Straße 2                                           |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig                                                                                                                                        | 7 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 07</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Carl-Pulfrich-Straße 2, Netto: .....</b>                      |            |                 |
| <b>08</b>                          | <b>Titel Carl-Zeiss-Str. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |            |                 |
| <b>08.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | 203 St                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>08.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | 102 St                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>08.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                               |                                                                  |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 08                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carl-Zeiss-Str. 3                                                |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig                                                                                                                                        | 7 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 08</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Carl-Zeiss-Str. 3, Netto:</b> .....                           |            |                 |
| <b>09</b>                          | <b>Titel Dornburger Str. 159</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            |                 |
| <b>09.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | 1 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>09.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | 35 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>09.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                   |                                                                  |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 09                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dornburger Str. 159                                                     |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                       | <b>241 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>09.4</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>103 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 09</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Dornburger Str. 159, Netto: .....</b>                                |            |                 |
| <b>10</b>                          | <b>Titel Dornburger Str. 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
| <b>10.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>70 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>10.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 10                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dornburger Str. 24                                                      |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>33 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>10.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>3 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 10</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Dornburger Str. 24, Netto: .....</b>                                 |            |                 |
| <b>11</b>                          | <b>Titel Erbertstraße 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |                 |
| <b>11.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>11.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 11                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erbertstraße 1                                                          |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>116 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>11.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>22 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 11</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Erbertstraße 1, Netto: .....</b>                                     |            |                 |
| <b>12</b>                          | <b>Titel Forstweg 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |            |                 |
| <b>12.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>22 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>12.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                        | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
| 12                        | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forstweg 26                                                      |            |                 |
| Nr.                       | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |
|                           | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | 15 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| 12.3                      | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O²T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 19 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| Summe Titel 12            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Forstweg 26, Netto: .....                                        |            |                 |
| 13 Titel Fürstengraben 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
| 13.1                      | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | 27 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| Summe Titel 13            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fürstengraben 11, Netto: .....                                   |            |                 |
| 14 Titel Fürstengraben 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 14                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fürstengraben 13                                                        |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |                 |
| <b>14.1</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>44 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 14</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fürstengraben 13, Netto: .....</b>                                   |            |                 |
| <b>15</b>                          | <b>Titel Fürstengraben 14-18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |            |                 |
| <b>15.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>20 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>15.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>83 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>15.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 15                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fürstengraben 14-18                                                     |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                       | <b>5 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>15.4</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>34 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 15</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fürstengraben 14-18, Netto: .....</b>                                |            |                 |
| <b>16</b>                          | <b>Titel Fürstengraben 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |                 |
| <b>16.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>16.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 16                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fürstengraben 25                                                        |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>21 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>16.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>52 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 16</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fürstengraben 25, Netto: .....</b>                                   |            |                 |
| <b>17</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Helmholtzweg 3</b>                                                   |            |                 |
| <b>17.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>25 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>17.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
| 17                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Helmholtzweg 3                                                   |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | 92 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| 17.3                               | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                     | 2 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| 17.4                               | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O²T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 22 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| Summe Titel 17                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Helmholtzweg 3, Netto: .....                                     |            |                 |
| 18                                 | Titel Humboldtstraße 10                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |            |                 |
| 18.1                               | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                         |                                                                  |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 18                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Humboldtstraße 10                                                       |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                      | <b>101 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>18.2</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                                  | <b>43 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>18.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>30 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 18</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Humboldtstraße 10, Netto: .....</b>                                  |            |                 |
| <b>19</b>                          | <b>Titel Humboldtstraße 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| <b>19.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                      |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 19                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Humboldtstraße 11                                                       |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                      | <b>29 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>19.2</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>36 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 19</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Humboldtstraße 11, Netto: .....</b>                                  |            |                 |
| <b>20</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Jennergasse 8</b>                                                    |            |                 |
| <b>20.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>20.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 20                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jenergasse 8                                                            |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>13 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>20.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>9 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 20</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Jenergasse 8, Netto: .....</b>                                       |            |                 |
| <b>21</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kahlaische Str. 1</b>                                                |            |                 |
| <b>21.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>4 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>21.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|           |           |                                                                         |  |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>01</b> | <b>LV</b> | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |  |  |
| 21        | Titel     | Kahlaische Str. 1                                                       |  |  |

| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh. | Preis (EP)                       | Gesamt (GP)     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                       | <b>25 St</b> | EP .....                         | GP .....        |
| <b>Summe Titel 21</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>Kahlaische Str. 1, Netto:</b> | .....           |
| <b>22 Titel Lessingstraße 8</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |                 |
| <b>22.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>3 St</b>  | EP .....                         | GP .....        |
| <b>22.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>10 St</b> | EP .....                         | GP .....        |
| <b>22.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                   |              |                                  |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
| 22                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lessingstraße 8                                                  |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                          | 170 St                                                           | EP .....   | GP .....        |
| 22.4                               | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O²T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 59 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 22</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Lessingstraße 8, Netto:</b> .....                             |            |                 |
| 23                                 | <b>Titel Löbdergraben 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |            |                 |
| 23.1                               | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                     | 2 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| 23.2                               | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                       |                                                                  |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 23                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Löbdergraben 32                                                         |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>122 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>23.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>14 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 23</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Löbdergraben 32, Netto: .....</b>                                    |            |                 |
| <b>24</b>                          | <b>Titel Mälzerstraße 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |                 |
| <b>24.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>74 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>24.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 24                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mälzerstraße 4                                                          |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | <b>60 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>24.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 24</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mälzerstraße 4, Netto: .....</b>                                     |            |                 |
| <b>25</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Max-Wien-Platz 1</b>                                                 |            |                 |
| <b>25.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                  | <b>137 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>25.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 25                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Max-Wien-Platz 1                                                        |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                        | <b>269 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>25.3</b>                        | <b>OT-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802373<br>IQ8 Quad - OT<br>oder gleichwertig                 | <b>4 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 25</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Max-Wien-Platz 1, Netto: .....</b>                                   |            |                 |
| <b>26</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Neugasse 23</b>                                                      |            |                 |
| <b>26.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>26.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                   |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 26                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neugasse 23                                                             |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            |                 |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                       | <b>75 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 26</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Neugasse 23, Netto: .....</b>                                        |            |                 |
| <b>27</b>                          | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Neugasse 25</b>                                                      |            |                 |
| <b>27.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | <b>4 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>27.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>66 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>27.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                               |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |            | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|           |           |                                                                         |  |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>01</b> | <b>LV</b> | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |  |  |
| 27        | Titel     | Neugasse 25                                                             |  |  |

| Nr.                               | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge/ Einh.                     | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Übertrag: .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            |             |
|                                   | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                   | <b>7 St</b>                      | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 27</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Neugasse 25, Netto: .....</b> |            |             |
| <b>28 Titel Oberaue 1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            |             |
| <b>28.1</b>                       | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                           | <b>38 St</b>                     | EP .....   | GP .....    |
| <b>28.2</b>                       | <b>O<sup>2</sup>T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | <b>1 St</b>                      | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 28</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Oberaue 1, Netto: .....</b>   |            |             |
| <b>29 Titel Philosophenweg 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            |             |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01              | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |             |
| 29              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philosophenweg 12                                                |            |             |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |             |
| 29.1            | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | 172 St                                                           | EP .....   | GP .....    |
| 29.2            | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O²T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 3 St                                                             | EP .....   | GP .....    |
| Summe Titel 29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Philosophenweg 12, Netto: .....                                  |            |             |
| 30              | Titel Philosophenweg 16                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |            |             |
| 30.1            | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | 12 St                                                            | EP .....   | GP .....    |
| Summe Titel 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Philosophenweg 16, Netto: .....                                  |            |             |
| 31              | Titel Philosophenweg 7                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |             |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>             | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 31                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Philosophenweg 7                                                        |            |             |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |             |
| <b>31.1</b>           | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>312 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Philosophenweg 7, Netto: .....</b>                                   |            |             |
| <b>32</b>             | <b>Titel Philosophenweg 7a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |             |
| <b>32.1</b>           | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | <b>173 St</b>                                                           | EP .....   | GP .....    |
| <b>32.2</b>           | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>81 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 32</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Philosophenweg 7a, Netto: .....</b>                                  |            |             |
| <b>33</b>             | <b>Titel Schillergäßchen 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |             |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
| 33                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schillergäßchen 2                                                |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
| 33.1                               | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                     | 15 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| 33.2                               | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | 17 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| 33.3                               | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O²T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 10 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| Summe Titel 33                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schillergäßchen 2, Netto: .....                                  |            |                 |
| 34 Titel Schillergäßchen 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                 |
| 34.1                               | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                       |                                                                  |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 34                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schillergäßchen 3                                                |            |             |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                         | 28 St                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 34</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Schillergäßchen 3, Netto:</b> .....                           |            |             |
| <b>35</b>                          | <b>Titel Schillergäßchen 2 Schillerhaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |             |
| <b>35.1</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | 22 St                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>35.2</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | 5 St                                                             | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 35</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Schillergäßchen 2 Schillerhaus, Netto:</b> .....              |            |             |
| <b>36</b>                          | <b>Titel Sellierstraße 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |             |
| <b>36.1</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                    |                                                                  |            |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Übertrag: .....                                                  |            |             |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|    |       |                                                                  |  |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 01 | LV    | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |  |  |
| 36 | Titel | Sellierstraße 6                                                  |  |  |

| Nr.                                 | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh. | Preis (EP)                              | Gesamt (GP)     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                         | Übertrag: ..... |
|                                     | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                       | 79 St        | EP .....                                | GP .....        |
| <b>Summe Titel 36</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>Sellierstraße 6, Netto: .....</b>    |                 |
| <b>37 Titel Th.-Mann-Straße 44</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                         |                 |
| 37.1                                | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                | 3 St         | EP .....                                | GP .....        |
| 37.2                                | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig | 10 St        | EP .....                                | GP .....        |
| <b>Summe Titel 37</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>Th.-Mann-Straße 44, Netto: .....</b> |                 |
| <b>38 Titel Wöllnitzer Straße 7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                         |                 |
| 38.1                                | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                    |              |                                         |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                         | Übertrag: ..... |



## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften</b> |            |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 38                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wöllnitzer Straße 7                                                     |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                            | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |
|                                    | vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802371<br>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br>oder gleichwertig                                                                                                                                                                                      | <b>1 St</b>                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>38.2</b>                        | <b>O2T-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802374<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T Multisensormelder<br>oder gleichwertig                   | <b>23 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>38.3</b>                        | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.<br><br>vorgeschlagenes Fabrikat:<br>ESSER by Honeywell<br>Artikel-Nr: 802384<br>IQ8 Quad O <sup>2</sup> T/SO Multisensormelder mit Warnton<br>oder gleichwertig | <b>13 St</b>                                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Titel 38</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Wöllnitzer Straße 7, Netto: .....</b>                                |            |                 |
| <b>39</b>                          | <b>Titel Zwätzengasse 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |                 |
| <b>39.1</b>                        | <b>O-Melder</b><br>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.                                                                                                                                                                      |                                                                         |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |            |                 |
| 39             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zwätzengasse 4                                                   |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge/ Einh.                                                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            | Übertrag: ..... |
|                | <p>vorgeschlagenes Fabrikat:<br/>ESSER by Honeywell<br/>Artikel-Nr: 802371<br/>IQ8 Quad Optischer Rauchmelder<br/>oder gleichwertig</p>                                                                                                                                                        | 4 St                                                             | EP .....   | GP .....        |
| 39.2           | <p><b>O2T-Melder</b><br/>Die Position beinhaltet die Lieferung, den Austausch des Melders im angegebenen Objekt und die Parametrierung der Anlage.</p> <p>vorgeschlagenes Fabrikat:<br/>ESSER by Honeywell<br/>Artikel-Nr: 802374<br/>IQ8 Quad O²T Multisensormelder<br/>oder gleichwertig</p> | 19 St                                                            | EP .....   | GP .....        |
| Summe Titel 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwätzengasse 4, Netto: .....                                     |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            |                 |



## LV-Zusammenfassung

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01 LV 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |             |                          |    |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----|---------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung |                          |    | Gesamt in EUR |
| 00                                                                     | Titel       | Albert-Einstein-Straße 6 | 3  | .....         |
| 01                                                                     | Titel       | Am Planetarium 1         | 3  | .....         |
| 02                                                                     | Titel       | Am Steiger 3 Bienenhaus  | 4  | .....         |
| 03                                                                     | Titel       | August-Bebel-Straße 4    | 5  | .....         |
| 04                                                                     | Titel       | Bachstraße 18k           | 6  | .....         |
| 05                                                                     | Titel       | Bibliotheksplatz 2       | 7  | .....         |
| 06                                                                     | Titel       | Burgweg 11               | 8  | .....         |
| 07                                                                     | Titel       | Carl-Pulfrich-Straße 2   | 9  | .....         |
| 08                                                                     | Titel       | Carl-Zeiss-Str. 3        | 10 | .....         |
| 09                                                                     | Titel       | Dornburger Str. 159      | 11 | .....         |
| 10                                                                     | Titel       | Dornburger Str. 24       | 12 | .....         |
| 11                                                                     | Titel       | Erbertstraße 1           | 13 | .....         |
| 12                                                                     | Titel       | Forstweg 26              | 14 | .....         |
| 13                                                                     | Titel       | Fürstengraben 11         | 15 | .....         |
| 14                                                                     | Titel       | Fürstengraben 13         | 16 | .....         |
| 15                                                                     | Titel       | Fürstengraben 14-18      | 16 | .....         |
| 16                                                                     | Titel       | Fürstengraben 25         | 17 | .....         |
| 17                                                                     | Titel       | Helmholtzweg 3           | 18 | .....         |
| 18                                                                     | Titel       | Humboldtstraße 10        | 19 | .....         |
| 19                                                                     | Titel       | Humboldtstraße 11        | 20 | .....         |
| 20                                                                     | Titel       | Jenergasse 8             | 21 | .....         |
| 21                                                                     | Titel       | Kahlaische Str. 1        | 22 | .....         |
| 22                                                                     | Titel       | Lessingstraße 8          | 23 | .....         |
| 23                                                                     | Titel       | Löbdergraben 32          | 24 | .....         |
| 24                                                                     | Titel       | Mälzerstraße 4           | 25 | .....         |
| 25                                                                     | Titel       | Max-Wien-Platz 1         | 26 | .....         |
| 26                                                                     | Titel       | Neugasse 23              | 27 | .....         |
| 27                                                                     | Titel       | Neugasse 25              | 28 | .....         |



## LV-Zusammenfassung

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

| 01  | LV          | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |       |               |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung |                                                                  | Seite | Gesamt in EUR |
| 28  | Titel       | Oberaue 1                                                        | 29    | .....         |
| 29  | Titel       | Philosophenweg 12                                                | 30    | .....         |
| 30  | Titel       | Philosophenweg 16                                                | 30    | .....         |
| 31  | Titel       | Philosophenweg 7                                                 | 31    | .....         |
| 32  | Titel       | Philosophenweg 7a                                                | 31    | .....         |
| 33  | Titel       | Schillergäßchen 2                                                | 32    | .....         |
| 34  | Titel       | Schillergäßchen 3                                                | 32    | .....         |
| 35  | Titel       | Schillergäßchen 2 Schillerhaus                                   | 33    | .....         |
| 36  | Titel       | Sellierstraße 6                                                  | 33    | .....         |
| 37  | Titel       | Th.-Mann-Straße 44                                               | 34    | .....         |
| 38  | Titel       | Wöllnitzer Straße 7                                              | 34    | .....         |
| 39  | Titel       | Zwätzengasse 4                                                   | 35    | .....         |

**Summe LV 01 26-19-div-B-Ö-1\_Austausch Brandmelder in diversen...**

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

.....  
Anbieter - Unterschrift

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....



## Bieterangabenverzeichnis

Austausch Brandmelder div. Gebäude (2026)

|    |       |                                                                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|
| 01 | LV    | 26-19-div-B-Ö-1_Austausch Brandmelder in diversen Liegenschaften |
| 00 | Titel | Albert-Einstein-Straße 6                                         |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| Nr.  | Liste der Positionen mit Bietertextergänzung    |
| 00.1 | <b>O-Melder</b><br>Hersteller/Typ: '.....'      |
| 00.2 | <b>OT-Melder</b><br>Hersteller/Typ: '.....'     |
| 01.1 | <b>O2T-Melder</b><br>Hersteller/Typ: '.....'    |
| 01.2 | <b>O2T/SO-Melder</b><br>Hersteller/Typ: '.....' |