

Aktorik Sensorik	Aktivierung Blitzleuchten (Außenbereich)	Ansteuerung Übertragungseinheit	Ansteuerung Schlüsseldepos	Brandmeldung FIZ	Aktivierung DECT-Telefonanlage (standortbezogener Brandalarm)	Brandmeldung Paralleltabelleau Dienstplatz	Aktivierung Blitzleuchten Dienstplatz	Codierte Brandmeldung Displays Lichtrufanlage	Zugehörige Lüftungsanlagen abschalten (Zu- und Abluft)	Zugehörige Brandschutzklappen bzw. Rauchschutzklappen schließen	Aktivierung Aufzugsteuerung	Ansteuerung Evakuierungsaufzug	Rauchschutzvorhang schließen	Störmeldung FIZ	Rauchabzüge Aufzugschächte	Aktivierung Netzersatzbetrieb
	Auslösung FSE	X	X	X	X											
	Auslösung Handfeuermelder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	Auslösung automatischer Melder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	Allgemeiner Stromausfall		X											X		X
	Störung Brandmeldeanlage		X											X		

St. Elisabeth-Hospital Iserlohn - Erweiterung

BRANDFALLSTEUERMATRIX

(Grundübersicht der brandschutzrelevanten Ansteuerungen der Erweiterung, nur in Verbindung mit dem zugehörigen Brandschutzkonzept, ohne Festlegung der konkreten Meldebereiche, weitere Festlegungen erfolgen durch den Fachplaner der Brandmeldeanlage im Rahmen des Brandmeldekompertes in Abstimmung mit dem Sachverständigen nach PrüfVO sowie der Brandschutzdienststelle der Stadt Iserlohn, weitere Ansteuerungen (bspw. Feststellanlagen, etc.) in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle)