1594018
D + 38,80
S + 34,24
t = 4,56 m
DN 2.000

1507002
D + 39,15
S + 38,38
t = 0,77 m

Anschluss des
RW-Anschlusskanals
an den geplanten Schacht
über einen äußeren Absturz

68,00 m 1,25 % B DN 1500

SA: 34,24

1 kV NKBA 3x35/16 N374
150 GG-SF 1951
1 kV NA2XY-J 4x150 N874
1 kV NA2XY-J 4x150 N664
2xø150
1 kV NAKLEY 3x120/0 N664
200 GGG ZnAlCu 2017

1507002HA07
ab 4 m Wurzeln

Tegelbarg

1507002HA01
0,3/1,7/4,3 m Riss
Bel NYY-J 4x10
1 kV NA2XY-J 4x150 N3811
FM 50p. FM0893
150 GGG ZnAlCu
1 kV NA2XY-J 4x150 N3812
150 GGG ZnAlCu 2017
Novosplit 24+1 or-Profil
Novosplit 7x14 or-Profil
HDPE 50-Profil
HDPE 50-Profil
Novosplit 7x14 or-Profil

~38,51

1507010
D + 39,15
S + 37,15
t = 2,00 m

SA: 37,15
SA: 38,38

1507002SE01
SE neu setzen und anschließen

2507001
D + 39,25
S + 36,90
t = 2,35 m

SA: 36,90

0,7/1,9 Wurzeln
Erneuerung bis Grenze
2507001R01
1507002GA03
Erneuerung bis Grenze

1
NYCWY 3x50/50
Misch

nicht übernehmen
1507002RV02

59,65 m 0,34 % PP DN 300
58,23 m 2,25 % B DN 200

2507001R01
1507002GA03

Bel NYY-J 4x6
100 GGG ZnAlCu 2017

43,74 m 2,80 % STZ DN 200

SANIERT
Rode Möhl

15

3
2327789
Misch
2507001R02

nicht übernehmen
1507002RV04

nicht übernehmen
1507002RV05

1507004alt
D + 38,50
S + 37,09
t = 1,41 m

SE: 36,95
SE: 37,09

2507003
D + 38,50
S + 35,69
t = 2,81 m

SE: 35,71

äußerer Absturz

1507011
D + 38,45
S + 36,08
t = 2,37 m

SA: 36,08
SA: 37,09

SA: 35,69

100-GGG ZnAlCu

5
2327786
Misch
NKBA 3x35/16

nicht übernehmen
2507003RV01
Falls im Grabenbereich
vom neuen RW-Kanal,
dann trennen und abdecken

53,84 m 0,45 % PP DN 500
55,40 m 2,26 % B DN 200

1507004SE01
SE aus Beton ausbauen
neuen SE aus Beton setzen
Anschl.ltg. erneuern

nicht übernehmen
2507003RV02

nicht übernehmen
1507004RV02

2507003RS03

7
57,14 m 1,47 % STZ DN 200
SANIERT

1507004RS03
Erneuerung bis Grenze
sohlgleicher Anschluss

1374006
D + 37,36
S + 35,47
t = 1,89 m

1507012
D + 37,33
S + 35,84
t = 1,49 m
DN 1.200

SA: 35,47
SE: 35,50
SA: 34,44
SE: 34,46

35,79 m 0,99 % B DN 200

1507006NN02
1507006NN01

2374005
D + 37,38
S + 34,44
t = 2,94 m

1507006SE03

36,78 m 1,15 % STZ DN 200

SA: 35,84
SA: 34,87

3x15°-Bogen

nicht übernehmen
2507003RV04
Falls im Grabenbereich
vom neuen RW-Kanal,
dann trennen und abdecken

1507004RS03

SE: 35,84
SE: 35,86

2507003RS05

1507006
D + 37,39
S + 35,84
t = 1,55 m

Bel NYBUY-X1,5

nicht übernehmen
1507004NN04

SE: 34,87
SE: 35,87
SE: 34,88

3,90 m 0,51 % PP DN 200
SA: 35,86 SE: 35,84

1507013
Speicher
Rigofill inspect
5 x 20 Blöcke
4,00 m x 16,00 m
H = 0,66 m
V = 41 m3

D 37,35
OK Speicherblock 36,57
S 35,86

nicht übernehmen
2507007RV02
in Baugrube Speicherkörper abdecken

1507008 Renovierung später

22,62 m 1,31 % B DN 200

SE aus Beton ausbauen
neuen SE aus Beton setzen
1507008SE04

2507005
D + 37,35
S + 34,87
t = 2,48 m

1507008NN03
ltg. verstopft, evtl. unter Beton

SA: 36,15
SA: 35,08

21,18 m 1,00 % STZ DN 200

2507007RV03

in Filmung Abzweig - örtl. Kontrolle,
ob weiterer SE angeschlossen

SE aus Mauerwerk ausbauen
neuen SE aus Beton setzen
1507008SE02

1507008
D + 37,70
S + 36,15
t = 1,55 m

nicht übernehmen
1507008RV01

2507007RV01

2507007
D + 37,71
S + 35,08
t = 2,63 m

1 kV NAKBA 3x120/70 N430
Lage angenommen
NKBA 3x95/70
4327768
387
388
27
28

Legende
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

- geplanter Regenwasserkanal
- vorhandener Regenwasserkanal
- vorhandener Schmutzwasserkanal
- Festlegung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den Anschlusskanälen

Festlegung Sanierung Hausanschlüsse	18.06.2026	BM/CW
Änderung	**Datum**	**Name**

Planverfasser U:\MÜLL\HAUCK.PNG

TBZ. FLENSBURG

Auftraggeber
Technisches Betriebszentrum
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage:
Blatt Nr.: 1.1

Gebiet: Flensburg - RWTG 09/27

	Datum	Name
bearbeitet	17.06.2026	Oelvitz
gezeichnet	17.06.2026	Cudnachowski
geprüft	17.06.2026	Vollstedt

Sanierungsbereich
Rode Möhl

Ausführungsplanung

Lageplan Sanierung

M = 1 : 250

Aufgestellt, Flensburg den 18.06.2026
TBZ AöR
- Tiefbau -

Proj.- Nr.	22-043
Plott	X
Dateiname	X