Legende

	Fernwärme Bestand (Lage angenommen)		
	Fernwärme Planung (Trassenmitte)		
KMDR	Kunststoffmantelrohr als Doppelrohre mit Stahlmediumrohren	KMR	Kunststoffmantelrohr als Einzelrohre (VL+RL) mit Stahlmediumrohren
DN x/y	DN = Nenndurchmesser; x = DN Stahlmediumrohre; y = Mantelrohrdurchmesser KMR in mm	M	Messstelle Lecküberwachung als Pfosten oder Feldschrank
		R	Radius "horizontal"
	Erdabsperrarmatur(en)		
E/Ü	Entleerungen/Entlüftungen als Erdeinbauarmaturen		

Regelgrabenprofil "Acker"



Regelgrabenprofil "V"



Diplom - Ingenieur (FH)
Ralf Schobries

An de Diek 6d, 24855 Bollingstedt
Tel. +49 - (0) 175 22 44 512
Mail: r.schobries@plan-g.com

f						A 0	Maßstab: 1:1.000 u. 1:75 / Blattgröße: 1,0 m²
e						Kunde: Gemeinde Husby	
d				Datum	Name	Netzeigentümer FW: Gemeinde Husby / Netzbetreiber: enercity	
			Bearb.	21.08.26	Schobries	Benennung	
c			Gepr.	21.08.26	Schobries	Transportleitung "Husby" "Ausschreibungsplanung"	
			Freig.	21.08.26	Schobries		
b			Projekt Nr.			Zeichnungsnummer	Blatt
a	Anpassungen	22.08.26 RSC	PG 906/26			906 26 6001 A	1v1
	Änderung	Datum Name	Urspr.:			Ers. f.:	Ers. d.:

"Urheberschutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten". Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert, Dritten zugänglich gemacht , noch für einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.

1,0 m²