

Attikaabdeckung
Aluminiumblech 3mm,
mehrfach gekantet,
Aluminium Eloxal E6 EV1

Holzfaserdämmplatte
 $\lambda \leq 0,10 \text{ W/(mK)}$ gem. GEG

Fassadenbahn
Diffusionsoffen, wind- und schlagregendicht
 $s_d \leq 0,03 \text{ m}$ gem. GEG

Vorgehängte Aluminiumfassade
Befestigung mit verdeckten Bolzen,
Trag-/ Fugenprofil
und Fassadenbolzen gem. Systemhersteller,
thermisch entkoppelt
Aluminium Eloxal E6 EV1

BFU-Platte
d = 30mm

Attikaaufkantung (gem. Statik)
Holzrahmenbau (Schwelle, Ständer, Rähm)
Beplankung 15mm OSB3-Platte innenseitig

Wärmedämmung
Zellulose (zw. Ständer) $\lambda \leq 0,052 \text{ W/(mK)}$

Abdichtungsbahn
sichtbar (nicht schwarz),
Farbton mit Architekten abstimmen

Extensive Begrünung

OK Attika Abdeckung
+4,27⁵

OK Attika
+4,15

OK Hochpunkt Dämmung
+3,87⁵

OK Tiefpunkt Dämmung
+3,73⁵

OK Aufbeton
+3,60

UK Holzbalken
+3,13⁵

Kiesstreifen
umlaufend 50 cm
16/32 Ortsüblicher Rundkies
grobe Gesteinskörnung nach EN 12620:2002
(ab Werk) gem. Flachdachrichtlinien des
ZVSHK bzw. ZVDDH oder Anteil frostbeständige
nach EN 12620:2002
im Bereich Dachablauf ausgespart
Kiesfangleiste im Übergang zum Gründach

Bauvorhaben:
BE-G-009 Pflegeschule
Blumberger Damm 2, 12683 Berlin

Planer:
NAK Architekten

Stromstraße 3, 10555 Berlin
030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30
PFS@nak-architekten.de

Planinhalt:
**Attika Ostflügel,
Hochpunkt Dämmung**

Projektnummer:
BE_G_009_PFS

Blatt-Nr.:

Datum:
27.07.26

Bauherr: BG Klinikum
Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Warener Straße 7, 12683 Berlin

Gewerk: Hochbau
Leistungsphase: Ausführungsplanung

Blatt-Nr.:
Blattgröße: A3
Maßstab: 1:10

Stempel Bauherr:

Unfallkrankenhaus
Berlin

think project! QR-Code

Plannamen:
BE_G_009_PFS_LP5.0_ARC_
DE_HS-P_XX_DAC_37518_A

Gez.:
Geprüft:
Index: A
Status:

Index	Datum	Änderung	Gez.