

Fensterelement (Holz-Alu)
1-flügeliges Fenster,
mit Dreh-Kipp Funktion, DIN links

Rahmen:
Tiefe ca. 80mm
Oberfläche:
außen: Alu-Deckschale, E6 C32
innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

Schallschutz:
 $R_W \geq 36\text{dB}$
 gem. Schallschutznachweis (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)

Fensterelement (1-flügelig):
Fenster nach innen öffnend,
3-fach Isolierverglasung
g-Wert $\leq 0,50$ bzw. $\leq 0,40$ gem. Bauphysik (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)
U_w-Wert $\leq 1,0$ W/(m²K)

Fensterbank
außen: Alu-Blech, d=3mm, Gefälle ca. 5°, 3-fach gekantet, mit seitlicher Aufkantung und dauerelastischer Verfürgung, antidröhn, E6 C32
innen: Dreischichtplatte Fichte analog Fensterbündig, d=27mm

Leibungsbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Sturzbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale, verdeckter Einbau Blendschutzrolle
außen: Alu-Blech, E6 C32

Beschläge: (zulässig nach DIN 18040)
Dreh-Kipp / Dreh-Beschlag, abschließbar, Schließzylinder im Griff, Edelstahl gebürstet

Einbruchsschutz:
keine Anforderungen

außenliegender Sonnenschutz:
keine Anforderungen

innenliegender Sonnenschutz:
Nordfassade:
keine Anforderungen

Südfassade:
innenliegender Sonnenschutz, verdeckt, manuell, h=230cm,
Verschattung $F_c \leq 0,70$
Farbe nach Angabe ARC

Einbausituation Nordfassade:

FE P0.16 01
FE P0.16 02
FE P0.16 03

Einbausituation Südfassade:

FE P0.19 01
FE P0.19 02
FE P0.19 03
FE P0.22 01

A1