Hinweis:
alle Trockenbauwände gem. Einbaubereich 1 (nach DIN 4103-1, Abweichungen im Plan kenntlich gemacht)

Deckenanschlüsse:
Max. Deckendurchbiegung somit (Angabe gem. Statik), in den Wandanschlussbereichen 0 somm.

Hinweis:
Alle Wände 10m in der Hand Bewegungsfuge einplanen, in Abstimmung mit Deckenfugenplanung. Bewegungsfugen des Gebäudes sind zu übernehmen.

HINWEISE - Trockenbauarbeiten

Brand-, Schall- und Strahlenschutzanforderung sind der Wandabwicklung u/o Wandbeschreibung zu entnehmen !

TK	Trockenputz Gipsbauplatte mineralisch	GI	Gipskartonplatten, GI
TP	Trockenputz Gipsbauplatte imprägniert Tagg. GI	GP	Gipsbauplatten imprägniert, GI
ZI	Trockenputz zement-gebundene Bauplatte Tagg. GI	ZI	zementgebundene Bauplatten, GI
	verstärkte Unterkonstruktion (VUK)		Schallschutz
VUK 1	Verstärkung Holzwerkstoff Last = 1,0kN/m²		Strahlenschutz
VUK 2	Verstärkung Holzwerkstoff Last = 2,0kN/m²		
VUK 3	Verstärkung Tür/Putz Holzwerkstoff		Bewegungsfuge
VUK 4	Verstärkung Tür/Putz Metallblech		
VUK 5	Sonderfall		
	Reparierung offen ab 5cm über abgehängter Decke		

GK	Gipskartonplatten, GI	GK	Gipsbauplatten mit Beimischung, GI
GP	Gipsbauplatten imprägniert, GI		
ZI	zementgebundene Bauplatten, GI		
	Schallschutz	SH	SH-Profil 100x50mm
	Strahlenschutz	SS	SH-Profil 100x100mm Tür/Putz 2 Brandschutzqualität mit Bleieinlage, GI
	Bewegungsfuge	BS	SH-Profil 50x50mm
		SH	SH-Profil 150x50mm
	Reparierung offen ab 5cm über abgehängter Decke	RS	SH-Profil 100x50mm T-x stehend, 200x50mm T-x liegend downlander angordnet

WAND - Trockenbauarten

Nutzung						Brandschutz		
	1					1	Brandschutzqualität Bestandsbl	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
	2					2	gefordert Brandschutzqualität	Lage x, Grundma. Achse 1.40m ü. OKFB
	3					3	Brandabschnittsgrenze	Lage x, Grundma. Achse 1.90m ü. OKFB
	4					4	Gebäudetrennfuge	Lage x, Grundma. Achse 1.90m ü. OKFB
	5	6	8	10		5	Brandschutz Sch	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
	7					6	Brandschutz Sch	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
	5	6	8	10		7	Öffnenhaltung oder mot. Antrieb	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
	6	9	12			8	Untarschritt [mm]	
	7	10	13			9	Schallschutz RW,R [mm]	Lage x, Grundma. Achse 0.30m ü. OKFB
						10	Schallschutz	Lage x, Grundma. Achse 0.25m ü. UKST
						11	Schallschutz, erf. R'_{w} in dB	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
						12	Sanitärwände	
						13	Deckhop	Lage x, Grundma. Achse 1.9m ü. OKFB

A	Tastar Automatiktür	L	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
B	Tastar, Ausfaser FSA	L	Lage x, Grundma. Achse 1.40m ü. OKFB
S	Sprechanlage	L	Lage x, Grundma. Achse 1.90m ü. OKFB
T	Stahltürrmmal als Zutritts-kontrolle	L	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB w/ FSW, Achse 0.95m ü.OKFB
F	Feuerschutz FWS mit	L	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
S	Schlüsselschalter ø12		
T	Tastar, Fussnahrung	L	Lage x, Grundma. Achse 0.30m ü. OKFB
H	Haftmagnet	L	Lage x, Grundma. Achse 0.25m ü. UKST
D	Berührungsloser Sensor	L	Lage x, Grundma. Achse 1.05m ü. OKFB
P	Programmschalter Automatiktür	L	Lage x, Grundma. Achse 1.9m ü. OKFB

TÜREN

Farbe	Bezeichnung im Plan:	Bedeutet / (nicht trägend)	baurechtlicher Begriff
	F30-A	RE 90-A1 - A2,s1-d0 / EI 30-A1 - A2,s1-d0	feuerhemmend, nichtbrennbar
	F60-A	RE 60-A1 - A2,s1-d0 / EI 60-A1 - A2,s1-d0	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	F90-A	RE 90-A1 / EI 90-A1	feuerbeständig, nichtbrennbar
	BW / BBW	REI-M 90-A1 / EI-M 90-A1	Brandwand / Brandabschnittungsabschlußwand
	F 30 - 90 - 90	EI 30 - 65 - 90	feuerbeständig, nichtbrennbar, als BW mit mechanischem Widerstand
	G 30 - 90 - 90		Verglasung, ohne Wärmedurchritt
		EW 30 - 65 - 90	Verglasung, mit begrenztem Wärmedurchritt
	O	O	dichtschließend (schwandig mit dreiseitiger Dichtung)
	Ona	Ona	dichtschließend, nicht abschließbar (schwandig mit dreseitiger Dichtung)
	D	D	dichtschließend, mit einfahren (schwandig)
	DS	Sa-C5	dichtschließend und selbstschließend
	RS	Sa-C5	rauchdicht und selbstschließend
	T30-DS	EI2 30, Sa-C5	feuerhemmend, dichtschließend und selbstschließend
	T60-DS	EI2 60, Sa-C5	hochfeuerhemmend, dichtschließend und selbstschließend
	T90-DS	EI2 90, Sa-C5	feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
	T30-RS	EI2 30, Sa-C5	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	T60-RS	EI2 60, Sa-C5	hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	T90-RS	EI2 90, Sa-C5	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	T90-RS 4D	EI2 90, Sa-C5-4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit verseiliger Dichtung + Schallschl
	30 - 90	E 30 - 90	feuerhemmende / feuerbeständige Fahrschachttür

FEUERWIDERSTAND

Baukonstruktion

- Mauerwerk (MW)
- unbewehrter Beton
- Betonfertigteile (BFT)
- bewehrter Beton
- Gipsdielen
- Leichtbauwand

Bestehende Bauteile

- bestehende Bauteile
- neue Bauteile
- abzubrechende Bauteile

Durchbrüche, Nischen und Schlitze

- WD Wand-Durchbruch
- WS Wand-Schlitz
- BD Boden-Durchbruch
- DD Decken-Durchbruch
- BS Boden-Schlitz
- DS Decken-Schlitz

Farbschlüssel

- Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär
- Fachplaner Elektro
- Fachplaner Medizin Festeinbauten
- Fachplaner Medizin Mobil
- Wandverstärkung Medizin

Kurzzeichen

- OKF Fertigfuß- / -kante
- UKF Fertigfuß- / -kante
- OKR Rohfuß- / -kante
- UKR Rohfuß- / -kante
- UZ / OZ — Unterzug / Überzug
- LRH — lichte Raumhöhe
- BRH — Brüstungshöhe
- KB Kernbohrung

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB GG
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFB GG
91.70 müNN

Geographische Koordinaten Einfügepunkt liegt bei (0/0)

HINWEISE

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
0	aktueller Planstand	22.05.2026	EK

PICTO



STAND **AUSFÜHRUNGSPLANUNG** LU-012

PROJEKT
Umbau EG in IMC Turm 2
BG Klinik Ludwigshafen
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

BAUHERR
BG Kliniken
Ludwigshafen und Tübingen GmbH
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen
FREIGABE

NUTZER
BG Kliniken
Ludwigshafen und Tübingen GmbH
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen
FREIGABE

BAUTEIL
Bauteil 2
Turm 2
PL CODE LU_-_012_IMC_LP0.0_ARC_GR_BT-2_+0_XXX_00635_0_F_
PL / PLA / BZ IN / JBO+1 / NM / GK / EK
PROJEKTNUMMER INTERN ab/h 4018853.1
ERSTELLT 27.08.2025 | PLOT-DATUM 22.05.2026

PLAN
Übersicht Türen Erdgeschoss
MASSTAB 1:50
PLAN NR / ab/h 00635

PLANUNG
a|sh
asha Architekten architektur GmbH Gesellschaft für Architektur und Generalplanung
Sitz der Gesellschaft: Landgrabenweg 151 | Haus B | 53227 Bonn | HRB 23230/53 Amtsgericht Bonn | USt-IdNr. DE282455724
Postfach 350201 | 53192 Lindenthal | info@asha-bn.de | www.asha-bn.de

Büro Ludwigshafen | Rheinallee 3b, 67061 Ludwigshafen | T. 0621 5902-0 | F. 0621 5902-4001
Büro Berlin | Schlüterstraße 45, 10707 Berlin | T. 030 5902-0 | F. 030 5902-4001
Büro Düsseldorf | Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf | T. 0211 16902-0400 | F. 0211 16902-4001
Büro Frankfurt | Mainzer Landstraße 49, 60325 Frankfurt | T. 069 7137-6000 | F. 069 7137-6001
Büro Karlsruhe | Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe | T. 0721 35525-0 | F. 0721 35525-25
Büro Mannheim | Augustaanlage 15, 68165 Mannheim | T. 0621 5902-0 | F. 0621 5902-4001
Büro Nürnberg | Fürtherstr. 67, 90137 Nürnberg | T. 0911 19902-0100 | F. 0911 19902-4001
Büro Stuttgart | Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart | T. 0711 49 08 07-0 | F. 0711 49 08 07-4001
Büro Zürich | Langstrasse 188, CH-8004 Zürich | T. +41 44 508 07 07 | F. +41 44 508 07 4001

Georg Keller + Co. Ing.ges.mbH
Henriettenweg 8
72072 Tübingen
Tragwerk

UNITEC
Ingenieurbüro GmbH
Hermsheimstraße 25a
68802 Kirrlebach
Technische Gebäudeausrüstung

EPL GmbH
Stielstr. 11
65201 Wiesbaden

BRANDSCHUTZ LEHMANN
Alte Waggonfabrik, Eingang 43.4
Hauptstraße 51-59
55120 Mainz

FACHING Elektro — Brandschutz

H/B = 905 / 1400 (1.27m²) — Allplan 2025