LEGENDE HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Klima-Kaltwasser Vorlauf
- Klima Kaltwasser Rücklauf
- Heizung / Kaltwasser Vorlauf
- Heizung / Kaltwasser Rücklauf
- Schmutzwasser
- Entlüftungsleitung
- Regenwasser
- Rohrpost
- Trinkwasser Kalt
- Trinkwasser Warm
- Trinkwasser Zirkulation
- Medizinische Druckluft
- Sauerstoff
- Au – Außenluft
- FO – Fortluft
- ZU – Zuluft
- AbA – Abluft

- Heiz-/Kühldecke
- Umluftkonvektor
- Heizkörper
- Pumpe
- Kugelhahn
- 6-Wege-Ventil
- Differenzdruckregler
- Strangregulierventil
- Absperrventil/ Entleerung
- Strömungsgleiter
- Verteilerkasten medizinische Gase
- Entnahme Druckluft/Sauerstoff
- Rückflussverhinderer
- Zirkulationsregulierventil statisch
- Brandschutzklappe (BSK)
- Volumenstromregler konst. / var.
- Schalldämpfer
- Überströmung
- Drallluftauslass/Tellerventil

ROHRDÄMMUNG HEIZUNG SANITÄR

1	MINERALWOLLE ALKALIDICHT 100% MIT UMMANTELUNG	12	ASYMMETRISCHE DÄMMUNG 100%
2	MINERALWOLLE ALKALIDICHT 50% MIT UMMANTELUNG	13	ASYMMETRISCHE DÄMMUNG 50%
3	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT,100%	14	ASYMMETRISCHE DÄMMUNG 13 mm
4	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT, 50%	15	DÄMMSCHALUNG 100%
5	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT, 30mm MIT UMMANTELUNG	16	DÄMMSCHALUNG 50%
6	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT, 30 mm MIT UMMANTELUNG	17	DÄMMSCHALUNG 13 mm
7	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT, 30 mm	18	DÄMMSCHALUNG 6 mm
8	MINERALWOLLE ALKALIDICHT, GITTERVERSTÄRKT, 20 mm	19	DÄMMSCHALUNG 4 mm
9	KALTDÄMMUNG 13 mm, DIFFUSIONSDICHT	20	SCHALLDÄMMUNG
10	KALTDÄMMUNG 19 mm, DIFFUSIONSDICHT	21	9 St. DÄMMSCHALE/STEINWOLLE > 100°C
11	ZUG MIT UMMANTELUNG	22	9 St. ROHRSCHUTZ-HÜLLE

alt 2/G 006.1
2/G.029 Technik HLS 26,26 qm alt
2/G.029.2 EDV 2,10 qm alt
2/G.029.1 Schacht 2,69 qm alt
2/G.114 Umkleide D Q 30,37 qm alt 2/G 114
2/G.115 Umkleide H Q 30,38 qm alt 2/G 115
2/G.116 Geräteraum 26,61 qm alt 2/G 116
2/G.F12 Flur 20,18 qm alt 2/G 117
2/G.122 Bademeister 24,54 qm alt 2/G 122
2/G.027 Med. Spülen 18,66 qm
2/G.027.1 Med. Spülen 19,76 qm
2/G.027.2 Technik HLS 12,00 qm
2/G.028 WC Med. 3,00 qm
2/G.F10 Flur 32,93 qm 28,87 m
2/G.F11 Flur 20,48 qm 20,48 m
2/G.025.1 WC D Pers. 3,28 qm 7,38 m
2/G.025 Umkleide D Pers. 26,31 qm 23,56 m
2/G.024.1 WC H Pers. 1,28 m
2/G.024 Umkleide H Pers. 23,66 m
2/G.F09 Flur / Windfang 28,54 m 25,34 m
2/G.023 Raum 23,46 m
2/G.035 Lüftungszentrale 59,63 m² 33,71 m
2/G.001 WC D Pers. 3,63 m 14,21 m
2/G.032 WC H Pers. 7,54 m² 19,29 m
2/G.F08 Flur 19,00 m
2/G.F06 Flur 20,00 m 20,00 m
2/G.F05 Flur 20,00 m 20,00 m
2/G.013.1 Lounge 11,00 m
2/G.013.2 Lounge 11,00 m
2/G.012 Lounge 11,00 m
2/G.014.1 Lounge 11,00 m
2/G.014.2 Lounge 11,00 m
2/G.053 Waschraum 27,46 m
2/G.F04 Flur 12,00 m 12,00 m
2/G.F03 Flur 12,00 m 12,00 m
2/G.011 Personalcafeteria 112,00 m
2/G.010 Personalcafeteria 112,00 m
2/G.F07 Flur 20,00 m 20,00 m
2/G.018.1 Lounge 11,00 m
2/G.018.2 Lounge Küche 11,00 m
2/G.017.1 Lounge 11,00 m
2/G.017.2 Lounge 11,00 m
2/G.016 Kommunikation 31,00 m 31,00 m
2/G.015 Kabine 3,00 m
2/G.034.2 Garderobe 11,00 m
2/G.034.1 Garderobe 11,00 m
2/G.F02 Flur 20,00 m 20,00 m
2/G.F01 Flur 20,00 m 20,00 m
2/G.026 Sonderreinigung 25,22 m² 22,56 m
2/G.022 Raum 23,46 m
2/E.M1 Aufzug 3,84 m 3,84 m
2/E.A16 Aufzug 3,84 m
2/E.A18 Aufzug 3,84 m
2/E.075 Aufzug 3,84 m
2/E.A17 Aufzug 3,84 m
2/E.A19 Aufzug 3,84 m
2/E.F06 Aufzug Vorraum 45,00 m
2/G.F00 Flur 45,00 m
2/G.F00 Flur 45,00 m
2/G.F00 Flur