



- ### LEGENDE
- 1. Sicherheitsleuchte mit Flurlinse, Gruppenbatterie
 - 2. Sicherheitsleuchte mit Spotlinse, Einzelbatterie
 - 3. Sicherheitsleuchte mit Rundlinse, Gruppenbatterie
 - 4. Sicherheitsleuchte mit Spotlinse, Gruppenbatterie
 - 5. Rettungswegleuchte mit Lichtaustritt, Einzelbatterie
 - 6. Rettungswegleuchte mit Lichtaustritt, Gruppenbatterie
 - 7. Sicherheitsleuchte, Gruppenbatterie
 - 8. Sicherheitsleuchte IP65, Gruppenbatterie
 - Gruppenbatterie-Zentrale
 - 1. Anbauleuchte quadratisch, B=312mm, L=325mm, T=63mm, 4000K, 1400-4000lm, 11-29W, IP40, Gew. 1,6kg

Maßstab: 1:100		Ausführungsplanung	
Stad Kiel, Rathaus III		Notstromkühler	
2. Untergeschoss		E-Installation	
SiBe			
Stand	Ausführungsplanung	24.06.2026	Ke
Index / Änderung	Name	Datum	Name
Bearb.		26.02.2026	
Projektleiter / gez.		24.09.2026	
		GD-224067-10.3-a	