

9a

Aufbau Extensives Gründach

- extensive Dachbegrünung
- 8cm Vegetationstragschicht für mehrschichtige Dachbegrünung
- Filtervlies
- 4cm Dränschicht mit Wasserspeicher 10 bis 15 l/m²
- 4mm Faserschutzmatte
- PE-Folie als Trennlage, Stöße 10cm überlappend
- Abdichtung 1. Lage Anschlussbahn Kaltselfstklebende Polymerbitumenbahn
- Abdichtung 2. Lage Anschlussbahn Polymer-Bitumenbahnen
- 2-20cm Gefälledämmung EPS, WLG 035 mit 2% Gefälle
- 12cm Wärmedämmung EPS, WLG 035
- Dampfsperre sd-Wert $\geq 1500\text{m}$
- Voranstrich für bahnenförmige Abdichtung, aus Bitumenlösung
- 26cm Hohldeckendecke gem. Statik
- 2,5cm Holzwohle-Akustikdecke, Abhanghöhe 30cm

EPDM-Folie als L-Sperre

20cm Mineralwolleplatten
WLG 035

jede zweite Stoßfuge offen	
----------------------------	--

Konsolanker zur Aufnahme des Fertigsturzes

Fertig-Verblendsturz

OK Attika
+7,88⁵

UK Verblender
ca. +7,91⁵

uml. Kiesstreifen 50cm

Hochpunkt Grunddämmung +7,27

OKRD OG
+7,15

UKRD OG
+6,89

UK AHD
+6,59

StB.-Konsole als Auflager für Hohldielendecke

LEGENDE

- | | |
|---|----------------------|
|  | Verblendstein |
|  | Dämmung |
|  | Stahlbeton |
|  | Kalksandstein |
|  | GK Wand |
|  | Extensives Gründach |
|  | BD = Bodendurchbruch |
|  | DD = Deckedurchbruch |

- F30 = feuerhemmend (30 min.)
 F90 = feuerbeständig (90 min.)
 Wand an Stelle einer Brandwand, feuerbeständig (90 min.)

ZEICHNUNG

- ▲ Schnittführung ○ Achse — — — — —
▲ Zugang

MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !

TÜR UND BRÜSTUNGSHÖHEN VON OKFF

HINWEISE

ALLE MAßE SIND VOM AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN.
ABWEICHUNGEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.

- HINWENGENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OFFEN DES RAUMES IN DEM DIE ANGABE VERMERKT IST.
- LAGE, GRÖSSE UND MASSE VON DURCHBRÜCHEN SIND NUR IN VERBINDUNG MIT DEM SCHALPLANE DER TRAGWERKPLANE GÜLTIG
- EINBAUTEN IN STÄT. BAUTEILEN (WÄNDE, DECKE, STÜTZEN, UNTERZÜGE USW.) SIEHE SCHALPLANE DES IB TREBES
- AUSBILDUNG UND GÜTEQUALITÄT DES TRAGWERKS NACH ANGABEN IN DER STATISTISCHEN BERECHNUNG DES IB TREBES
- BEI ABWEICHUNGEN HINSICHTLICH DER FESTLEGUNG VON BAUTEILQUALITÄTEN ZWISCHEN BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN BAUZEICHNUNGEN GILT DAS BRANDSCHUTZKONZEPT.

**-Alle Höhenangaben beziehen sich auf die OKFF,
± 0,00 OKFF = 29,80 m ü. NHN**

[illegible]