

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 1

Bettenhaus 1 (SOM1)

Bettenhaus 2 (SOM2)

Technische Daten			2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu			B1.1	B1.2	B2.1	B2.2
Lage Gebäudeachsen			H / 15	H / 15	H / 26	H / 26
Nutzung			Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas	Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas
Anzahl im Schacht			1	1	1	1
Tragfähigkeit			kg 3.300	3.900	3.300	3.900
Förderhöhe			m 29,2	25,18	31,35	31,35
Oberste Haltestelle			6.OG	5.OG	6.OG	6.OG
Unterste Haltestelle			1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen			8	7	8	8
Anbindung Hubschrauberlandeplatz			Nein	Nein	Ja	Ja
barrierefrei DIN EN 81-70			Ja	Ja	Ja	Ja
FTS Nutzung			Nein	Nein	Nein	Nein
Bauaufzug			Ja	Nein	Ja	Nein
Technik						
Triebwerksraum			ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb			Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb			gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart			Seil	Seil	Seil	Seil
Aufhängung			4:1	4:1	4:1	4:1
Geschwindigkeit			m/s 1,0	1,0	1,0	1,0
Gegengewichtslage			seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung			FU	FU	FU	FU
Steuerung						
Standort Schaltschrank			neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank			4290	4290	6076	6076
Gruppensteuerung			Ja	Ja	Ja	Ja
Brandfallsteuerung			halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte			Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe			9		8	
Kartenleser Außentableau ZuKo			Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			9		8	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo			Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen			2	1	1	1
Schacht						
Schachtbreite			mm 2.750	2.990	2.750	2.990
Schachttiefe			mm 3.600	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe			m ² 21,24		21,24	
Entrauchungsquerschnitt 2,5%			m ² 0,531		0,531	
Schachtkopf			mm 4.650	4.500	4.500	4.500
Schachtgrube			mm 1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe			mm 35.050	30.880	37.050	37.050
Rohbauöffnung Tür, Breite			mm 1.760	1.960	1.760	1.960
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB			mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Türen						
Türbreite			mm 1.600	1.800	1.600	1.800
Türhöhe			mm 2.200	2.200	2.200	2.200
Türart			Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung			4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren			2	1	1	1
Anzahl Schachttüren			9	7	8	8
Anforderung EN 81-58			E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material			CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material			CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material			CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung			MUZ mit zentralem Blech	CNS K240	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur
Farbton St-Bleche			-	-	-	-
Kabine						
lichte Fahrkorbbreite			mm 1.900	2.200	1.900	2.200
lichte Fahrkorbtiefe			mm 3.000	3.200	3.200	3.200
lichte Farkorbbhöhe			mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände			CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände			-	-	-	-
Decke			St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke			RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung			LED, indirekt	LED, indirekt	LED, indirekt	LED, indirekt
Spiegel			Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau			2	1	1	1
Horizontales Bedientableau			1	1	1	1
visueller Notruf			Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A3			2	2	2	2
Handlauf, CNS, rund D40			zweiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz			zweiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste			CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag			bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 1

Bettenhaus 3 (SOM3)

Technische Daten		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu		B3.1	B3.2
Lage Gebäudeachsen		H / 36-37	H / 36-37
Nutzung		Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas
Anzahl im Schacht		1	1
Tragfähigkeit	kg	3.300	3.900
Förderhöhe	m	21,21	17,24
Oberste Haltestelle		4.OG	3.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG
Haltestellen		6	5
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja
FTS Nutzung		Nein	Nein
Bauaufzug		Ja	Nein
Technik			
Triebwerksraum		ohne	
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil	Seil
Aufhängung		4:1	4:1
Geschwindigkeit	m/s	1,0	1,0
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU
Steuerung			
Standort Schaltschrank		neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank		5330	5330
Gruppensteuerung		Ja	Ja
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		6	
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		6	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1	1
Schacht			
Schachtbreite	mm	2.750	2.990
Schachttiefe	mm	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m ²	21,24	
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m ²	0,531	
Schachtkopf	mm	4.650	4.500
Schachtgrube	mm	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	27.060	22.940
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.760	1.960
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300
Türen			
Türbreite	mm	1.600	1.800
Türhöhe	mm	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1	1
Anzahl Schachttüren		6	5
Anforderung EN 81-58		E60	E60
Kabinentüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material		CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung		MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur
Farbton St-Bleche		-	-
Kabine			
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.900	2.200
lichte Fahrkorbtiefe	mm	3.200	3.200
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300
Seitenwände		CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände		-	-
Decke		St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED, indirekt	LED, indirekt
Spiegel		Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1
Horizontales Bedientableau		1	1
visueller Notruf		Nein	Nein
Infotafel A3		2	2
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	bauseits Fliesen