

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Bettenhaus 1 (SOM1)

Technische Daten		2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu		A1.1	A1.2	B1.1	B1.2
Lage Gebäudeachsen		H / 17-18	H / 17-18	H / 15	H / 15
Nutzung		Personen	Personen	Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	1.600	1.600	3.300	3.900
Förderhöhe	m	25,18	25,18	29,2	25,18
Oberste Haltestelle		5.OG	5.OG	6.OG	5.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		7	7	8	7
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja	Ja	Ja
FTS Nutzung		Nein	Nein	Nein	Nein
Bauaufzug		Nein	Nein	Ja	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil	Seil
Aufhängung		2:1	2:1	4:1	4:1
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,0	1,0
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank		4421	4421	4290	4290
Gruppensteuerung		Ja	Ja	Ja	Ja
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		7		9	
Kartenleser Außentableau ZuKo		Nein	Nein	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		0		9	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	2	1
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.400	2.750	2.990
Schachttiefe	mm	2.875	2.875	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	6,9	6,9	21,24	
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,1725	0,1725	0,531	
Schachtkopf	mm	4.500	4.500	4.650	4.500
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	30.880	30.880	35.050	30.880
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.360	1.360	1.760	1.960
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.200	1.200	1.600	1.800
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1	1	2	1
Anzahl Schachttüren		7	7	9	7
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung		MUZ mit zentralem Blech CNS K240	MUZ mit zentralem Blech CNS K240	MUZ mit zentralem Blech CNS K240	MUZ mit zentralem Blech CNS K240
Farbton St-Bleche		-	-	-	-
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.400	1.400	1.900	2.200
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.400	2.400	3.000	3.200
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände		-	-	-	-
Decke		CNS	CNS	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		-	-	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED Spots	LED Spots	LED, indirekt	LED, indirekt
Spiegel		Rückwand	Rückwand	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	2	1
Horizontales Bedientableau		1	1	1	1
visueller Notruf		Ja	Ja	Nein	Nein
Infotafel A3		2	2	2	2
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	dreiseitig	zweiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig	dreiseitig	zweiseitig	dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Bettenhaus 2 (SOM2)

Technische Daten			2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu			B1.3 (optional)	V1.1	V1.2	A2.1
Lage Gebäudeachsen			H / 17	H / 17	H / 17	H / 28-29
Nutzung				FTS, Leerbetten	FTS	Personen
Anzahl im Schacht			1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	3.300		2.300	1.600	1.600
Förderhöhe	m	25,18		25,18	25,18	25,18
Oberste Haltestelle			5.OG	5.OG	5.OG	5.OG
Unterste Haltestelle			1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen				7	7	7
Anbindung Hubschrauberlandeplatz			Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70				Nein	Nein	Ja
FTS Nutzung				Ja	Ja	Nein
Bauaufzug			Nein	Nein	Nein	Nein
Technik						
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung			2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s		1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung			FU	FU	FU	FU
Steuerung						
Standort Schaltschrank			oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank			4413	4413	6105	
Gruppensteuerung			FTS	FTS	Ja	
Brandfallsteuerung			FTS	FTS	halb-dynamische	
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein	
Anzahl Außentableaus / Gruppe			7		7	
Kartenleser Außentableau ZuKo			Ja	Ja	Nein	
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			7			
Kartenleser Kabinentableau ZuKo			Ja	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Innen			1	1	1	
Schacht						
Schachtbreite	mm	2.750	2.400	2.400	2.400	
Schachttiefe	mm	3.600	3.500	3.500		2.875
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	9,9	8,4	8,4		6,9
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,2475	0,21	0,21		0,1725
Schachtkopf	mm	4.500	4.500	4.500		4.400
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200		1.200
Schachthöhe	mm	30.880	30.880	30.880		30.780
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.760	1.460	1.460		1.360
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300		2.300
Türen						
Türbreite	mm	1.600	1.300	1.300		1.200
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200		2.200
Türart			Schiebetür	Schiebetür		Schiebetür
Türöffnung			4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.		4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren			1	1		1
Anzahl Schachttüren			7	7		7
Anforderung EN 81-58			E60	E60		E60
Kabinentüren Material			St-Blech	St-Blech		CNS Struktur
Schachttüren Material			St-Blech	St-Blech		CNS Struktur
Zargen Material			St-Blech	St-Blech		CNS Struktur
Zargenausführung			MUZ	MUZ		MUZ mit zentralem Blech
Farbton St-Bleche			NCS S1030-Y	NCS S1030-Y		-
Kabine						
lichte Fahrkorbbreite	mm		1.500	1.400		1.400
lichte Fahrkorbtiefe	mm		3.000	2.400		2.400
lichte Farkorbbhöhe	mm		2.300	2.300		2.300
Seitenwände			St-Blech	St-Blech		CNS Struktur
Farbton St-Blechwände			NCS S1030-Y	NCS S1030-Y		-
Decke			St-Blech	St-Blech		CNS
Farbton St-Blechedecke			RAL 9010	RAL 9010		-
Beleuchtung			LED-Paneele	LED-Paneele		LED Spots
Spiegel		Nein	Nein	Nein		Rückwand
Vertikales Bedientableau			1	1		1
Horizontales Bedientableau			Nein	Nein		1
visueller Notruf			Nein	Nein		Ja
Infotafel A3			Nein	Nein		2
Handlauf, CNS, rund D40			ohne	ohne		dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz			dreiseitig	dreiseitig		dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS		CNS
Bodenbelag			Beschichtung	Beschichtung		bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Technische Daten		2er Aufzugsgruppe			
Aufzugsbezeichnung neu		A2.2	B2.1	B2.2	B2.3 (optional)
Lage Gebäudeachsen		H / 28-29	H / 26	H / 26	H / 22
Nutzung		Personen	Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas	
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	1.600	3.300	3.900	3.300
Förderhöhe	m	25,18	31,35	31,35	25,18
Oberste Haltestelle		5.OG	6.OG	6.OG	5.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		7	8	8	
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Ja	Ja	-
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja	Ja	
FTS Nutzung		Nein	Nein	Nein	
Bauaufzug		Nein	Ja	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil	Seil	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	4:1	4:1	
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,0	1,0	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf	
Raumnummer Schaltschrank		6105	6076	6076	
Gruppensteuerung		Ja	Ja	Ja	
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe			8		
Kartenleser Außentableau ZuKo		Nein	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			8		
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	1	
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.750	2.990	2.750
Schachttiefe	mm	2.875	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	6,9	21,24		9,9
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,1725	0,531		0,2475
Schachtkopf	mm	4.400	4.500	4.500	5.750
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	30.780	37.050	37.050	32.130
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.360	1.760	1.960	1.760
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.200	1.600	1.800	1.600
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	
Anzahl Kabinentüren		1	1	1	
Anzahl Schachttüren		7	8	8	
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	
Kabinentüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Schachttüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Zargen Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Zargenausführung		CNS K240	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur	
Farbton St-Bleche		-	-	-	
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.400	1.900	2.200	
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.400	3.200	3.200	
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	
Seitenwände		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Farbton St-Blechwände		-	-	-	
Decke		CNS	St-Blech	St-Blech	
Farbton St-Blechedecke		-	RAL 9010	RAL 9010	
Beleuchtung		LED Spots	LED, indirekt	LED, indirekt	
Spiegel		Rückwand	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	
Horizontales Bedientableau		1	1	1	
visueller Notruf		Ja	Nein	Nein	Nein
Infotafel A3		2	2	2	
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Technische Daten	2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu	V2.1	V2.2	O1.1	O1.2
Lage Gebäudeachsen	H / 28	H / 28	C-D / 18	C-D / 18
Nutzung	FTS, Leerbetten	FTS	Sterilgüter, Personal	Sterilgüter, Personal
Anzahl im Schacht	1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg 2.300	1.600	1.000	1.000
Förderhöhe	m 25,18	25,18	4,3	4,3
Oberste Haltestelle	5.OG	5.OG	2.OG	2.OG
Unterste Haltestelle	1.UG	1.UG	1.OG	1.OG
Haltestellen	7	7	2	2
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70	Nein	Nein	Ja	Ja
FTS Nutzung	Ja	Ja	Nein	Nein
Bauaufzug	Nein	Nein	Nein	Nein
Technik				
Triebwerksraum	ohne	ohne	ohne	
Standort Antrieb	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s 1,6	1,6	0,6	0,6
Gegengewichtslage	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung	FU	FU	FU	FU
Steuerung				
Standort Schaltschrank	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	seitlich oberer Halt	seitlich oberer Halt
Raumnummer Schaltschrank	6106	6106	5359	5359
Gruppensteuerung	FTS	FTS	Ja	Ja
Brandfallsteuerung	FTS	FTS	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe	7		2	
Kartenleser Außentableau ZuKo	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe	7			
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Kartenleser Innen	1	1	0	0
Schacht				
Schachtbreite	mm 2.400	2.400	1.800	1.800
Schachttiefe	mm 3.500	3.500	2.600	2.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m² 8,4	8,4	4,68	4,68
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m² 0,21	0,21	0,117	0,117
Schachtkopf	mm 4.500	4.500	4.500	4.500
Schachtgrube	mm 1.200	1.200	1.000	1.000
Schachthöhe	mm 30.880	30.880	9.800	9.800
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm 1.460	1.460	1.060	1.060
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Türen				
Türbreite	mm 1.300	1.300	900	900
Türhöhe	mm 2.200	2.200	2.200	2.200
Türart	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	2-bl. seitlöff.	2-bl. seitlöff.
Anzahl Kabinentüren	1	1	1	1
Anzahl Schachttüren	7	7	2	2
Anforderung EN 81-58	E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung	MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche	NCS S3010-B	NCS S3010-B	-	-
Kabine				
lichte Fahrkorbbreite	mm 1.500	1.400	1.100	1.100
lichte Fahrkorbtiefe	mm 3.000	2.400	2.100	2.100
lichte Farkorbbhöhe	mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände	NCS S3010-B	NCS S3010-B	-	-
Decke	St-Blech	St-Blech	CNS	CNS
Farbton St-Blechedecke	RAL 9010	RAL 9010	-	-
Beleuchtung	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel	Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau	1	1	1	1
Horizontales Bedientableau	Nein	Nein	Nein	Nein
visueller Notruf	Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A3	Nein	Nein	Nein	Nein
Handlauf, CNS, rund D40	ohne	ohne	einseitig	einseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste	CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag	Beschichtung	Beschichtung	baus. flexibler Belag	baus. flexibler Belag

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Technische Daten	Aufzug	
Aufzugsbezeichnung neu	O2.1	
Lage Gebäudeachsen	F / 23	
Nutzung	Sterilgüter, Personal	
Anzahl im Schacht	1	
Tragfähigkeit	kg	1.000
Förderhöhe	m	4,3
Oberste Haltestelle	2.OG	
Unterste Haltestelle	1.OG	
Haltestellen	2	
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	
barrierefrei DIN EN 81-70	Ja	
FTS Nutzung	Nein	
Bauaufzug	Nein	
Technik		
Triebwerksraum	ohne	
Standort Antrieb	Schachtkopf	
Antrieb	gearless Synchron	
Antriebsart	Seil oder Riemen	
Aufhängung	2:1	
Geschwindigkeit	m/s	0,6
Gegengewichtslage	seitlich	
Regelung	FU	
Steuerung		
Standort Schaltschrank	vor oberen Halt	
Raumnummer Schaltschrank	5331	
Gruppensteuerung	Nein	
Brandfallsteuerung	halb-dynamische	
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Nein	
Anzahl Außentableaus / Gruppe	2	
Kartenleser Außentableau ZuKo	Nein	
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Nein	
Anzahl Kartenleser Innen	0	
Schacht		
Schachtbreite	mm	2.325
Schachttiefe	mm	2.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	6,045
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,151125
Schachtkopf	mm	4.500
Schachtgrube	mm	1.000
Schachthöhe	mm	9.800
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.060
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300
Türen		
Türbreite	mm	900
Türhöhe	mm	2.200
Türart	Schiebetür	
Türöffnung	2-bl. zentrallöff.	
Anzahl Kabinentüren	2	
Anzahl Schachttüren	2	
Anforderung EN 81-58	E60	
Kabinentüren Material	CNS Struktur	
Schachttüren Material	CNS Struktur	
Zargen Material	CNS Struktur	
Zargenausführung	MUZ	
Farbton St-Bleche	-	
Kabine		
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.100
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.100
lichte Farkorbhöhe	mm	2.300
Seitenwände	CNS Struktur	
Farbton St-Blechwände	-	
Decke	CNS	
Farbton St-Blechedecke	-	
Beleuchtung	LED-Paneele	
Spiegel	Nein	
Vertikales Bedientableau	2	
Horizontales Bedientableau	Nein	
visueller Notruf	Nein	
Infotafel A3	Nein	
Handlauf, CNS, rund D40	zweiseitig	
Rammschutz, CNS auf Hartholz	zweiseitig	
Sockelleiste	CNS	
Bodenbelag	baus. flexibler Belag	

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Bettenhaus 3 (SOM3)

Technische Daten	2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu	A3.1	A3.2	B3.1	B3.2
Lage Gebäudeachsen	H / 37-38	H / 37-38	H / 36-37	H / 36-37
Nutzung	Personen	Personen	Betten, Personen	Betten, Personen, Adipositas
Anzahl im Schacht	1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg 1.600	1.600	3.300	3.900
Förderhöhe	m 17,24	17,24	21,21	17,24
Oberste Haltestelle	3.OG	3.OG	4.OG	3.OG
Unterste Haltestelle	1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen	5	5	6	5
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70	Ja	Ja	Ja	Ja
FTS Nutzung	Nein	Nein	Nein	Nein
Bauaufzug	Nein	Nein	Ja	Nein
Technik				
Triebwerksraum	ohne		ohne	
Standort Antrieb	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil	Seil
Aufhängung	2:1	2:1	4:1	4:1
Geschwindigkeit	m/s 1,6	1,6	1,0	1,0
Gegengewichtslage	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung	FU	FU	FU	FU
Steuerung				
Standort Schaltschrank	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank	6074	5415	5330	5330
Gruppensteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja
Brandfallsteuerung	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe	5		6	
Kartenleser Außentableau ZuKo	Nein	Nein	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			6	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen	1	1	1	1
Schacht				
Schachtbreite	mm 2.400	2.400	2.750	2.990
Schachttiefe	mm 2.875	2.875	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m² 6,9	6,9	21,24	
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m² 0,1725	0,1725	0,531	
Schachtkopf	mm 4.400	4.400	4.650	4.500
Schachtgrube	mm 1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm 22.840	22.840	27.060	22.940
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm 1.360	1.360	1.760	1.960
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Türen				
Türbreite	mm 1.200	1.200	1.600	1.800
Türhöhe	mm 2.200	2.200	2.200	2.200
Türart	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren	1	1	1	1
Anzahl Schachttüren	5	5	6	5
Anforderung EN 81-58	E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur
Farbton St-Bleche	-	-	-	-
Kabine				
lichte Fahrkorbbreite	mm 1.400	1.400	1.900	2.200
lichte Fahrkorbtiefe	mm 2.400	2.400	3.200	3.200
lichte Farkorbbhöhe	mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände	-	-	-	-
Decke	CNS	CNS	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke	-	-	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung	LED Spots	LED Spots	LED, indirekt	LED, indirekt
Spiegel	Rückwand	Rückwand	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau	1	1	1	1
Horizontales Bedientableau	1	1	1	1
visueller Notruf	Ja	Ja	Nein	Nein
Infotafel A3	2	2	2	2
Handlauf, CNS, rund D40	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste	CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Haus 4 Psychiatrie (ZSG)

Technische Daten			2er Aufzugsgruppe		Aufzug	
Aufzugsbezeichnung neu			B3.3 (optional)	V3.1	V3.2	B4.1
Lage Gebäudeachsen			H /	H / 38	H / 38	V / 40
Nutzung				FTS, Leerbetten	FTS	Betten, Pers.
Anzahl im Schacht			1	1	1	1
Tragfähigkeit			kg 3.300	2.300	1.600	2.500
Förderhöhe			m 17,24	17,24	17,24	20,43
Oberste Haltestelle			3.OG	3.OG	3.OG	4.OG
Unterste Haltestelle			1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen				5	5	6
Anbindung Hubschrauberlandeplatz			-	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70			Ja	Nein	Nein	Ja
FTS Nutzung			Nein	Ja	Ja	Nein
Bauaufzug			Nein	Nein	Nein	Ja
Technik						
Triebwerksraum				ohne		ohne
Standort Antrieb			Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb			gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart			Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung				2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit			m/s 1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage			seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung			FU	FU	FU	FU
Steuerung						
Standort Schaltschrank			oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	Nähe unterer Halt
Raumnummer Schaltschrank				5323	5396	4192
Gruppensteuerung				FTS	FTS	Nein
Brandfallsteuerung			Ja	FTS	FTS	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte			Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe				5		6
Kartenleser Außentableau ZuKo			Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe				5		6
Kartenleser Kabinentableau ZuKo			Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen				1	1	1
Schacht						
Schachtbreite			mm 2.750	2.400	2.400	2.833
Schachttiefe			mm 3.600	3.500	3.500	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe			m² 9,9	8,4	8,4	10,1988
Entrauchungsquerschnitt 2,5%			m² 0,2475	0,21	0,21	0,25497
Schachtkopf			mm 4.500	4.500	4.500	4.500
Schachtgrube			mm 1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe			mm 22.940	22.940	22.940	26.130
Rohbauöffnung Tür, Breite			mm 1.760	1.460	1.460	1.760
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB			mm 2.300	2.300	2.300	2.300
Türen						
Türbreite			mm 1.600	1.300	1.300	1.600
Türhöhe			mm 2.200	2.200	2.200	2.200
Türart				Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung				4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren				1	1	1
Anzahl Schachttüren				5	5	6
Anforderung EN 81-58				E60	E60	E60
Kabinentüren Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur
Schachttüren Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur
Zargen Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur
Zargenausführung				MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche				NCS S2020-G60Y	NCS S2020-G60Y	-
Kabine						
lichte Fahrkorbbreite			mm	1.500	1.400	1.800
lichte Fahrkorbtiefe			mm	3.000	2.400	2.700
lichte Farkorbbhöhe			mm	2.300	2.300	2.300
Seitenwände				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände				NCS S2020-G60Y	NCS S2020-G60Y	-
Decke				St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke				RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung				LED-Paneele	LED-Paneele	LED, indirekt
Spiegel			Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau				1	1	1
Horizontales Bedientableau				Nein	Nein	1
visueller Notruf			Nein	Nein	Nein	Ja
Infotafel A3			Nein	Nein	Nein	2
Handlauf, CNS, rund D40				ohne	ohne	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz				dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste			CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag				Beschichtung	Beschichtung	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Haus 5 Versorgungszent

Technische Daten		Aufzug	Aufzug	Aufzug	4er Aufzugsgruppe
Aufzugsbezeichnung neu		V4.1	B4.2	V4.2	V5.1
Lage Gebäudeachsen		V / 41	W' / 40	W' / 41	H / 4-5
Nutzung		FTS, Leerbetten	Betten, Pers.	FTS	FTS
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	2.300	2.500	1.600	2.000
Förderhöhe	m	15,63	15,63	15,63	8,74
Oberste Haltestelle		3.OG	3.OG	3.OG	1.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		5	5	5	3
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Nein	Ja	Nein	Nein
FTS Nutzung		Ja	Nein	Ja	Ja
Bauaufzug		Nein	Nein	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,6	1,0
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		Nähe unterer Halt	neben unterer Halt	Nähe unterer Halt	seitlich über Schacht
Raumnummer Schaltschrank		4192	4192	4192	5886
Gruppensteuerung		FTS	Nein	FTS	FTS
Brandfallsteuerung		FTS	halb-dynamische	FTS	FTS
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		5	5	5	5
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		5	5	5	5
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	1	2
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.833	2.400	2.400
Schachttiefe	mm	3.600	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	8,64	10,1988	8,64	8,64
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,216	0,25497	0,216	0,216
Schachtkopf	mm	4.380	4.380	4.380	4.650
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	21.210	21.210	21.210	14.590
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.460	1.760	1.460	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.300	1.600	1.300	1.300
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1	1	1	2
Anzahl Schachttüren		5	5	5	5
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		St-Blech	CNS Struktur	St-Blech	St-Blech
Schachttüren Material		St-Blech	CNS Struktur	St-Blech	St-Blech
Zargen Material		St-Blech	CNS Struktur	St-Blech	St-Blech
Zargenausführung		MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche		NCS S3005-Y50R	-	NCS S3005-Y50R	NCS S2005-Y10R
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.500	1.800	1.400	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	3.000	2.700	2.400	2.700
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		St-Blech	CNS Struktur	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechwände		NCS S3005-Y50R	-	NCS S3005-Y50R	NCS S2005-Y10R
Decke		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED-Paneele	LED, indirekt	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel		Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	1
Horizontales Bedientableau		Nein	1	Nein	Nein
visueller Notruf		Nein	Ja	Nein	Nein
Infotafel A3		Nein	2	Nein	Nein
Handlauf, CNS, rund D40		ohne	dreiseitig	ohne	ohne
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	zweiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		Beschichtung	bauseits Fliesen	Beschichtung	Beschichtung

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

rum (VSZ)

Technische Daten					2er Aufzugsgruppe
Aufzugsbezeichnung neu		V5.2	V5.3	V5.4	V5.5
Lage Gebäudeachsen		H / 4-5	H / 4-5	H / 4-5	G-H / 3
Nutzung		FTS	FTS	FTS	Personen, Lasten
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	2.000	2.000	2.000	2.300
Förderhöhe	m	8,74	8,74	8,74	13,86
Oberste Haltestelle		1.OG	1.OG	1.OG	2.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		3	3	3	4
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Nein	Nein	Nein	Ja
FTS Nutzung		Ja	Ja	Ja	Nein
Bauaufzug		Nein	Nein	Nein	Ja
Technik					
Triebwerksraum					ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s	1,0	1,0	1,0	1,0
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		seitlich über Schacht	seitlich über Schacht	seitlich über Schacht	neben oberen Halt
Raumnummer Schaltschrank		5886	5886	5886	4580
Gruppensteuerung		FTS	FTS	FTS	Ja
Brandfallsteuerung		FTS	FTS	FTS	statische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Ja
Anzahl Außentableaus / Gruppe			5		5
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			5		5
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		2	2	2	1
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Schachttiefe	mm	3.600	3.600	3.600	3.500
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	8,64	8,64	8,64	8,4
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,216	0,216	0,216	0,21
Schachtkopf	mm	4.650	4.650	4.650	4.650
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	17.550	14.590	14.590	19.710
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.460	1.460	1.460	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		2	2	2	2
Anzahl Schachttüren		5	5	5	5
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Schachttüren Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Zargen Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Zargenausführung		MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche		NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.500	1.500	1.500	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.700	2.700	2.700	2.900
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechwände		NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Decke		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel		Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	2
Horizontales Bedientableau		Nein	Nein	Nein	0
visueller Notruf		Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A3		Nein	Nein	Nein	2
Handlauf, CNS, rund D40		ohne	ohne	ohne	zweiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz		zweiseitig	zweiseitig	zweiseitig	zweiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung

VE 461 AUFZUGSANLAGEN - LOS 2

Technische Daten		
Aufzugsbezeichnung neu		V5.6
Lage Gebäudeachsen		G-H / 3
Nutzung		Personen, Lasten
Anzahl im Schacht		1
Tragfähigkeit	kg	2.300
Förderhöhe	m	8,74
Oberste Haltestelle		1.OG
Unterste Haltestelle		1.UG
Haltestellen		3
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja
FTS Nutzung		Nein
Bauaufzug		Nein
Technik		
Triebwerksraum		
Standort Antrieb		Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1
Geschwindigkeit	m/s	1,0
Gegengewichtslage		seitlich
Regelung		FU
Steuerung		
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank		4580
Gruppensteuerung		Ja
Brandfallsteuerung		statische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Ja
Anzahl Außentableaus / Gruppe		
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1
Schacht		
Schachtbreite	mm	2.400
Schachttiefe	mm	3.500
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	8,4
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,21
Schachtkopf	mm	4.650
Schachtgrube	mm	1.200
Schachthöhe	mm	14.590
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300
Türen		
Türbreite	mm	1.300
Türhöhe	mm	2.200
Türart		Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		2
Anzahl Schachttüren		4
Anforderung EN 81-58		E60
Kabinentüren Material		St-Blech
Schachttüren Material		St-Blech
Zargen Material		St-Blech
Zargenausführung		MUZ
Farbton St-Bleche		NCS S2005-Y10R
Kabine		
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.900
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300
Seitenwände		St-Blech
Farbton St-Blechwände		NCS S2005-Y10R
Decke		St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010
Beleuchtung		LED-Paneele
Spiegel		Nein
Vertikales Bedientableau		2
Horizontales Bedientableau		0
visueller Notruf		Nein
Infotafel A3		2
Handlauf, CNS, rund D40		zweiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz		zweiseitig
Sockelleiste		CNS
Bodenbelag		Beschichtung