

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Bettenhaus 1 (SOM1)

Technische Daten		2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu		A1.1	A1.2	B1.1	B1.2
Lage Gebäudeachsen		H / 17-18	H / 17-18	H / 15	H / 15
Nutzung		Personen	Personen	Betten, Personen	Betten, Personen
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	1.600	1.600	3.300	3.900
Förderhöhe	m	25,18	25,18	29,2	25,18
Oberste Haltestelle		5.OG	5.OG	6.OG	5.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		7	7	8	7
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja	Ja	Ja
FTS Nutzung		Nein	Nein	Nein	Nein
Bauaufzug		Nein	Nein	Ja	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	2:1	4:1	4:1
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank		4421	4421	4290	4290
Gruppensteuerung		Ja	Ja	Ja	Ja
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		7		9	
Kartenleser Außentableau ZuKo		Nein	Nein	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		0		9	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	2	1
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.400	2.750	2.990
Schachttiefe	mm	2.875	2.875	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	6,9	6,9	21,24	
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,1725	0,1725	0,531	
Schachtkopf	mm	4.500	4.500	4.650	4.500
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	30.880	30.880	35.050	30.880
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.360	1.360	1.760	1.960
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.200	1.200	1.600	1.800
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1	1	2	1
Anzahl Schachttüren		7	7	9	7
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung		MUZ mit zentralem Blech	CNS K240	MUZ mit zentralem Blech	CNS K240
Farbton St-Bleche		-	-	-	-
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.400	1.400	1.900	2.200
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.400	2.400	3.000	3.200
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände		-	-	-	-
Decke		CNS	CNS	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		-	-	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED Spots	LED Spots	LED, indirekt	LED, indirekt
Spiegel		Rückwand	Rückwand	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	2	1
Horizontales Bedientableau		1	1	1	1
visueller Notruf		Ja	Ja	Nein	Nein
Infotafel A4		Ja	Ja	Ja	Ja
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	dreiseitig	zweiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz		ohne	ohne	zweiseitig	dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Bettenhaus 2 (SOM2)

Technische Daten			2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe		
Aufzugsbezeichnung neu			B1.3 (optional)	V1.1	V1.2	A2.1	
Lage Gebäudeachsen			H / 17	H / 17	H / 17	H / 28-29	
Nutzung				FTS, Betten	FTS, Betten	Personen	
Anzahl im Schacht			1	1	1	1	
Tragfähigkeit			kg	3.300	2.300	2.300	1.600
Förderhöhe			m	25,18	25,18	25,18	25,18
Oberste Haltestelle			5.OG	5.OG	5.OG	5.OG	
Unterste Haltestelle			1.UG	1.UG	1.UG	1.UG	
Haltestellen				7	7	7	
Anbindung Hubschrauberlandeplatz			Nein	Nein	Nein	Nein	
barrierefrei DIN EN 81-70				Nein	Nein	Ja	
FTS Nutzung				Ja	Ja	Nein	
Bauaufzug			Nein	Nein	Nein	Nein	
Technik							
Triebwerksraum			ohne	ohne	ohne	ohne	
Standort Antrieb			Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	
Antrieb			gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	
Antriebsart			Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	
Aufhängung				2:1	2:1	2:1	
Geschwindigkeit			m/s	1,6	1,6	1,6	
Gegengewichtslage			seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	
Regelung				FU	FU	FU	
Steuerung							
Standort Schaltschrank				oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	
Raumnummer Schaltschrank				4413	4413	6105	
Gruppensteuerung				FTS	FTS	Ja	
Brandfallsteuerung				FTS	FTS	halb-dynamische	
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte			Nein	Nein	Nein	Nein	
Anzahl Außentableaus / Gruppe				7		7	
Kartenleser Außentableau ZuKo				Ja	Ja	Nein	
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe				7			
Kartenleser Kabinentableau ZuKo				Ja	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Innen				1	1	1	
Schacht							
Schachtbreite			mm	2.750	2.400	2.400	2.400
Schachttiefe			mm	3.600	3.500	3.500	2.875
Schachtquerschnitt / Gruppe			m²	9,9	8,4	8,4	6,9
Entrauchungsquerschnitt 2,5%			m²	0,2475	0,21	0,21	0,1725
Schachtkopf			mm	4.500	4.500	4.500	4.400
Schachtgrube			mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe			mm	30.880	30.880	30.880	30.780
Rohbauöffnung Tür, Breite			mm	1.760	1.460	1.460	1.360
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB			mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen							
Türbreite			mm	1.600	1.300	1.300	1.200
Türhöhe			mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart				Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	
Türöffnung				4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	
Anzahl Kabinentüren				1	1	1	
Anzahl Schachttüren				7	7	7	
Anforderung EN 81-58				E60	E60	E60	
Kabinentüren Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	
Schachttüren Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	
Zargen Material				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	
Zargenausführung				MUZ	MUZ	MUZ mit zentralem Blech	
Farbton St-Bleche				NCS S1030-Y	NCS S1030-Y	-	
Kabine							
lichte Fahrkorbbreite			mm		1.500	1.500	1.400
lichte Fahrkorbtiefe			mm		3.000	3.000	2.400
lichte Farkorbhöhe			mm		2.300	2.300	2.300
Seitenwände				St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	
Farbton St-Blechwände				NCS S1030-Y	NCS S1030-Y	-	
Decke				St-Blech	St-Blech	CNS	
Farbton St-Blechedecke				RAL 9010	RAL 9010	-	
Beleuchtung				LED-Paneele	LED-Paneele	LED Spots	
Spiegel			Nein	Nein	Nein	Rückwand	
Vertikales Bedientableau				1	1	1	
Horizontales Bedientableau				Nein	Nein	1	
visueller Notruf				Nein	Nein	Ja	
Infotafel A4				Nein	Nein	Ja	
Handlauf, CNS, rund D40				ohne	ohne	dreiseitig	
Rammschutz, CNS auf Hartholz				dreiseitig	dreiseitig	ohne	
Sockelleiste			CNS	CNS	CNS	CNS	
Bodenbelag				Beschichtung	Beschichtung	bauseits Fliesen	

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Technische Daten		2er Aufzugsgruppe			
Aufzugsbezeichnung neu		A2.2	B2.1	B2.2	B2.3 (optional)
Lage Gebäudeachsen		H / 28-29	H / 26	H / 26	H / 22
Nutzung		Personen	Betten, Personen	Betten, Personen	
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	1.600	3.300	3.900	3.300
Förderhöhe	m	25,18	31,35	31,35	25,18
Oberste Haltestelle		5.OG	6.OG	6.OG	5.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		7	8	8	
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Ja	Ja	-
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja	Ja	
FTS Nutzung		Nein	Nein	Nein	
Bauaufzug		Nein	Ja	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	4:1	4:1	
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf	
Raumnummer Schaltschrank		6105	6076	6076	
Gruppensteuerung		Ja	Ja	Ja	
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe			8		
Kartenleser Außentableau ZuKo		Nein	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe			8		
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	1	
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.750	2.990	2.750
Schachttiefe	mm	2.875	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m ²	6,9	21,24		9,9
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m ²	0,1725	0,531		0,2475
Schachtkopf	mm	4.400	4.500	4.500	5.750
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	30.780	37.050	37.050	32.130
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.360	1.760	1.960	1.760
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.200	1.600	1.800	1.600
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	
Anzahl Kabinentüren		1	1	1	
Anzahl Schachttüren		7	8	8	
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	
Kabinentüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Schachttüren Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Zargen Material		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Zargenausführung		h CNS K240	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur	
Farbton St-Bleche		-	-	-	
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.400	1.900	2.200	
lichte Fahrkorbtiefe	mm	2.400	3.200	3.200	
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	
Seitenwände		CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	
Farbton St-Blechwände		-	-	-	
Decke		CNS	St-Blech	St-Blech	
Farbton St-Blechedecke		-	RAL 9010	RAL 9010	
Beleuchtung		LED Spots	LED, indirekt	LED, indirekt	
Spiegel		Rückwand	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	
Horizontales Bedientableau		1	1	1	
visueller Notruf		Ja	Nein	Nein	Nein
Infotafel A4		Ja	Ja	Ja	
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	
Rammenschutz, CNS auf Hartholz		ohne	dreiseitig	dreiseitig	
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Technische Daten	2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu	V2.1	V2.2	O1.1	O1.2
Lage Gebäudeachsen	H / 28	H / 28	C-D / 18	C-D / 18
Nutzung	FTS, Betten	FTS, Betten	Sterilgüter, Personal	Sterilgüter, Personal
Anzahl im Schacht	1	1	1	1
Tragfähigkeit kg	2.300	2.300	1.000	1.000
Förderhöhe m	25,18	25,18	4,3	4,3
Oberste Haltestelle	5.OG	5.OG	2.OG	2.OG
Unterste Haltestelle	1.UG	1.UG	1.OG	1.OG
Haltestellen	7	7	2	2
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70	Nein	Nein	Ja	Ja
FTS Nutzung	Ja	Ja	Nein	Nein
Bauaufzug	Nein	Nein	Nein	Nein
Technik				
Triebwerksraum	ohne	ohne	ohne	
Standort Antrieb	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit m/s	1,6	1,6	0,6	0,6
Gegengewichtslage	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung	FU	FU	FU	FU
Steuerung				
Standort Schaltschrank	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	seitlich oberer Halt	seitlich oberer Halt
Raumnummer Schaltschrank	6106	6106	5359	5359
Gruppensteuerung	FTS	FTS	Ja	Ja
Brandfallsteuerung	FTS	FTS	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe	7		2	
Kartenleser Außentableau ZuKo	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe	7			
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Kartenleser Innen	1	1	0	0
Schacht				
Schachtbreite mm	2.400	2.400	1.800	1.800
Schachttiefe mm	3.500	3.500	2.600	2.600
Schachtquerschnitt / Gruppe m²	8,4	8,4	4,68	4,68
Entrauchungsquerschnitt 2,5% m²	0,21	0,21	0,117	0,117
Schachtkopf mm	4.500	4.500	4.500	4.500
Schachtgrube mm	1.200	1.200	1.000	1.000
Schachthöhe mm	30.880	30.880	9.800	9.800
Rohbauöffnung Tür, Breite mm	1.460	1.460	1.060	1.060
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen				
Türbreite mm	1.300	1.300	900	900
Türhöhe mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	2-bl. seitlöff.	2-bl. seitlöff.
Anzahl Kabinentüren	1	1	1	1
Anzahl Schachttüren	7	7	2	2
Anforderung EN 81-58	E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung	MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche	NCS S3010-B	NCS S3010-B	-	-
Kabine				
lichte Fahrkorbbreite mm	1.500	1.500	1.100	1.100
lichte Fahrkorbtiefe mm	3.000	3.000	2.100	2.100
lichte Farkorbbhöhe mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände	St-Blech	St-Blech	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände	NCS S3010-B	NCS S3010-B	-	-
Decke	St-Blech	St-Blech	CNS	CNS
Farbton St-Blechedecke	RAL 9010	RAL 9010	-	-
Beleuchtung	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel	Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau	1	1	1	1
Horizontales Bedientableau	Nein	Nein	Nein	Nein
visueller Notruf	Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A4	Nein	Nein	Nein	Nein
Handlauf, CNS, rund D40	ohne	ohne	einseitig	einseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste	CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag	Beschichtung	Beschichtung	baus. flexibler Belag	baus. flexibler Belag

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Bettenhaus 3 (SOM3)

Technische Daten	Aufzug	2er Aufzugsgruppe		2er Aufzugsgruppe
Aufzugsbezeichnung neu	O2.1	A3.1	A3.2	B3.1
Lage Gebäudeachsen	F / 23	H / 37-38	H / 37-38	H / 36-37
Nutzung	14	Personen	Personen	Betten, Personen
Anzahl im Schacht	1	1	1	1
Tragfähigkeit kg	1.000	1.600	1.600	3.300
Förderhöhe m	4,3	17,24	17,24	21,21
Oberste Haltestelle	2.OG	3.OG	3.OG	4.OG
Unterste Haltestelle	1.OG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen	2	5	5	6
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70	Ja	Ja	Ja	Ja
FTS Nutzung	Nein	Nein	Nein	Nein
Bauaufzug	Nein	Nein	Nein	Ja
Technik				
Triebwerksraum	ohne	ohne		ohne
Standort Antrieb	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	4:1
Geschwindigkeit m/s	0,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung	FU	FU	FU	FU
Steuerung				
Standort Schaltschrank	vor oberen Halt	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	neben oberen Halt
Raumnummer Schaltschrank	5331	6074	5415	5330
Gruppensteuerung	Nein	Ja	Ja	Ja
Brandfallsteuerung	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische	halb-dynamische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe	2	5		6
Kartenleser Außentableau ZuKo	Nein	Nein	Nein	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe				6
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Nein	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen	0	1	1	1
Schacht				
Schachtbreite mm	2.325	2.400	2.400	2.750
Schachttiefe mm	2.600	2.875	2.875	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe m²	6,045	6,9	6,9	21,24
Entrauchungsquerschnitt 2,5% m²	0,151125	0,1725	0,1725	0,531
Schachtkopf mm	4.500	4.400	4.400	4.650
Schachtgrube mm	1.000	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe mm	9.800	22.840	22.840	27.060
Rohbauöffnung Tür, Breite mm	1.060	1.360	1.360	1.760
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen				
Türbreite mm	900	1.200	1.200	1.600
Türhöhe mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung	2-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren	2	1	1	1
Anzahl Schachttüren	2	5	5	6
Anforderung EN 81-58	E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Schachttüren Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargen Material	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Zargenausführung	MUZ	MUZ mit zentralem Blech	CNS Struktur	MUZ mit zentralem Blech
Farbton St-Bleche	-	-	-	-
Kabine				
lichte Fahrkorbbreite mm	1.100	1.400	1.400	1.900
lichte Fahrkorbtiefe mm	2.100	2.400	2.400	3.200
lichte Farkorbbhöhe mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur	CNS Struktur
Farbton St-Blechwände	-	-	-	-
Decke	CNS	CNS	CNS	St-Blech
Farbton St-Blechedecke	-	-	-	RAL 9010
Beleuchtung	LED-Paneele	LED Spots	LED Spots	LED, indirekt
Spiegel	Nein	Rückwand	Rückwand	Nein
Vertikales Bedientableau	2	1	1	1
Horizontales Bedientableau	Nein	1	1	1
visueller Notruf	Nein	Ja	Ja	Nein
Infotafel A4	Nein	Ja	Ja	Ja
Handlauf, CNS, rund D40	zweiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz	zweiseitig	ohne	ohne	dreiseitig
Sockelleiste	CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag	baus. flexibler Belag	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen	bauseits Fliesen

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Technische Daten			2er Aufzugsgruppe		
Aufzugsbezeichnung neu		B3.2	B3.3 (optional)	V3.1	V3.2
Lage Gebäudeachsen		H / 36-37	H /	H / 38	H / 38
Nutzung		Betten, Personen		FTS, Betten	FTS, Betten
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	3.900	3.300	2.300	2.300
Förderhöhe	m	17,24	17,24	17,24	17,24
Oberste Haltestelle		3.OG	3.OG	3.OG	3.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		5		5	5
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	-	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Ja	Nein	Nein
FTS Nutzung		Nein	Nein	Ja	Ja
Bauaufzug		Nein	Nein	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum					ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		4:1		2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank		5330		5323	5396
Gruppensteuerung		Ja		FTS	FTS
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	Ja	FTS	FTS
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe				5	
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe				5	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1		1	1
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.990	2.750	2.400	2.400
Schachttiefe	mm	3.600	3.600	3.500	3.500
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²		9,9	8,4	8,4
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²		0,2475	0,21	0,21
Schachtkopf	mm	4.500	4.500	4.500	4.500
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	22.940	22.940	22.940	22.940
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.960	1.760	1.460	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.800	1.600	1.300	1.300
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür		Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1		1	1
Anzahl Schachttüren		5		5	5
Anforderung EN 81-58		E60		E60	E60
Kabinentüren Material		CNS Struktur		St-Blech	St-Blech
Schachttüren Material		CNS Struktur		St-Blech	St-Blech
Zargen Material		CNS Struktur		St-Blech	St-Blech
Zargenausführung		h CNS Struktur		MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche		-		NCS S2020-G60Y	NCS S2020-G60Y
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	2.200		1.500	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	3.200		3.000	3.000
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300		2.300	2.300
Seitenwände		CNS Struktur		St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechwände		-		NCS S2020-G60Y	NCS S2020-G60Y
Decke		St-Blech		St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010		RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED, indirekt		LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel		Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1		1	1
Horizontales Bedientableau		1		Nein	Nein
visueller Notruf		Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A4		Ja	Nein	Nein	Nein
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig		ohne	ohne
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig		dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen		Beschichtung	Beschichtung

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Haus 4 Psychiatrie (ZSG)

Technische Daten		Aufzug	Aufzug	Aufzug	Aufzug
Aufzugsbezeichnung neu		B4.1	V4.1	B4.2	V4.2
Lage Gebäudeachsen		V / 40	V / 41	W' / 40	W' / 41
Nutzung		Betten, Pers.	FTS, Betten	Betten, Pers.	FTS, Betten
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	3.300	2.300	3.300	2.300
Förderhöhe	m	20,43	15,63	15,63	15,63
Oberste Haltestelle		4.OG	3.OG	3.OG	3.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		6	5	5	5
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Ja	Nein	Ja	Nein
FTS Nutzung		Nein	Ja	Nein	Ja
Bauaufzug		Ja	Nein	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne	ohne	ohne	ohne
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		4:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s	1,6	1,6	1,6	1,6
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		Nähe unterer Halt	Nähe unterer Halt	neben unterer Halt	Nähe unterer Halt
Raumnummer Schaltschrank		4192	4192	4192	4192
Gruppensteuerung		Nein	FTS	Nein	FTS
Brandfallsteuerung		halb-dynamische	FTS	halb-dynamische	FTS
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		6	5	5	5
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		6	5	5	5
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		1	1	1	1
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.833	2.400	2.833	2.400
Schachttiefe	mm	3.600	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m²	10,1988	8,64	10,1988	8,64
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m²	0,25497	0,216	0,25497	0,216
Schachtkopf	mm	4.500	4.380	4.380	4.380
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	26.130	21.210	21.210	21.210
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.760	1.460	1.760	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.600	1.300	1.600	1.300
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		1	1	1	1
Anzahl Schachttüren		6	5	5	5
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		CNS Struktur	St-Blech	CNS Struktur	St-Blech
Schachttüren Material		CNS Struktur	St-Blech	CNS Struktur	St-Blech
Zargen Material		CNS Struktur	St-Blech	CNS Struktur	St-Blech
Zargenausführung		MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche		-	NCS S3005-Y50R	-	NCS S3005-Y50R
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.900	1.500	1.900	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	3.200	3.000	3.200	3.000
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		CNS Struktur	St-Blech	CNS Struktur	St-Blech
Farbton St-Blechwände		-	NCS S3005-Y50R	-	NCS S3005-Y50R
Decke		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED, indirekt	LED-Paneele	LED, indirekt	LED-Paneele
Spiegel		Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	1
Horizontales Bedientableau		1	Nein	1	Nein
visueller Notruf		Ja	Nein	Ja	Nein
Infotafel A4		Ja	Nein	Ja	Nein
Handlauf, CNS, rund D40		dreiseitig	ohne	dreiseitig	ohne
Rammschutz, CNS auf Hartholz		dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig	dreiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		bauseits Fliesen	Beschichtung	bauseits Fliesen	Beschichtung

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Haus 5 Versorgungszentrum (VSZ)

Technische Daten		4er Aufzugsgruppe			
Aufzugsbezeichnung neu		V5.1	V5.2	V5.3	V5.4
Lage Gebäudeachsen		H / 4-5	H / 4-5	H / 4-5	H / 4-5
Nutzung		FTS, Lasten	FTS, Lasten	FTS, Lasten	FTS, Lasten
Anzahl im Schacht		1	1	1	1
Tragfähigkeit	kg	2.300	2.300	2.300	2.300
Förderhöhe	m	8,74	8,74	8,74	8,74
Oberste Haltestelle		1.OG	1.OG	1.OG	1.OG
Unterste Haltestelle		1.UG	1.UG	1.UG	1.UG
Haltestellen		3	3	3	3
Anbindung Hubschrauberlandeplatz		Nein	Nein	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70		Nein	Nein	Nein	Nein
FTS Nutzung		Ja	Ja	Ja	Ja
Bauaufzug		Nein	Nein	Nein	Nein
Technik					
Triebwerksraum		ohne			
Standort Antrieb		Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb		gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart		Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung		2:1	2:1	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s	1	1	1	1
Gegengewichtslage		seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Regelung		FU	FU	FU	FU
Steuerung					
Standort Schaltschrank		seitlich über Schacht	seitlich über Schacht	seitlich über Schacht	seitlich über Schacht
Raumnummer Schaltschrank		5886	5886	5886	5886
Gruppensteuerung		FTS	FTS	FTS	FTS
Brandfallsteuerung		FTS	FTS	FTS	FTS
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte		Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Außentableaus / Gruppe		5		5	
Kartenleser Außentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe		5		5	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen		2	2	2	2
Schacht					
Schachtbreite	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Schachttiefe	mm	3.600	3.600	3.600	3.600
Schachtquerschnitt / Gruppe	m ²	8,64	8,64	8,64	8,64
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m ²	0,216	0,216	0,216	0,216
Schachtkopf	mm	4.650	4.650	4.650	4.650
Schachtgrube	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Schachthöhe	mm	14.590	17.550	14.590	14.590
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm	1.460	1.460	1.460	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Türen					
Türbreite	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
Türhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Türart		Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung		4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren		2	2	2	2
Anzahl Schachttüren		5	5	5	5
Anforderung EN 81-58		E60	E60	E60	E60
Kabinentüren Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Schachttüren Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Zargen Material		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Zargenausführung		MUZ	MUZ	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche		NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Kabine					
lichte Fahrkorbbreite	mm	1.500	1.500	1.500	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm	3.000	3.000	3.000	3.000
lichte Farkorbbhöhe	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Seitenwände		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechwände		NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Decke		St-Blech	St-Blech	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung		LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel		Nein	Nein	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau		1	1	1	1
Horizontales Bedientableau		Nein	Nein	Nein	Nein
visueller Notruf		Nein	Nein	Nein	Nein
Infotafel A4		Nein	Nein	Nein	Nein
Handlauf, CNS, rund D40		ohne	ohne	ohne	ohne
Rammschutz, CNS auf Hartholz		zweiseitig	zweiseitig	zweiseitig	zweiseitig
Sockelleiste		CNS	CNS	CNS	CNS
Bodenbelag		Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung

VE 461 AUFZUGSANLAGEN

Technische Daten	2er Aufzugsgruppe	
Aufzugsbezeichnung neu	V5.5	V5.6
Lage Gebäudeachsen	G-H / 3	G-H / 3
Nutzung	Personen, Lasten	Personen, Lasten
Anzahl im Schacht	1	1
Tragfähigkeit	kg 2.300	2.300
Förderhöhe	m 13,86	8,74
Oberste Haltestelle	2.OG	1.OG
Unterste Haltestelle	1.UG	1.UG
Haltestellen	4	3
Anbindung Hubschrauberlandeplatz	Nein	Nein
barrierefrei DIN EN 81-70	Ja	Ja
FTS Nutzung	Nein	Nein
Bauaufzug	Ja	Nein
Technik		
Triebwerksraum	ohne	
Standort Antrieb	Schachtkopf	Schachtkopf
Antrieb	gearless Synchron	gearless Synchron
Antriebsart	Seil oder Riemen	Seil oder Riemen
Aufhängung	2:1	2:1
Geschwindigkeit	m/s 1	1
Gegengewichtslage	seitlich	seitlich
Regelung	FU	FU
Steuerung		
Standort Schaltschrank	neben oberen Halt	oberhalb Schachtkopf
Raumnummer Schaltschrank	4580	4580
Gruppensteuerung	Ja	Ja
Brandfallsteuerung	statische	statische
Gefahrgutsteuerung & Zugplatte	Ja	Ja
Anzahl Außentableaus / Gruppe	5	
Kartenleser Außentableau ZuKo	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Außen / Gruppe	5	
Kartenleser Kabinentableau ZuKo	Ja	Ja
Anzahl Kartenleser Innen	1	1
Schacht		
Schachtbreite	mm 2.400	2.400
Schachttiefe	mm 3.500	3.500
Schachtquerschnitt / Gruppe	m ² 8,4	8,4
Entrauchungsquerschnitt 2,5%	m ² 0,21	0,21
Schachtkopf	mm 4.650	4.650
Schachtgrube	mm 1.200	1.200
Schachthöhe	mm 19.710	14.590
Rohbauöffnung Tür, Breite	mm 1.460	1.460
Rohbauöffnung Tür, Höhe, FFB	mm 2.300	2.300
Türen		
Türbreite	mm 1.300	1.300
Türhöhe	mm 2.200	2.200
Türart	Schiebetür	Schiebetür
Türöffnung	4-bl. zentralöff.	4-bl. zentralöff.
Anzahl Kabinentüren	2	2
Anzahl Schachttüren	5	4
Anforderung EN 81-58	E60	E60
Kabinentüren Material	St-Blech	St-Blech
Schachttüren Material	St-Blech	St-Blech
Zargen Material	St-Blech	St-Blech
Zargenausführung	MUZ	MUZ
Farbton St-Bleche	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Kabine		
lichte Fahrkorbbreite	mm 1.500	1.500
lichte Fahrkorbtiefe	mm 3.000	3.000
lichte Farkorbhöhe	mm 2.300	2.300
Seitenwände	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechwände	NCS S2005-Y10R	NCS S2005-Y10R
Decke	St-Blech	St-Blech
Farbton St-Blechedecke	RAL 9010	RAL 9010
Beleuchtung	LED-Paneele	LED-Paneele
Spiegel	Nein	Nein
Vertikales Bedientableau	2	2
Horizontales Bedientableau	0	0
visueller Notruf	Nein	Nein
Infotafel A4	Ja	Ja
Handlauf, CNS, rund D40	zweiseitig	zweiseitig
Rammschutz, CNS auf Hartholz	zweiseitig	zweiseitig
Sockelleiste	CNS	CNS
Bodenbelag	Beschichtung	Beschichtung