

GEH-A1-E02-097
OP GROSS

Hinweis:
Erdung der Metallpaneele, je 1 x pro
Wandseite, über die Verbindungs-
schrauben zur Unterkonstruktion.
Erdung der Türzargen, -blätter und
Verdunkelung oder Verriegelung n.E.,
gem. Angabe OP-Wand Hersteller.

Lstg. OP-Wand

Schlagleiste gem.
Ü-Plan Türanforderungen

Lstg. OP-Wand

Fugengummi und Hinterfüllschnur

Lstg. OP-Wand

Systemtragständer, z.B. C-Profil
40 x 80 x 2 mm, Stahl verzinkt

Lstg. OP-Wand

GK - Einlageplatte

Lstg. OP-Wand

Metallpaneel
Stahl verzinkt - 1 mm

Lstg. OP-Wand

Boden- / Deckenschiene
ca. 60 x 80 x 1,5 mm
gem. Hersteller

Lstg. OP-Wand

Bleifolie
Bleigleichwert nach Ang. Medizinphysik
siehe OP-Strahlenschutz Übersicht

OP-Wandsystem

GEH-A1-E02-113
OP SCHALT

Schlagleiste gem.
Ü-Plan Türanforderungen

Drückergriff gem. Türliste

T-A1-E02-075
Edelstahl
TA
GL mit V

Verstärkungsprofil n.E.
gew. 100x50

Türzarge gem. Türliste

CW-Profil 50
Systemtragständer

Mineralwolle gem. Schallschutz-
anforderungen (42 db) und Hersteller

GK-Bauplatte
2 x 12,5 mm

Metallständerwand

Horizontalschnitt

BAUHERR KRH KLINIKUM REGION HANNOVER STADIONBRÜCKE 6 30459 HANNOVER TEL: 0511 / 906 75 70		BAUVORHABEN 80041		ÄNDERUNGEN														
PROJEKTSTEUERUNG BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH BERLINER ALLEE 7 30175 HANNOVER TEL: 0511 / 957 32 540		KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN TEILNEUBAU GEH II VON-REDEN-STRASSE 1 30989 GEHRDEN TEL: 05108 / 690 FAX: 05108 / 69 1002 																
GENERALPLANER SWECO  FRANKLINSTRASSE 28/29 10587 BERLIN TEL: 030 / 700 182 - 0		5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG -																
FACHPLANER		FACHBEREICH: ARCHITEKTUR ERSTELLER: SWECO GMBH ERSTELL-DATUM: 13.12.2023 INDEX: 00 VOM: 13.12.2023		PLANTYP: PLANINHALT: D04-459 H-Schnitt OP WS - Anschl. Drehtür Türzarge GEZ.: KP GEPR.: FREIGABE:		Detail												
		ERSTELL-DATUM: 13.12.2023 INDEX: 00 VOM: 13.12.2023		MASSSTAB: 1:5 BLATTGRÖSSE: A3														
		PLOT-NR.: 6359 SAP-DOKU. & VERS.:																
		Phase		Gewerk		Liegenschaft		Gebäude		Plantyp		Inhalt/Ebene		Planfeld		Status/Index		
		5		300		GEH		AO		DT		1 5		459		V00		