
Bewegungsfugen Heizung Cafeteria

B-R1.1 < > B-R1.1

Werkstein | Werkstein



120 mm **Aufbau Fertigfußboden Werkstein Cafeteria**

30 mm Werkstein gem. Bemusterung, Rutschhemmung (Angabe Bodenspiegel), flexibler Kleber

10 mm in Mittelbettmörtel verlegt

60 mm Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S60-H43, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4

2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)

20 mm EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³

2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend

300 mm **Stahlbetondecke gemaß statischer Berechnung**

120 mm **Aufbau Fertigfußboden Parkett Konferenz**

16 mm Parkettbelag, Hochkantlamelle Eiche hell geschliffen+ Versiegelungslack

1 mm schubfeste Klebeschicht/ Voranstrich

68 mm Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S68-H51, Bodenheizung, SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4

2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)

35 mm EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: λ ≤ 0.039 W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³


2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend

300 mm **Stahlbetondecke gemaß statischer Berechnung**

Bodenheizung Konferenz

B-R7.1

Werkstein



ÄNDERUNGEN

Phase	Gewerk	Liegenschaft	Gebäude	Plantyp	Inhalt/Ebene	Planfeld	Status/Index
5	300	GEH	A	DT	1_5	908	P03

INDEX	DATUM	
01	05.02.2024	Planungsfortschreibung
02	16.09.2026	Planungsfortschreibung
03	26.10.2026	Stand: Ausschreibung Estrich
	14.02.2023	Ersteller
	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG

80041

BAUVORHABEN

KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN

VON-REDEN-STRASSE 1
30989 GEHRDEN
TEL: 05108 / 690
FAX: 05108 / 69 1002

5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

FACHBEREICH: ARCHITEKTUR | PLANTYP: Detail
ERSTELLER: SWECO GMBH | PLANINHALT: Heizung+ Bewegungsfugen Cafeteria und Konferenz

ERSTELL.-DATUM: 14.02.2023 | MASSSTAB: 1:5
INDEX: 03 VOM: 26.10.2026 | BLATTGRÖSSE: A3

PLOT-NR.: 6808
SAP-DOKU. & VERS.:

GEZ.: CT
GEPR.:
FREIGABE:

BAUHERR: KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH, STADIONBRÜCKE 6, 30459 HANNOVER, TEL: 0511 / 906 75 70

PROJEKTSTEUERUNG: BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH, BERLINER ALLEE 7, 30175 HANNOVER, TEL: 0511 / 957 32 540

GENERALPLANER: SWECO GMBH, FRANKLINSTRASSE 28/29, 10587 BERLIN, TEL: 030 / 700 182 - 0

FACHPLANER

Datei-Code: 5-300-GEH-A -DT-1_5 -908-P03_Heizung+ Bewegungsfugen Cafeteria und Konferenz