Anpassung Breite Glasbrüstung zu voller Rohbaubreite Fensterlüftung
JMV 21.02.2023

Alle Drehflügel-fenster

Anpassung Fensterverriegelungen aufgrund Schallimmissionsschutz

FT VBK AFO1- 1/2

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
Sonnenschutz: Raffstore/ selbstfärbt
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,1 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w≥ 30 dB

enstverriegelungen aufgrund Schallimmissionsschutz

FT PRFA AFO3

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,1 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w≥ 30 dB

FT BFA AFO1- 1/2/3/4/5 E3/2/1/0/-1

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
Sonnenschutz: Raffstore/ selbstfärbt
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,0 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w≥ 30 dB/ R'w ≥ 35 dB
Fensterprofil:
Material: Aluminium
Farbe(Fenster): verkehrsgrau B, RAL 7043
U-Wert: Uw ≤ 0,3 W/(m²K)

LEGENDE

RAUM
Raumnummer — 0.37.2 — alle Raumnummer
Raubereich: — G02.2.40
Lager Allgemein
Fläche — F 115.20 m² — U 121.60 m
Lichte Höhe — LH2.35 m — RH+2.60 m
Bodenniveau — BN0 — DN0.00
Lichte Höhe = OK FFB bis UK KHD
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

TÜR
031.234.4567.S90 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz
Holz HPL — Material
siehe Wandansichtsblatt-tabelg Ansicht
S-3B-GEH-A0-UE-E0-J-V-1

WAND
Umfang — Raumhöhe — Deckenzone

MATERIALIEN
Stahlbeton — Leichtbauwand — Weiche Dämmung — Stahlbeton BW
Stahlbeton WU — Leichtbauwand F30 — Harte Dämmung — Mauerwerk BW
Mauerwerk — Leichtbauwand F90 — Stahlbeton BA — Stahlbeton BA BW
EDS Fertigteil — Rankbeton — Mauerwerk F90 — Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN
Stirnbeton — Spachtelung — Fliesen
Stirnmauerwerk — Trockenputz (Innenbereiche) — Putz

SYMBOLE
Bodendurchbruch (BD)
Bodendurchbruch (verdeckt)
Deckendurchbruch (DD)
Wanddurchbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Bodenschlitz (BS)
Deckenschlitz (DS)
Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
Wandkernbohrung (WKB)
Tastter Rauchsteuerung
Tastter Kontrollleuchte
Feuerwehrschlüsselschalter
Druckknopfmelder
FBI - Brandwand DIN 4102-3
FBO - Brandwand
Schnittführung
Achse (Gebäudeachsen)
Verdeckte Bauteile
Bauteile über Schnittebene
Detailverweis
Brandschutzanlage
Sonnenschutzanlage
OK FFB / OK RD
OK Fertig / OK Roh
UK Fertig / UK Roh (Decke)
Änderungen (1 Index
Anbringpunkt TB-Sender (im Achsraster mit 62,5 cm)

BEZEICHNUNGEN
BRANDBEREICHE
BM 01 Brandwand
F 90 Brandschutzwand
F 90 Brandschutztür/ Brand
RS Rauchschutzwand
RS Rauchschutztür
T 30-RS Brandschutztür - Rauchschutz
30-RS und weiteschlossene Tür
G 30 Brandschutzglas
G 30 feuerhemmende Fensterglasung
G 30 feuerbeständige Fensterglasung
F30-A feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN
aKD abgehängte Decke
OK FFB Oberkante Fertigfußboden
OK RD Oberkante Rohdecke
OK FTB Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN
STB Stahlbeton
MW Mauerwerk
MW / SM Mauerwerk / Sichtmauerwerk
OK / UK Oberkante / Unterkante
ETICS Wärmedämmverbundsystem
ETCG Dach Gewebematt
GL Glas

MATERIALIEN
KAU / LINO Kautschuk / Linoleum
FLIE Fliese
PU Putz
Ho Holz
HLZ Hohlziegel
Ma Marmor
MWS Mineralwollen
EWS Estrichwellen
FUG Fugenglattstrich
WDT Edelputz mit ausdr. Anstrich
FAS Fassadenbekleidung
FAS Faserzement

ANSICHTSSCHNITTE
FV Fassadeln Verriegelung
FA Fassadeln Arretierung
FD Fensterprüf Druckkopf
U_A_NCS U- Anbohrung am NC-E (Druckknopf oben Schloss)
SL_FV Sicherung der Fenn Verriegelung
NS Notschluss
ESF Einzelschutzfunktionen

HINWEISE
- Alle Maße und vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Alle Maße sind Rohbaumaße, sofern nicht anders angegeben.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse und Rollladenmasse, Hohlmassen beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse und Rollladenmasse, Hohlmassen beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +-0.00 = 89.00 m ü. NHN (DHHN 2016).
- Alle Maße in Höhenangaben beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Platten- und Oberflächen siehe gesonderte Detailzeichnung.
- Alle Treppenraumwände F90-BM. Alle Gleitbahnbauteile F90-A.
- Alle Bauteile mit Brandschutzfunktion F90 / F30 / RS / G30 sind, sofern nicht anders angegeben.
- Rücke in Neubauteil 1.100 gelten nur als Deckschpläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
- Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1.02 der einzelnen Geschosse!
- Glasbrüstungshöhe in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlverbauungsgarge und angrenzend folgender Größen einzumessen:
  - Türen in 10cm Trockenbauwänden bei 1.01m RRM (Breite) und mit einem UK-BI Profil zu verstärken.
  - Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) und mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  - Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) und mit einem Steinzeit UA 75/75 Profil zu verstärken.
  - Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) und mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  - Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.10m RRM (Breite) und mit einem Steinzeit UA 75/75 Profil zu verstärken.
  - Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.10m RRM (Breite) und mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ	ÄRT DER ÄNDERUNG
08	26.09.2025	TIS	Freigabe Paket Rohbau- und Erdarbeiten
07	08.04.2024	MP	Anpassung Fensterverriegelung aufgrund Schallimmissionsschutz
06	21.02.2023	MP	Anpassung
05	21.02.2023	JMV	Überarbeitung Abdichtungsplanung
04	06.07.2021	JGO	Freigabe
03	28.01.2021	JMV	Fortschreibung der Planung
02	08.07.2021	JGO	Freigabe
01	20.07.2021	JMV	Erzeiter
00	06.07.2021	JGO	Erstellung

Änderungen

Phase HOAI	Planungs-bereich	Ingbr. bereich	Gebäude	Pfeiler	Planmaß Ebene	Parfeld	Index Bplan	
5	300	GEH	A0	AN	1_50	002	F08	Ansicht Süd 08

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Raden-Straße 1
30989 Gehrden

ANSICHT SÜD

±0.00 = +88.00 (DHHN)

FREIGABE INLOCER

BAUHERR:
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30455 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@kh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS Project Management
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 907 32 540
FAX.: 0511/ 907 32 999
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
sweco
SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 29/29
10587 BERLIN
TEL.: 030 / 700 182 - 0
FAX.: 030 / 700 182 - 180
MAIL: architects@sweco-gmbh.de
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II

80041

Architektur — SWECO ARCHITECTS

ZEICHNUNGSNR. — ERSTELLER — FREIGABE

Ansicht — Ansicht Süd — 3031

PLANTYP — PLANMAßSTAB — PLOT-NR.

5 — -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 06.07.2021
Plan-Index: 08 vom: 26.09.2025
SAP-Doku -Version:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0

gez.: JMV
gepr.: JGO

Datei-Code: 5-300-GEH - A0- AN - 1_50 -002 -F 08_Ansicht Süd

DIN A0 Überlänge H/B = 841 / 1750 mm (1,5 m²)