

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1.1	Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	20	m						
1.1.1.1.2	Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	15	m						
1.1.1.1.3	Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	16	m						
1.1.1.1.4	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	18	St						
1.1.1.1.5	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	12	St						
1.1.1.1.6	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	14	St						
1.1.1.1.7	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	9	St						
1.1.1.1.8	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	6	St						
1.1.1.1.9	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
1.1.1.1.10	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
1.1.1.1.11	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
1.1.1.1.12	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
1.1.1.1.13	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
1.1.1.1.14	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
1.1.1.1.15	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	3	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1.16	Abflachung Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	2	St						
1.1.1.1.17	Abflachung Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	1	St						
1.1.1.1.18	Endstelle Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	2	St						
1.1.1.1.19	Endstelle Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	1	St						
1.1.1.1.20	Endstelle Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	2	St						
1.1.1.1.21	Ausschnitt Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	15	St						
1.1.1.1.22	Ausschnitt Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	12	St						
1.1.1.1.23	Ausschnitt Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	15	St						
1.1.1.1.24	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	1	St						
1.1.1.1.25	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	2	St						
1.1.1.1.26	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	1	St						
1.2.1.1.1	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	15	m						
1.2.1.1.2	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	20	m						
1.2.1.1.3	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	6	m						
1.2.1.1.4	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1.5	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	15	St						
1.2.1.1.6	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	5	St						
1.2.1.1.7	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
1.2.1.1.8	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	13	St						
1.2.1.1.9	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
1.2.1.1.10	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.11	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
1.2.1.1.12	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.13	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.14	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
1.2.1.1.15	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.16	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.17	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.18	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.2.1.1.19	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.2.1.1.20	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St							
1.2.1.1.21	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St							
1.2.1.1.22	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St							
1.2.1.1.23	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St							
1.2.1.1.24	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	14	St							
1.2.1.1.25	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	18	St							
1.2.1.1.26	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	7	St							
1.2.1.1.27	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	1	St							
1.2.1.1.28	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	2	St							
1.2.1.1.29	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	1	St							
1.2.1.1.30	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	2	St							
1.2.1.1.31	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	2	St							
1.2.1.1.32	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	St							
1.2.1.1.33	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	1	St							
1.2.1.1.34	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	1	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1.35	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	1	St						
1.3.1.1.1	Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	12	m						
1.3.1.1.2	Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	m						
1.3.1.1.3	Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	22	m						
1.3.1.1.4	Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	4	m						
1.3.1.1.5	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
1.3.1.1.6	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.7	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	18	St						
1.3.1.1.8	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.9	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
1.3.1.1.10	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.11	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
1.3.1.1.12	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.13	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
1.3.1.1.14	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1.15	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.16	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
1.3.1.1.17	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.18	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.19	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
1.3.1.1.20	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
1.3.1.1.21	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
1.3.1.1.22	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
1.3.1.1.23	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
1.3.1.1.24	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.1	Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	30	m						
2.1.1.1.2	Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	655	m						
2.1.1.1.3	Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	90	m						
2.1.1.1.4	Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	90	m						
2.1.1.1.5	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1.6	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	450	St						
2.1.1.1.7	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.1.1.1.8	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.1.1.1.9	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	24	St						
2.1.1.1.10	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	556	St						
2.1.1.1.11	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	92	St						
2.1.1.1.12	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	64	St						
2.1.1.1.13	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	36	St						
2.1.1.1.14	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.1.1.1.15	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	98	St						
2.1.1.1.16	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	34	St						
2.1.1.1.17	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.1.1.1.18	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.1.1.19	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.1.1.1.20	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1.21	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.22	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.23	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.24	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.25	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.26	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.27	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.1.1.28	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.1.1.29	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	160	St						
2.1.1.1.30	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
2.1.1.1.31	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	40	St						
2.1.1.1.32	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
2.1.1.1.33	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2700	St						
2.1.1.1.34	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	100	St						
2.1.1.1.35	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	80	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1.1.1.36	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	50	St						
2.1.1.1.37	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 100 mit	730	St						
2.1.1.1.38	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 125 mit	90	St						
2.1.1.1.39	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 150 mit	120	St						
2.1.1.1.40	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stutzen Dachablauf, DN	2	St						
2.1.1.1.41	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stutzen Dachablauf, DN	16	St						
2.1.1.1.42	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stutzen Dachablauf, DN	2	St						
2.1.1.1.43	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stutzen Dachablauf, DN	5	St						
2.1.1.1.44	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	25	St						
2.1.1.1.45	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	950	St						
2.1.1.1.46	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	60	St						
2.1.1.1.47	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	60	St						
2.1.1.2.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz	6	m						
2.1.1.2.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz	140	m						
2.1.1.2.3	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz	9	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.2.4	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz	9	m						
2.1.1.2.5	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	12	St						
2.1.1.2.6	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	71	St						
2.1.1.2.7	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	8	St						
2.1.1.2.8	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	8	St						
2.1.1.2.9	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	4	St						
2.1.1.2.10	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	60	St						
2.1.1.2.11	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	9	St						
2.1.1.2.12	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	6	St						
2.1.1.2.13	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.14	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	4	St						
2.1.1.2.15	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.16	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	4	St						
2.1.1.2.17	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.18	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.2.19	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.20	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	1	St						
2.1.1.2.21	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	1	St						
2.1.1.2.22	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.23	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.1.2.24	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.1.2.25	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.1.2.26	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.1.2.27	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.1.2.28	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.1.2.29	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	20	St						
2.1.1.2.30	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	10	St						
2.1.1.2.31	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	6	St						
2.1.1.2.32	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	6	St						
2.1.1.2.33	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	270	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.2.34	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	10	St						
2.1.1.2.35	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	8	St						
2.1.1.2.36	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	5	St						
2.1.1.2.37	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	70	St						
2.1.1.2.38	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	10	St						
2.1.1.2.39	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	12	St						
2.1.1.2.40	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	6	St						
2.1.1.2.41	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	410	St						
2.1.1.2.42	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	67	St						
2.1.1.2.43	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	28	St						
2.1.2.1.1	Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	6	m						
2.1.2.1.2	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	4350	m						
2.1.2.1.3	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	1320	m						
2.1.2.1.4	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	510	m						
2.1.2.1.5	Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	480	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.6	Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm	1500	m						
2.1.2.1.7	Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm	140	m						
2.1.2.1.8	Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 80mm	90	m						
2.1.2.1.9	Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm	100	m						
2.1.2.1.10	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	86	St						
2.1.2.1.11	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	430	St						
2.1.2.1.12	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	180	St						
2.1.2.1.13	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	140	St						
2.1.2.1.14	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.1.2.1.15	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.1.2.1.16	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.17	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.18	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.1.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.1.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	6200	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	1660	St						
2.1.2.1.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1260	St						
2.1.2.1.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	380	St						
2.1.2.1.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	170	St						
2.1.2.1.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.1.2.1.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.1.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.28	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.29	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	1050	St						
2.1.2.1.30	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	430	St						
2.1.2.1.31	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	150	St						
2.1.2.1.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	100	St						
2.1.2.1.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	70	St						
2.1.2.1.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.1.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.36	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.1.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.1.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	540	St						
2.1.2.1.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	40	St						
2.1.2.1.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	70	St						
2.1.2.1.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	26	St						
2.1.2.1.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.1.44	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.45	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.1.2.1.46	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	7	St						
2.1.2.1.47	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.1.2.1.48	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.49	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
2.1.2.1.50	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.51	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.1.52	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.1.53	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	22	St						
2.1.2.1.54	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.1.2.1.55	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
2.1.2.1.56	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
2.1.2.1.57	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	26	St						
2.1.2.1.58	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.59	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.60	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.61	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.1.62	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	600	St						
2.1.2.1.63	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	210	St						
2.1.2.1.64	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	94	St						
2.1.2.1.65	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	34	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.66	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	26	St						
2.1.2.1.67	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.1.68	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.1.69	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.1.70	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.1.71	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	3570	St						
2.1.2.1.72	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	1450	St						
2.1.2.1.73	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1100	St						
2.1.2.1.74	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	700	St						
2.1.2.1.75	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	300	St						
2.1.2.1.76	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	140	St						
2.1.2.1.77	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	140	St						
2.1.2.1.78	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	70	St						
2.1.2.1.79	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 12 mit	4	St						
2.1.2.1.80	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	1240	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.81	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	320	St						
2.1.2.1.82	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	220	St						
2.1.2.1.83	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 32 mit	50	St						
2.1.2.1.84	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 40 mit	60	St						
2.1.2.1.85	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 50 mit	50	St						
2.1.2.1.86	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 65 mit	26	St						
2.1.2.1.87	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	12	St						
2.1.2.1.88	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	162	St						
2.1.2.1.89	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	38	St						
2.1.2.1.90	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	20	St						
2.1.2.1.91	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	20	St						
2.1.2.1.92	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	20	St						
2.1.2.1.93	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	5	St						
2.1.2.1.94	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	4	St						
2.1.2.1.95	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	16	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1.96	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	St						
2.1.2.1.97	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	4	St						
2.1.2.1.98	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	6	St						
2.1.2.1.99	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	2	St						
2.1.2.1.100	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm	2	St						
2.1.2.2.1	Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	6	m						
2.1.2.2.2	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	5320	m						
2.1.2.2.3	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	1620	m						
2.1.2.2.4	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	620	m						
2.1.2.2.5	Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	580	m						
2.1.2.2.6	Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm	700	m						
2.1.2.2.7	Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm	160	m						
2.1.2.2.8	Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 80mm	110	m						
2.1.2.2.9	Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm	130	m						
2.1.2.2.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	100	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.11	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	500	St						
2.1.2.2.12	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.1.2.2.13	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	170	St						
2.1.2.2.14	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	100	St						
2.1.2.2.15	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
2.1.2.2.16	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.2.17	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.2.18	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.2.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	7580	St						
2.1.2.2.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2000	St						
2.1.2.2.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1530	St						
2.1.2.2.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	460	St						
2.1.2.2.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.1.2.2.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	100	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ₁₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	34	St						
2.1.2.2.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	26	St						
2.1.2.2.28	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.2.29	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	1290	St						
2.1.2.2.30	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	530	St						
2.1.2.2.31	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	190	St						
2.1.2.2.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	130	St						
2.1.2.2.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.1.2.2.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	40	St						
2.1.2.2.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.2.36	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.2.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	664	St						
2.1.2.2.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.1.2.2.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	86	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.2.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.2.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.2.44	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.1.2.2.45	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	14	St						
2.1.2.2.46	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.47	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.1.2.2.48	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.1.2.2.49	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.50	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.2.51	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.2.52	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.1.2.2.53	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.1.2.2.54	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	14	St						
2.1.2.2.55	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.56	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.57	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	34	St						
2.1.2.2.58	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.2.59	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.2.60	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.1.2.2.61	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	26	St						
2.1.2.2.62	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	720	St						
2.1.2.2.63	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	270	St						
2.1.2.2.64	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.1.2.2.65	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.1.2.2.66	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	34	St						
2.1.2.2.67	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.1.2.2.68	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.69	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.1.2.2.70	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1.2.2.71	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	4420	St						
2.1.2.2.72	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	1790	St						
2.1.2.2.73	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1360	St						
2.1.2.2.74	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	850	St						
2.1.2.2.75	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	370	St						
2.1.2.2.76	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	170	St						
2.1.2.2.77	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert Alu-Folie	170	St						
2.1.2.2.78	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.1.2.2.79	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 12 mit	10	St						
2.1.2.2.80	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	1530	St						
2.1.2.2.81	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	430	St						
2.1.2.2.82	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	270	St						
2.1.2.2.83	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 32 mit	60	St						
2.1.2.2.84	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 40 mit	80	St						
2.1.2.2.85	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 50 mit	70	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.86	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 65 mit	40	St						
2.1.2.2.87	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	20	St						
2.1.2.2.88	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	4080	St						
2.1.2.2.89	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	1620	St						
2.1.2.2.90	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	1360	St						
2.1.2.2.91	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	820	St						
2.1.2.2.92	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	340	St						
2.1.2.2.93	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	170	St						
2.1.2.2.94	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	170	St						
2.1.2.2.95	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	85	St						
2.1.2.2.96	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	200	St						
2.1.2.2.97	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	50	St						
2.1.2.2.98	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	30	St						
2.1.2.2.99	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	30	St						
2.1.2.2.100	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.2.101	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	10	St						
2.1.2.2.102	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	6	St						
2.1.2.2.103	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	20	St						
2.1.2.2.104	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	8	St						
2.1.2.2.105	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	4	St						
2.1.2.2.106	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	8	St						
2.1.2.2.107	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	4	St						
2.1.2.2.108	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm	2	St						
2.1.2.3.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	2	m						
2.1.2.3.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	770	m						
2.1.2.3.3	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	230	m						
2.1.2.3.4	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz	90	m						
2.1.2.3.5	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz	80	m						
2.1.2.3.6	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm Mantel Blech Stahl verz	260	m						
2.1.2.3.7	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm Mantel Blech Stahl verz	24	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2.1.2.3.8	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 80mm Mantel Blech Stahl verz	20	m							
2.1.2.3.9	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz	18	m							
2.1.2.3.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	20	St							
2.1.2.3.11	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	80	St							
2.1.2.3.12	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	30	St							
2.1.2.3.13	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	24	St							
2.1.2.3.14	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	16	St							
2.1.2.3.15	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	10	St							
2.1.2.3.16	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	4	St							
2.1.2.3.17	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	4	St							
2.1.2.3.18	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St							
2.1.2.3.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St							
2.1.2.3.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	1100	St							
2.1.2.3.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	290	St							
2.1.2.3.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	220	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.3.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	70	St						
2.1.2.3.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	30	St						
2.1.2.3.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	16	St						
2.1.2.3.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	6	St						
2.1.2.3.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	4	St						
2.1.2.3.28	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	4	St						
2.1.2.3.29	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	190	St						
2.1.2.3.30	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	76	St						
2.1.2.3.31	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	28	St						
2.1.2.3.32	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	18	St						
2.1.2.3.33	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	12	St						
2.1.2.3.34	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
2.1.2.3.35	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	4	St						
2.1.2.3.36	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.1.2.3.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	96	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.3.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	8	St						
2.1.2.3.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	12	St						
2.1.2.3.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	4	St						
2.1.2.3.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
2.1.2.3.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
2.1.2.3.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.1.2.3.44	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.3.45	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.3.46	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.2.3.47	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.2.3.48	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	2	St						
2.1.2.3.49	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	2	St						
2.1.2.3.50	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
2.1.2.3.51	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
2.1.2.3.52	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.3.53	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.54	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.55	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.56	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.57	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.58	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.59	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.60	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	4	St						
2.1.2.3.61	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	100	St						
2.1.2.3.62	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	40	St						
2.1.2.3.63	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	18	St						
2.1.2.3.64	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	6	St						
2.1.2.3.65	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	6	St						
2.1.2.3.66	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.67	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.3.68	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	2	St						
2.1.2.3.69	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	1630	St						
2.1.2.3.70	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	260	St						
2.1.2.3.71	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	200	St						
2.1.2.3.72	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	120	St						
2.1.2.3.73	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	60	St						
2.1.2.3.74	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	24	St						
2.1.2.3.75	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	24	St						
2.1.2.3.76	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	12	St						
2.1.2.3.77	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 12 mit	2	St						
2.1.2.3.78	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	220	St						
2.1.2.3.79	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	60	St						
2.1.2.3.80	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	40	St						
2.1.2.3.81	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 32 mit	10	St						
2.1.2.3.82	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 40 mit	12	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.3.83	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 50 mit	10	St						
2.1.2.3.84	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 65 mit	6	St						
2.1.2.3.85	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	2	St						
2.1.2.3.86	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	30	St						
2.1.2.3.87	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	8	St						
2.1.2.3.88	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	4	St						
2.1.2.3.89	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	4	St						
2.1.2.3.90	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	4	St						
2.1.2.3.91	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	2	St						
2.1.2.3.92	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	2	St						
2.1.2.3.93	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	4	St						
2.1.2.3.94	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
2.1.2.3.95	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
2.1.2.3.96	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz.	2	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	940	m						
2.1.2.4.3	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	290	m						
2.1.2.4.4	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz	110	m						
2.1.2.4.5	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz	100	m						
2.1.2.4.6	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm Mantel Blech Stahl verz	1240	m						
2.1.2.4.7	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm Mantel Blech Stahl verz	30	m						
2.1.2.4.8	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 80mm Mantel Blech Stahl verz	20	m						
2.1.2.4.9	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz	20	m						
2.1.2.4.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.4.11	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	940	St						
2.1.2.4.12	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	290	St						
2.1.2.4.13	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	110	St						
2.1.2.4.14	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	100	St						
2.1.2.4.15	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	1240	St						
2.1.2.4.16	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	30	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.17	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	20	St						
2.1.2.4.18	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	20	St						
2.1.2.4.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	20	St						
2.1.2.4.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	90	St						
2.1.2.4.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	40	St						
2.1.2.4.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	30	St						
2.1.2.4.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	20	St						
2.1.2.4.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	10	St						
2.1.2.4.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
2.1.2.4.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	4	St						
2.1.2.4.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	4	St						
2.1.2.4.28	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.4.29	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	1340	St						
2.1.2.4.30	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	360	St						
2.1.2.4.31	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	270	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	80	St						
2.1.2.4.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	36	St						
2.1.2.4.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	18	St						
2.1.2.4.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	6	St						
2.1.2.4.36	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	6	St						
2.1.2.4.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	120	St						
2.1.2.4.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	10	St						
2.1.2.4.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	16	St						
2.1.2.4.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	4	St						
2.1.2.4.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
2.1.2.4.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
2.1.2.4.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.1.2.4.44	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.4.45	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.1.2.4.46	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.47	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
2.1.2.4.48	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	2	St						
2.1.2.4.49	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	2	St						
2.1.2.4.50	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	6	St						
2.1.2.4.51	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.52	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.53	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.54	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	6	St						
2.1.2.4.55	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.56	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.57	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.58	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	6	St						
2.1.2.4.59	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	130	St						
2.1.2.4.60	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	50	St						
2.1.2.4.61	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.62	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	10	St						
2.1.2.4.63	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	6	St						
2.1.2.4.64	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	4	St						
2.1.2.4.65	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.66	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	2	St						
2.1.2.4.67	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	4	St						
2.1.2.4.68	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	780	St						
2.1.2.4.69	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	320	St						
2.1.2.4.70	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	240	St						
2.1.2.4.71	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	150	St						
2.1.2.4.72	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	70	St						
2.1.2.4.73	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	30	St						
2.1.2.4.74	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	30	St						
2.1.2.4.75	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	15	St						
2.1.2.4.76	Beidseitig diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.77	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	270	St						
2.1.2.4.78	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	76	St						
2.1.2.4.79	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	48	St						
2.1.2.4.80	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	12	St						
2.1.2.4.81	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	14	St						
2.1.2.4.82	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	12	St						
2.1.2.4.83	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	6	St						
2.1.2.4.84	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an	4	St						
2.1.2.4.85	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	720	St						
2.1.2.4.86	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	290	St						
2.1.2.4.87	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	240	St						
2.1.2.4.88	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	150	St						
2.1.2.4.89	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	60	St						
2.1.2.4.90	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	30	St						
2.1.2.4.91	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	30	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.4.92	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	16	St						
2.1.2.4.93	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	36	St						
2.1.2.4.94	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	10	St						
2.1.2.4.95	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	6	St						
2.1.2.4.96	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	6	St						
2.1.2.4.97	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	4	St						
2.1.2.4.98	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.99	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.100	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.101	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	4	St						
2.1.2.4.102	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.103	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.104	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	2	St						
2.1.2.4.105	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	2	St						
2.2.1.1.1	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	9650	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.2	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	3240	m						
2.2.1.1.3	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	2100	m						
2.2.1.1.4	Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm	650	m						
2.2.1.1.5	Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 50mm	120	m						
2.2.1.1.6	Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm	1400	m						
2.2.1.1.7	Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 70mm	760	m						
2.2.1.1.8	Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm	320	m						
2.2.1.1.9	Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm	360	m						
2.2.1.1.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	460	St						
2.2.1.1.11	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	540	St						
2.2.1.1.12	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.2.1.1.13	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.2.1.1.14	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.15	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.16	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm kaschiert Alu-Folie	10	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.17	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.2.1.1.18	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.2.1.1.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	6500	St						
2.2.1.1.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2300	St						
2.2.1.1.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	900	St						
2.2.1.1.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	220	St						
2.2.1.1.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.2.1.1.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	840	St						
2.2.1.1.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.2.1.1.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.2.1.1.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.28	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	1800	St						
2.2.1.1.29	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	280	St						
2.2.1.1.30	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.2.1.1.31	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	70	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2.1.1.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
2.2.1.1.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.2.1.1.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.2.1.1.36	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.2.1.1.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.2.1.1.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	130	St						
2.2.1.1.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm kaschiert Alu-Folie	100	St						
2.2.1.1.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm kaschiert Alu-Folie	120	St						
2.2.1.1.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	35	St						
2.2.1.1.44	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.45	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	70	St						
2.2.1.1.46	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	35	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.47	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.2.1.1.48	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.2.1.1.49	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert Alu-Folie	15	St						
2.2.1.1.50	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	25	St						
2.2.1.1.51	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.2.1.1.52	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.2.1.1.53	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.2.1.1.54	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2000	St						
2.2.1.1.55	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	900	St						
2.2.1.1.56	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	450	St						
2.2.1.1.57	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	400	St						
2.2.1.1.58	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert Alu-Folie	400	St						
2.2.1.1.59	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	300	St						
2.2.1.1.60	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert Alu-Folie	250	St						
2.2.1.1.61	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	70	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2.1.1.62	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	100	St						
2.2.1.1.63	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	13800	St						
2.2.1.1.64	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	1200	St						
2.2.1.1.65	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1800	St						
2.2.1.1.66	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert Alu-Folie	720	St						
2.2.1.1.67	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert Alu-Folie	130	St						
2.2.1.1.68	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert Alu-Folie	420	St						
2.2.1.1.69	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert Alu-Folie	780	St						
2.2.1.1.70	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	360	St						
2.2.1.1.71	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert Alu-Folie	460	St						
2.2.1.1.72	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	750	St						
2.2.1.1.73	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	210	St						
2.2.1.1.74	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	175	St						
2.2.1.1.75	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 32 mit	75	St						
2.2.1.1.76	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 40 mit	100	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.77	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 50 mit	150	St						
2.2.1.1.78	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 65 mit	100	St						
2.2.1.1.79	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	35	St						
2.2.1.1.80	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 100 mit	25	St						
2.2.1.1.81	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	66	St						
2.2.1.1.82	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	46	St						
2.2.1.1.83	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	46	St						
2.2.1.1.84	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	46	St						
2.2.1.1.85	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm	60	St						
2.2.1.1.86	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	56	St						
2.2.1.1.87	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm	16	St						
2.2.1.1.88	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	20	St						
2.2.1.1.89	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	16	St						
2.2.1.1.90	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	26	St						
2.2.1.1.91	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	26	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.92	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	26	St						
2.2.1.1.93	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	26	St						
2.2.1.1.94	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm	26	St						
2.2.1.1.95	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	16	St						
2.2.1.1.96	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm	6	St						
2.2.1.1.97	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	4	St						
2.2.1.1.98	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	3	St						
2.2.1.1.99	Wärmedämmung Absperrklappe DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	St						
2.2.1.1.100	Wärmedämmung Absperrklappe DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	4	St						
2.2.1.1.101	Wärmedämmung Absperrklappe DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm	6	St						
2.2.1.1.102	Wärmedämmung Absperrklappe DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	6	St						
2.2.1.1.103	Wärmedämmung Absperrklappe DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm	4	St						
2.2.1.1.104	Wärmedämmung Absperrklappe DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	2	St						
2.2.1.1.105	Wärmedämmung Absperrklappe DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	6	St						
2.2.1.1.106	Wärmedämmung Flanschenpaar DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.107	Wärmedämmung Flanschenpaar DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	16	St						
2.2.1.1.108	Wärmedämmung Flanschenpaar DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	116	St						
2.2.1.1.109	Wärmedämmung Flanschenpaar DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm	124	St						
2.2.1.1.110	Wärmedämmung Flanschenpaar DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm	180	St						
2.2.1.1.111	Wärmedämmung Flanschenpaar DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm	126	St						
2.2.1.1.112	Wärmedämmung Flanschenpaar DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm	100	St						
2.2.1.1.113	Wärmedämmung Flanschenpaar DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	76	St						
2.2.1.1.114	Wärmedämmung Flanschenpaar DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	76	St						
2.2.1.1.115	Wärmedämmung Lufttopf DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm	4	St						
2.2.1.1.116	Wärmedämmung Lufttopf DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	4	St						
2.2.1.1.117	Wärmedämmung Lufttopf DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	8	St						
2.2.1.1.118	Wärmedämmung Lufttopf DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	4	St						
2.2.1.1.119	Wärmedämmung Lufttopf DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	6	St						
2.2.1.1.120	Wärmedämmung Lufttopf DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	4	St						
2.2.1.1.121	Wärmedämmung Lufttopf DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.1.122	Wärmedämmung Lufttopf DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm	6	St						
2.2.1.2.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	1000	m						
2.2.1.2.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz	360	m						
2.2.1.2.3	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz	230	m						
2.2.1.2.4	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm Mantel Blech Stahl verz	70	m						
2.2.1.2.5	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 50mm Mantel Blech Stahl verz	20	m						
2.2.1.2.6	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm Mantel Blech Stahl verz	160	m						
2.2.1.2.7	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 70mm Mantel Blech Stahl verz	90	m						
2.2.1.2.8	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz	30	m						
2.2.1.2.9	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz	40	m						
2.2.1.2.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	50	St						
2.2.1.2.11	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	60	St						
2.2.1.2.12	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	10	St						
2.2.1.2.13	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	10	St						
2.2.1.2.14	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ₁₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.15	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
2.2.1.2.16	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm	2	St						
2.2.1.2.17	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.18	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.19	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	300	St						
2.2.1.2.20	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	250	St						
2.2.1.2.21	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	100	St						
2.2.1.2.22	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	20	St						
2.2.1.2.23	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm	10	St						
2.2.1.2.24	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	90	St						
2.2.1.2.25	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm	10	St						
2.2.1.2.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	10	St						
2.2.1.2.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	4	St						
2.2.1.2.28	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	200	St						
2.2.1.2.29	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	30	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.30	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	14	St						
2.2.1.2.31	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	8	St						
2.2.1.2.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm	6	St						
2.2.1.2.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	4	St						
2.2.1.2.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm	4	St						
2.2.1.2.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.36	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	20	St						
2.2.1.2.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	14	St						
2.2.1.2.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	10	St						
2.2.1.2.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm	4	St						
2.2.1.2.41	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	14	St						
2.2.1.2.42	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm	4	St						
2.2.1.2.43	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	4	St						
2.2.1.2.44	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.45	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.2.1.2.46	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm	2	St						
2.2.1.2.47	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm	4	St						
2.2.1.2.48	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 40mm	4	St						
2.2.1.2.49	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 50mm	2	St						
2.2.1.2.50	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 60mm	2	St						
2.2.1.2.51	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 70mm	2	St						
2.2.1.2.52	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.53	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	2	St						
2.2.1.2.54	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	10	St						
2.2.1.2.55	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	4	St						
2.2.1.2.56	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	4	St						
2.2.1.2.57	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
2.2.1.2.58	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert	2	St						
2.2.1.2.59	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.60	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert	2	St						
2.2.1.2.61	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	2	St						
2.2.1.2.62	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	2	St						
2.2.1.2.63	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	200	St						
2.2.1.2.64	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	100	St						
2.2.1.2.65	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	50	St						
2.2.1.2.66	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	50	St						
2.2.1.2.67	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert	40	St						
2.2.1.2.68	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	30	St						
2.2.1.2.69	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert	30	St						
2.2.1.2.70	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	8	St						
2.2.1.2.71	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	10	St						
2.2.1.2.72	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	1400	St						
2.2.1.2.73	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert	100	St						
2.2.1.2.74	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	200	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.75	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	80	St						
2.2.1.2.76	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm kaschiert	30	St						
2.2.1.2.77	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	40	St						
2.2.1.2.78	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 70mm kaschiert	80	St						
2.2.1.2.79	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	40	St						
2.2.1.2.80	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm kaschiert	40	St						
2.2.1.2.81	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	60	St						
2.2.1.2.82	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	20	St						
2.2.1.2.83	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	20	St						
2.2.1.2.84	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 32 mit	10	St						
2.2.1.2.85	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 40 mit	10	St						
2.2.1.2.86	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 50 mit	16	St						
2.2.1.2.87	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 65 mit	10	St						
2.2.1.2.88	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	4	St						
2.2.1.2.89	Beidseitige Anschlussdämmung mit Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 100 mit	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.90	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	6	St						
2.2.1.2.91	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	4	St						
2.2.1.2.92	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	4	St						
2.2.1.2.93	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	4	St						
2.2.1.2.94	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm Mantel	6	St						
2.2.1.2.95	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	6	St						
2.2.1.2.96	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.97	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.98	Wärmedämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.99	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.100	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.101	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.102	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.103	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.104	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.2.105	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 70mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.106	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm Mantel	2	St						
2.2.1.2.107	Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm Mantel	2	St						
2.3.1.1.1	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2460	m2						
2.3.1.1.2	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2560	m2						
2.3.1.1.3	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	930	m2						
2.3.1.1.4	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	240	m2						
2.3.1.1.5	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	26	m2						
2.3.1.1.6	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	800	m2						
2.3.1.1.7	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	840	m2						
2.3.1.1.8	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	680	m2						
2.3.1.1.9	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	320	m2						
2.3.1.1.10	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	240	m2						
2.3.1.1.11	Abflächung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	990	St						
2.3.1.1.12	Abflächung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	760	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.3.1.1.13	Abflachung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	270	St						
2.3.1.1.14	Abflachung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	60	St						
2.3.1.1.15	Abflachung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	20	St						
2.3.1.1.16	Endstelle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	450	St						
2.3.1.1.17	Endstelle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	120	St						
2.3.1.1.18	Endstelle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	340	St						
2.3.1.1.19	Endstelle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	180	St						
2.3.1.1.20	Endstelle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	240	St						
2.3.1.1.21	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	110	St						
2.3.1.1.22	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	100	St						
2.3.1.1.23	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	50	St						
2.3.1.1.24	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	14	St						
2.3.1.1.25	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	4	St						
2.3.1.1.26	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	450	m						
2.3.1.1.27	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	120	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.28	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	360	m						
2.3.1.1.29	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	180	m						
2.3.1.1.30	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	240	m						
2.3.1.1.31	Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	8	m						
2.3.1.1.32	Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	160	m						
2.3.1.1.33	Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	120	m						
2.3.1.1.34	Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	540	m						
2.3.1.1.35	Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	540	m						
2.3.1.1.36	Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	12	m						
2.3.1.1.37	Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	610	m						
2.3.1.1.38	Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	m						
2.3.1.1.39	Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	30	m						
2.3.1.1.40	Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	110	m						
2.3.1.1.41	Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	60	m						
2.3.1.1.42	Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	20	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ₁₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.43	Wärmedämmung Luftltg DN560 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	m						
2.3.1.1.44	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.45	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	240	St						
2.3.1.1.46	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	620	St						
2.3.1.1.47	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	370	St						
2.3.1.1.48	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.3.1.1.49	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	330	St						
2.3.1.1.50	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	400	St						
2.3.1.1.51	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	40	St						
2.3.1.1.52	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.3.1.1.53	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.3.1.1.54	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
2.3.1.1.55	Passtück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.56	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.57	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2400	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.58	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	600	St						
2.3.1.1.59	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	370	St						
2.3.1.1.60	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.3.1.1.61	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	330	St						
2.3.1.1.62	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	390	St						
2.3.1.1.63	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	40	St						
2.3.1.1.64	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.3.1.1.65	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.3.1.1.66	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
2.3.1.1.67	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.68	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
2.3.1.1.69	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1220	St						
2.3.1.1.70	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	300	St						
2.3.1.1.71	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	190	St						
2.3.1.1.72	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.73	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	160	St						
2.3.1.1.74	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.3.1.1.75	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
2.3.1.1.76	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.3.1.1.77	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
2.3.1.1.78	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
2.3.1.1.79	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.80	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
2.3.1.1.81	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	24	St						
2.3.1.1.82	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	14	St						
2.3.1.1.83	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
2.3.1.1.84	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
2.3.1.1.85	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	14	St						
2.3.1.1.86	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.87	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.88	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.89	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	140	St						
2.3.1.1.90	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	90	St						
2.3.1.1.91	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	450	St						
2.3.1.1.92	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	540	St						
2.3.1.1.93	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	14	St						
2.3.1.1.94	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	630	St						
2.3.1.1.95	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.3.1.1.96	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	30	St						
2.3.1.1.97	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	134	St						
2.3.1.1.98	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
2.3.1.1.99	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2520	St						
2.3.1.1.100	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	710	St						
2.3.1.1.101	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	470	St						
2.3.1.1.102	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	250	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.103	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	50	St						
2.3.1.1.104	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	170	St						
2.3.1.1.105	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.106	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.107	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.108	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.109	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
2.3.1.1.110	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
2.3.1.1.111	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1060	St						
2.3.1.1.112	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	390	St						
2.3.1.1.113	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	220	St						
2.3.1.1.114	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	80	St						
2.3.1.1.115	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN224 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	200	St						
2.3.1.1.116	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	210	St						
2.3.1.1.117	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.1.118	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
2.3.1.1.119	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	18	St						
2.3.1.1.120	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	St						
2.3.1.1.121	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	130	St						
2.3.1.1.122	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	94	St						
2.3.1.1.123	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	426	St						
2.3.1.1.124	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	540	St						
2.3.1.1.125	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN224 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	14	St						
2.3.1.1.126	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	630	St						
2.3.1.1.127	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN280 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	4	St						
2.3.1.1.128	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN315 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	30	St						
2.3.1.1.129	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN355 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	150	St						
2.3.1.1.130	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN400 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	150	St						
2.3.1.1.131	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN500 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	150	St						
2.3.1.1.132	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN560 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	150	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.2.1	Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	440	m2						
2.3.1.2.2	Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	460	m2						
2.3.1.2.3	Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	170	m2						
2.3.1.2.4	Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	40	m2						
2.3.1.2.5	Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	6	m2						
2.3.1.2.6	Formstück MW Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 50mm	140	m2						
2.3.1.2.7	Formstück MW Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 50mm	150	m2						
2.3.1.2.8	Formstück MW Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 50mm	120	m2						
2.3.1.2.9	Formstück MW Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 50mm	60	m2						
2.3.1.2.10	Formstück MW Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 50mm	40	m2						
2.3.1.2.11	Abflachung Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude MW D 50mm	180	St						
2.3.1.2.12	Abflachung Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude MW D 50mm	140	St						
2.3.1.2.13	Abflachung Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude MW D 50mm	50	St						
2.3.1.2.14	Abflachung Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude MW D 50mm	10	St						
2.3.1.2.15	Abflachung Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude MW D 50mm	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.2.16	Endstelle Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude MW D 50mm	80	St						
2.3.1.2.17	Endstelle Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude MW D 50mm	20	St						
2.3.1.2.18	Endstelle Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude MW D 50mm	60	St						
2.3.1.2.19	Endstelle Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude MW D 50mm	30	St						
2.3.1.2.20	Endstelle Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude MW D 50mm	40	St						
2.3.1.2.21	Ausschnitt Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude MW D 50mm	20	St						
2.3.1.2.22	Ausschnitt Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude MW D 50mm	20	St						
2.3.1.2.23	Ausschnitt Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude MW D 50mm	10	St						
2.3.1.2.24	Ausschnitt Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude MW D 50mm	2	St						
2.3.1.2.25	Ausschnitt Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude MW D 50mm	2	St						
2.3.1.2.26	Kälte­dämmung Auf­dopplung Flansch Kanten-L bis 500mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm 0,040W/(mK)	80	m						
2.3.1.2.27	Kälte­dämmung Auf­dopplung Flansch Kanten-L 500-1000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm 0,040W/(mK)	20	m						
2.3.1.2.28	Kälte­dämmung Auf­dopplung Flansch Kanten-L 1000-1500mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm 0,040W/(mK)	60	m						
2.3.1.2.29	Kälte­dämmung Auf­dopplung Flansch Kanten-L 1500-2000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm 0,040W/(mK)	30	m						
2.3.1.2.30	Kälte­dämmung Auf­dopplung Flansch Kanten-L ü. 2000mm Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm 0,040W/(mK)	40	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.2.1.1	Feuerbeständige Ummantelung L90, Luftkanal gerade	80	m2						
2.3.2.1.2	Feuerbeständige Ummantlung L90, Luftkanal Formstück	85	m2						
2.3.2.1.3	Anschlüsse Feuerbeständige Ummantelung L90	40	m						
2.3.2.1.4	Revisionsöffnung in Feuerbeständige Ummantelung, 500x400mm	4	St						
2.4.1.1.1	Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	620	m						
2.4.1.1.2	Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	431	m						
2.4.1.1.3	Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	60	m						
2.4.1.1.4	Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	80	m						
2.4.1.1.5	Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	32	m						
2.4.1.1.6	Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	110	m						
2.4.1.1.7	Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	600	m						
2.4.1.1.8	Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	400	m						
2.4.1.1.9	Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	800	m						
2.4.1.1.10	Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 70mm 0,035W/(mK)	30	m						
2.4.1.1.11	Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 70mm 0,035W/(mK)	20	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.12	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	470	St						
2.4.1.1.13	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	370	St						
2.4.1.1.14	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	40	St						
2.4.1.1.15	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	50	St						
2.4.1.1.16	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	20	St						
2.4.1.1.17	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	90	St						
2.4.1.1.18	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	140	St						
2.4.1.1.19	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	120	St						
2.4.1.1.20	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	180	St						
2.4.1.1.21	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	90	St						
2.4.1.1.22	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	160	St						
2.4.1.1.23	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	470	St						
2.4.1.1.24	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	120	St						
2.4.1.1.25	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	40	St						
2.4.1.1.26	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	35	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.27	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	20	St						
2.4.1.1.28	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	42	St						
2.4.1.1.29	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	60	St						
2.4.1.1.30	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	70	St						
2.4.1.1.31	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	190	St						
2.4.1.1.32	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	20	St						
2.4.1.1.33	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	50	St						
2.4.1.1.34	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	134	St						
2.4.1.1.35	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	35	St						
2.4.1.1.36	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	32	St						
2.4.1.1.37	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	22	St						
2.4.1.1.38	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	8	St						
2.4.1.1.39	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	16	St						
2.4.1.1.40	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	34	St						
2.4.1.1.41	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4.1.1.42	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	20	St						
2.4.1.1.43	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	14	St						
2.4.1.1.44	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	2	St						
2.4.1.1.45	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
2.4.1.1.46	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	6	St						
2.4.1.1.47	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	4	St						
2.4.1.1.48	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
2.4.1.1.49	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	2	St						
2.4.1.1.50	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	50	St						
2.4.1.1.51	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	40	St						
2.4.1.1.52	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	54	St						
2.4.1.1.53	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	20	St						
2.4.1.1.54	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D 70mm	30	St						
2.4.1.1.55	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	32	St						
2.4.1.1.56	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	30	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.57	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	10	St						
2.4.1.1.58	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 50mm	8	St						
2.4.1.1.59	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	6	St						
2.4.1.1.60	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 60mm	2	St						
2.4.1.1.61	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	20	St						
2.4.1.1.62	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	10	St						
2.4.1.1.63	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude MW D 60mm	30	St						
2.4.1.1.64	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude MW D 70mm	4	St						
2.4.1.1.65	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude MW D 70mm	20	St						
2.4.1.1.66	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	2	St						
2.4.1.1.67	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	2	St						
2.4.1.1.68	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	18	St						
2.4.1.1.69	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 50mm	12	St						
2.4.1.1.70	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	8	St						
2.4.1.1.71	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 60mm	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.72	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	80	St						
2.4.1.1.73	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	50	St						
2.4.1.1.74	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude MW D 60mm	42	St						
2.4.1.1.75	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude MW D 70mm	100	St						
2.4.1.1.76	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN150 Gebäude MW D 70mm	54	St						
2.4.1.1.77	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	578	St						
2.4.1.1.78	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	320	St						
2.4.1.1.79	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	40	St						
2.4.1.1.80	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 50mm	50	St						
2.4.1.1.81	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	25	St						
2.4.1.1.82	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 60mm	80	St						
2.4.1.1.83	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	560	St						
2.4.1.1.84	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	1000	St						
2.4.1.1.85	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN100 Gebäude MW D 60mm	300	St						
2.4.1.1.86	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN125 Gebäude MW D 70mm	100	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.87	Ausschnitt Kälte d ämmung Rohr DN150 Gebäude MW D 70mm	440	St						
2.4.1.1.88	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	220	St						
2.4.1.1.89	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	180	St						
2.4.1.1.90	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	42	St						
2.4.1.1.91	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 32, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	30	St						
2.4.1.1.92	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 40, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	20	St						
2.4.1.1.93	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 50, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	40	St						
2.4.1.1.94	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 65, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	530	St						
2.4.1.1.95	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 80, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	920	St						
2.4.1.1.96	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 100, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	270	St						
2.4.1.1.97	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 125, MW mit verstärk. Alu., D 70mm	100	St						
2.4.1.1.98	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 150, MW mit verstärk. Alu., D 70mm	390	St						
2.4.1.1.99	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	160	St						
2.4.1.1.100	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	50	St						
2.4.1.1.101	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	12	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4.1.1.102	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 32, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	12	St						
2.4.1.1.103	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 40, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	18	St						
2.4.1.1.104	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 50, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	44	St						
2.4.1.1.105	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 65, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	80	St						
2.4.1.1.106	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 80, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	110	St						
2.4.1.1.107	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 100, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	90	St						
2.4.1.1.108	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 125, MW mit verstärk. Alu., D 70mm	20	St						
2.4.1.1.109	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 150, MW mit verstärk. Alu., D 70mm	10	St						
2.4.1.1.110	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	62	St						
2.4.1.1.111	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	32	St						
2.4.1.1.112	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	11	St						
2.4.1.1.113	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.1.114	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	4	St						
2.4.1.1.115	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	8	St						
2.4.1.1.116	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	20	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.117	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.1.118	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	16	St						
2.4.1.1.119	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	2	St						
2.4.1.1.120	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	40	St						
2.4.1.1.121	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	62	St						
2.4.1.1.122	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	32	St						
2.4.1.1.123	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	11	St						
2.4.1.1.124	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.1.125	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	4	St						
2.4.1.1.126	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	8	St						
2.4.1.1.127	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	8	St						
2.4.1.1.128	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	4	St						
2.4.1.1.129	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	4	St						
2.4.1.1.130	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	2	St						
2.4.1.1.131	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	8	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.1.132	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.1.133	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	20	St						
2.4.1.1.134	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	100	St						
2.4.1.1.135	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	100	St						
2.4.1.1.136	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	150	St						
2.4.1.1.137	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	40	St						
2.4.1.1.138	Kälte­dämmung Flanschen­paar DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	230	St						
2.4.1.1.139	Kälte­dämmung Lufttopf DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.1.140	Kälte­dämmung Lufttopf DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	4	St						
2.4.1.1.141	Kälte­dämmung Lufttopf DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.1.142	Kälte­dämmung Lufttopf DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK)	18	St						
2.4.1.1.143	Kälte­dämmung Lufttopf DN250 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.1.144	Kälte­dämmung Lufttopf DN300 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.1.145	Kälte­dämmung Lufttopf DN300 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK)	2	St						
2.4.1.2.1	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	60	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.2.2	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	40	m						
2.4.1.2.3	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	80	m						
2.4.1.2.4	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 140mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	6	m						
2.4.1.2.5	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN150 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 140mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	6	m						
2.4.1.2.6	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	14	St						
2.4.1.2.7	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	12	St						
2.4.1.2.8	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	18	St						
2.4.1.2.9	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 140mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 1mm	10	St						
2.4.1.2.10	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN150 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 140mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 1mm	16	St						
2.4.1.2.11	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	6	St						
2.4.1.2.12	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	6	St						
2.4.1.2.13	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	20	St						
2.4.1.2.14	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 140mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 1mm	2	St						
2.4.1.2.15	Stützen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	4	St						
2.4.1.2.16	Stützen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.2.17	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 120mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	2	St						
2.4.1.2.18	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 140mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 1mm	2	St						
2.4.1.2.19	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN150 im Freien 0,040W/(mK) 3lagig D 140mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 1mm	2	St						
2.4.1.2.20	Kälte­dämmung Ummantelung Auf­dopplung Halterung DN65 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	65	St						
2.4.1.2.21	Kälte­dämmung Ummantelung Auf­dopplung Halterung DN80 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	25	St						
2.4.1.2.22	Kälte­dämmung Ummantelung Auf­dopplung Halterung DN100 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	52	St						
2.4.1.2.23	Kälte­dämmung Ummantelung Auf­dopplung Halterung DN125 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	3	St						
2.4.1.2.24	Kälte­dämmung Ummantelung Auf­dopplung Halterung DN150 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 70mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	3	St						
2.4.1.2.25	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
2.4.1.2.26	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN80 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
2.4.1.2.27	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN100 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 120mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	2	St						
2.4.1.2.28	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN125 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 140mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
2.4.1.2.29	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN150 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 140mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
2.4.1.3.1	Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	900	m						
2.4.1.3.2	Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	1850	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.3.3	Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	1200	m						
2.4.1.3.4	Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	600	m						
2.4.1.3.5	Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	60	m						
2.4.1.3.6	Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	160	m						
2.4.1.3.7	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	340	St						
2.4.1.3.8	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	420	St						
2.4.1.3.9	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	280	St						
2.4.1.3.10	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	180	St						
2.4.1.3.11	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	120	St						
2.4.1.3.12	Passstück MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	170	St						
2.4.1.3.13	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	590	St						
2.4.1.3.14	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1200	St						
2.4.1.3.15	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	200	St						
2.4.1.3.16	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	120	St						
2.4.1.3.17	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	40	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.3.18	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	50	St						
2.4.1.3.19	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	40	St						
2.4.1.3.20	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	50	St						
2.4.1.3.21	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	160	St						
2.4.1.3.22	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	50	St						
2.4.1.3.23	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	40	St						
2.4.1.3.24	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	26	St						
2.4.1.3.25	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	20	St						
2.4.1.3.26	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	30	St						
2.4.1.3.27	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	21	St						
2.4.1.3.28	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	6	St						
2.4.1.3.29	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	10	St						
2.4.1.3.30	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	8	St						
2.4.1.3.31	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	10	St						
2.4.1.3.32	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.3.33	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
2.4.1.3.34	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	8	St						
2.4.1.3.35	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	4	St						
2.4.1.3.36	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	1320	St						
2.4.1.3.37	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	910	St						
2.4.1.3.38	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	430	St						
2.4.1.3.39	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm	240	St						
2.4.1.3.40	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	240	St						
2.4.1.3.41	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm	144	St						
2.4.1.3.42	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	3540	St						
2.4.1.3.43	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	1800	St						
2.4.1.3.44	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	1220	St						
2.4.1.3.45	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm	510	St						
2.4.1.3.46	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	200	St						
2.4.1.3.47	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm	600	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.3.48	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	2700	St						
2.4.1.3.49	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	1450	St						
2.4.1.3.50	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	990	St						
2.4.1.3.51	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 32, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	400	St						
2.4.1.3.52	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 40, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	140	St						
2.4.1.3.53	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 50, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	550	St						
2.4.1.3.54	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	500	St						
2.4.1.3.55	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	400	St						
2.4.1.3.56	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	200	St						
2.4.1.3.57	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 32, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	140	St						
2.4.1.3.58	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 40, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	60	St						
2.4.1.3.59	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 50, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	190	St						
2.4.1.3.60	Kälte­dämmung Kompensator DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	64	St						
2.4.1.3.61	Kälte­dämmung Kompensator DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	52	St						
2.4.1.3.62	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	260	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1.3.63	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	160	St						
2.4.1.3.64	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	110	St						
2.4.1.3.65	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	66	St						
2.4.1.3.66	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	40	St						
2.4.1.3.67	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	32	St						
2.4.1.3.68	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	110	St						
2.4.1.3.69	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	30	St						
2.4.1.3.70	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	14	St						
2.4.1.3.71	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.3.72	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.3.73	Kälte­dämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	8	St						
2.4.1.3.74	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	2	St						
2.4.1.3.75	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	6	St						
2.4.1.3.76	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	10	St						
2.4.1.3.77	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4.1.3.78	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	12	St						
2.4.1.3.79	Kälte­dämmung Flanschenpaar DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	30	St						
3.1.1.1.1	Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	16	m						
3.1.1.1.2	Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	18	m						
3.1.1.1.3	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	7	St						
3.1.1.1.4	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	15	St						
3.1.1.1.5	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
3.1.1.1.6	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	10	St						
3.1.1.1.7	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.1.1.1.8	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.1.1.1.9	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
3.1.1.1.10	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.1.1.1.11	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.1.1.1.12	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
3.1.1.1.13	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.1.1.14	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
3.1.1.1.15	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	21	St						
3.1.1.1.16	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 80 mit	2	St						
3.1.1.1.17	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 100 mit	4	St						
3.1.1.1.18	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stützen	2	St						
3.1.1.1.19	Beidseitige diffusionsdichte Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Stützen	1	St						
3.1.1.1.20	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	8	St						
3.1.1.1.21	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	16	St						
3.1.1.2.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	26	m						
3.1.1.2.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	8	m						
3.1.1.2.3	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	18	St						
3.1.1.2.4	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	6	St						
3.1.1.2.5	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	9	St						
3.1.1.2.6	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	3	St						
3.1.1.2.7	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.2.8	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	4	St						
3.1.1.2.9	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	St						
3.1.1.2.10	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
3.1.1.2.11	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
3.1.1.2.12	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	6	St						
3.1.1.2.13	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
3.1.1.2.14	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	16	St						
3.1.1.2.15	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	10	St						
3.1.1.2.16	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 80	20	St						
3.1.1.2.17	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 100	6	St						
3.1.1.2.18	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	12	St						
3.1.1.2.19	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	6	St						
3.1.2.1.1	Kälte dämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	27	m						
3.1.2.1.2	Kälte dämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	169	m						
3.1.2.1.3	Kälte dämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	99,5	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.1.4	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	25	St						
3.1.2.1.5	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	107	St						
3.1.2.1.6	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	50	St						
3.1.2.1.7	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	20	St						
3.1.2.1.8	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	52	St						
3.1.2.1.9	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	36	St						
3.1.2.1.10	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	6	St						
3.1.2.1.11	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	9	St						
3.1.2.1.12	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
3.1.2.1.13	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.1.2.1.14	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.1.2.1.15	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	4	St						
3.1.2.1.16	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	9	St						
3.1.2.1.17	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	6	St						
3.1.2.1.18	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.2.1.19	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	4	St						
3.1.2.1.20	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	3	St						
3.1.2.1.21	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	29	St						
3.1.2.1.22	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	117	St						
3.1.2.1.23	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	102	St						
3.1.2.1.24	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	4	St						
3.1.2.1.25	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	22	St						
3.1.2.1.26	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	20	St						
3.1.2.2.1	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK) Mantel Blech AlMg2Mn0,8	26	m						
3.1.2.2.2	Passstück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) 2lagig D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	12	St						
3.1.2.2.3	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) 2lagig D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	6	St						
3.1.2.2.4	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) 2lagig D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	4	St						
3.1.2.2.5	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) 2lagig D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	2	St						
3.1.2.2.6	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) 2lagig D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm	4	St						
3.1.2.2.7	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien MW D 80mm Mantel Blech AlMn2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
3.1.2.2.8	Regenabweiser Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien MW D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben	4	St							
3.1.2.2.9	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien MW D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben	4	St							
3.1.2.2.10	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien MW D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben	27	St							
3.1.2.2.11	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Kälte­dämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 20	18	St							
3.1.2.2.12	Kälte­dämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN20 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	16	St							
3.1.2.2.13	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN20 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St							
3.1.2.2.14	Kälte­dämmung Ummantelung Flanschenpaar DN20 im Freien MW kaschiert Alufolie Matte D 80mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St							
3.2.1.1.1	Wärme­dämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	57	m							
3.2.1.1.2	Wärme­dämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm	64	m							
3.2.1.1.3	Wärme­dämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm	189	m							
3.2.1.1.4	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärme­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	42	St							
3.2.1.1.5	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärme­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	56	St							
3.2.1.1.6	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärme­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	92	St							
3.2.1.1.7	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärme­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	30	St							
3.2.1.1.8	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärme­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.1.9	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
3.2.1.1.10	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	20	St						
3.2.1.1.11	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
3.2.1.1.12	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	16	St						
3.2.1.1.13	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
3.2.1.1.14	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.2.1.1.15	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.2.1.1.16	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.2.1.1.17	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
3.2.1.1.18	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
3.2.1.1.19	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.2.1.1.20	Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	28	St						
3.2.1.1.21	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	8	St						
3.2.1.1.22	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.2.1.1.23	Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.1.24	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	42	St						
3.2.1.1.25	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm kaschiert Alu-Folie	60	St						
3.2.1.1.26	Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	166	St						
3.2.1.1.27	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 15 mit	2	St						
3.2.1.1.28	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 20 mit	2	St						
3.2.1.1.29	Beidseitige Anschlussdämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Brandschott, DN 25 mit	20	St						
3.2.1.1.30	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	2	St						
3.2.1.1.31	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	4	St						
3.2.1.1.32	Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	St						
3.2.1.1.33	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	1	St						
3.2.1.1.34	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 20mm	2	St						
3.2.1.1.35	Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	1	St						
3.2.1.2.1	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	26	m						
3.2.1.2.2	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	2	m						
3.2.1.2.3	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	16	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.2.4	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	30	m						
3.2.1.2.5	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	24	m						
3.2.1.2.6	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	20	St						
3.2.1.2.7	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	2	St						
3.2.1.2.8	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	12	St						
3.2.1.2.9	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	24	St						
3.2.1.2.10	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 80mm	20	St						
3.2.1.2.11	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	12	St						
3.2.1.2.12	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	2	St						
3.2.1.2.13	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
3.2.1.2.14	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	13	St						
3.2.1.2.15	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 80mm	8	St						
3.2.1.2.16	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	4	St						
3.2.1.2.17	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	1	St						
3.2.1.2.18	Stützen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.2.19	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	4	St						
3.2.1.2.20	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
3.2.1.2.21	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	1	St						
3.2.1.2.22	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	4	St						
3.2.1.2.23	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	2	St						
3.2.1.2.24	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 80mm	2	St						
3.2.1.2.25	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	4	St						
3.2.1.2.26	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 40mm	2	St						
3.2.1.2.27	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	6	St						
3.2.1.2.28	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 60mm	8	St						
3.2.1.2.29	Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien 0,040W/(mK) einlagig D 80mm	4	St						
3.2.1.2.30	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	8	St						
3.2.1.2.31	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	1	St						
3.2.1.2.32	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	4	St						
3.2.1.2.33	Abflächung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.2.34	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.35	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.36	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	1	St						
3.2.1.2.37	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.38	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	4	St						
3.2.1.2.39	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	4	St						
3.2.1.2.40	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.41	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.42	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	1	St						
3.2.1.2.43	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	4	St						
3.2.1.2.44	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	4	St						
3.2.1.2.45	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	16	St						
3.2.1.2.46	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm kaschiert	2	St						
3.2.1.2.47	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	8	St						
3.2.1.2.48	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm kaschiert	32	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.2.49	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm kaschiert	30	St						
3.2.1.2.50	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 15	16	St						
3.2.1.2.51	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 20	2	St						
3.2.1.2.52	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 25	4	St						
3.2.1.2.53	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 32	22	St						
3.2.1.2.54	Trag-/Stützkonstruktion zwischen Wärmedämmung und Ummantelung, an Rohrleitung, DN 40	24	St						
3.2.1.2.55	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	12	St						
3.2.1.2.56	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	2	St						
3.2.1.2.57	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	6	St						
3.2.1.2.58	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	26	St						
3.2.1.2.59	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Halterung DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm Mantel	24	St						
3.2.1.2.60	Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	2	St						
3.2.1.2.61	Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 40mm Mantel	1	St						
3.2.1.2.62	Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	2	St						
3.2.1.2.63	Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	4	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.2.1.2.64	Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN40 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm Mantel	4	St						
3.2.1.2.65	Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN65 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 160mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	2	St						
3.2.1.2.66	Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN80 im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 200mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	2	St						
3.3.1.1.1	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	m2						
3.3.1.1.2	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	8	m2						
3.3.1.1.3	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	m2						
3.3.1.1.4	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	6	m2						
3.3.1.1.5	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	12	m2						
3.3.1.1.6	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm	2	m2						
3.3.1.1.7	Abflächung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	2	St						
3.3.1.1.8	Abflächung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	1	St						
3.3.1.1.9	Abflächung Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	1	St						
3.3.1.1.10	Äusschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	9	St						
3.3.1.1.11	Äusschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	18	St						
3.3.1.1.12	Äusschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert	7	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.1.1.13	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	m						
3.3.1.1.14	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	12	m						
3.3.1.1.15	Wärmedämmung Aufdopplung Flansch Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	2	m						
3.3.1.1.16	Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	48	m						
3.3.1.1.17	Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	24	m						
3.3.1.1.18	Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	16	m						
3.3.1.1.19	Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	8	m						
3.3.1.1.20	Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	15	m						
3.3.1.1.21	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	27	St						
3.3.1.1.22	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.3.1.1.23	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.3.1.1.24	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
3.3.1.1.25	Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.3.1.1.26	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	9	St						
3.3.1.1.27	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.1.1.28	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.29	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.30	Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
3.3.1.1.31	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	9	St						
3.3.1.1.32	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	7	St						
3.3.1.1.33	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
3.3.1.1.34	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.35	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.36	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.37	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
3.3.1.1.38	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.39	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.40	Reduzierung Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) einlagig D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
3.3.1.1.41	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.42	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	8	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.1.1.43	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	2	St						
3.3.1.1.44	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	1	St						
3.3.1.1.45	Abflachung Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	3	St						
3.3.1.1.46	Endstelle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.3.1.1.47	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	53	St						
3.3.1.1.48	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	12	St						
3.3.1.1.49	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	11	St						
3.3.1.1.50	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	6	St						
3.3.1.1.51	Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm kaschiert Alu-Folie	4	St						
3.3.1.1.52	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	15	St						
3.3.1.1.53	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	4	St						
3.3.1.1.54	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	7	St						
3.3.1.1.55	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	6	St						
3.3.1.1.56	Wärmedämmung Aufdopplung Halterung DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm	4	St						
3.3.1.2.1	Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	8	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.1.2.2	Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	12	m2						
3.3.1.2.3	Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm Mantel	20	m2						
3.3.1.2.4	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien 0,040W/(mK)	14	m2						
3.3.1.2.5	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien 0,040W/(mK)	34	m2						
3.3.1.2.6	Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien 0,040W/(mK)	32	m2						
3.3.1.2.7	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	4	St						
3.3.1.2.8	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	2	St						
3.3.1.2.9	Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	4	St						
3.3.1.2.10	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	1	St						
3.3.1.2.11	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	4	St						
3.3.1.2.12	Regenabweiser Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	1	St						
3.3.1.2.13	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	2	St						
3.3.1.2.14	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	2	St						
3.3.1.2.15	Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	1	St						
3.3.1.2.16	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	8	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.1.2.17	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	12	St						
3.3.1.2.18	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	11	St						
3.3.1.2.19	Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm	6	St						
3.3.1.2.20	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Aufhängung Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D	12	m						
3.3.1.2.21	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Aufhängung Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D	14	m						
3.3.1.2.22	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Aufhängung Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D	4	m						
3.3.1.2.23	Wärmedämmung Ummantelung Aufdopplung Aufhängung Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D	2	m						
3.4.1.1.1	Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	6	m						
3.4.1.1.2	Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	24	m						
3.4.1.1.3	Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	2	m						
3.4.1.1.4	Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK)	2	m						
3.4.1.1.5	Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	16	m						
3.4.1.1.6	Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK)	2	m						
3.4.1.1.7	Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	2	m						
3.4.1.1.8	Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK)	42	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.1.9	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
3.4.1.1.10	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	16	St						
3.4.1.1.11	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.12	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.13	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	6	St						
3.4.1.1.14	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.15	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	2	St						
3.4.1.1.16	Passtück MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	34	St						
3.4.1.1.17	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
3.4.1.1.18	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	16	St						
3.4.1.1.19	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.20	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.21	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	6	St						
3.4.1.1.22	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	2	St						
3.4.1.1.23	Bogen MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	14	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.4.1.1.24	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.25	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.26	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.4.1.1.27	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.28	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.29	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.30	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	2	St						
3.4.1.1.31	Stutzen MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	6	St						
3.4.1.1.32	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.4.1.1.33	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.4.1.1.34	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.35	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.36	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	2	St						
3.4.1.1.37	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	1	St						
3.4.1.1.38	Reduzierung MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.1.39	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.4.1.1.40	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	4	St						
3.4.1.1.41	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	2	St						
3.4.1.1.42	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm	1	St						
3.4.1.1.43	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	1	St						
3.4.1.1.44	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm	1	St						
3.4.1.1.45	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	1	St						
3.4.1.1.46	Kappe MW Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm	4	St						
3.4.1.1.47	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	2	St						
3.4.1.1.48	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	4	St						
3.4.1.1.49	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	2	St						
3.4.1.1.50	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm	1	St						
3.4.1.1.51	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	1	St						
3.4.1.1.52	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm	1	St						
3.4.1.1.53	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.1.54	Abflachung Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	8	St						
3.4.1.1.55	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	2	St						
3.4.1.1.56	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	4	St						
3.4.1.1.57	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	1	St						
3.4.1.1.58	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm	1	St						
3.4.1.1.59	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	4	St						
3.4.1.1.60	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm	1	St						
3.4.1.1.61	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	1	St						
3.4.1.1.62	Endstelle Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	4	St						
3.4.1.1.63	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm	7	St						
3.4.1.1.64	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm	21	St						
3.4.1.1.65	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm	2	St						
3.4.1.1.66	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm	2	St						
3.4.1.1.67	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm	5	St						
3.4.1.1.68	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.1.69	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm	2	St						
3.4.1.1.70	Ausschnitt Kälte­dämmung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm	56	St						
3.4.1.1.71	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 15, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	8	St						
3.4.1.1.72	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 20, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	14	St						
3.4.1.1.73	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 25, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	2	St						
3.4.1.1.74	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 32, MW mit verstärk. Alu., D 40mm	2	St						
3.4.1.1.75	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 40, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	12	St						
3.4.1.1.76	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 50, MW mit verstärk. Alu., D 50mm	2	St						
3.4.1.1.77	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 65, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	2	St						
3.4.1.1.78	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 80, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	50	St						
3.4.1.1.79	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Brandschott DN 80, MW mit verstärk. Alu., D 60mm	6	St						
3.4.1.1.80	Kälte­dämmung Kompensator DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	4	St						
3.4.1.1.81	Kälte­dämmung Kompensator DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.1.82	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.1.83	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.1.84	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.1.85	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.1.86	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	6	St						
3.4.1.1.87	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK)	1	St						
3.4.1.1.88	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	1	St						
3.4.1.1.89	Kälte­dämmung Geradsitzarmatur DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	3	St						
3.4.1.1.90	Kälte­dämmung Lufttopf DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.1.91	Kälte­dämmung Lufttopf DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK)	2	St						
3.4.1.2.1	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	15	m						
3.4.1.2.2	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	20	m						
3.4.1.2.3	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	m						
3.4.1.2.4	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	4	m						
3.4.1.2.5	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	m						
3.4.1.2.6	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 50mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	m						
3.4.1.2.7	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	1	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.8	Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 60mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	18	m						
3.4.1.2.9	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	12	St						
3.4.1.2.10	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	18	St						
3.4.1.2.11	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.12	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.13	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.14	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.15	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.16	Passtück MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	16	St						
3.4.1.2.17	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	8	St						
3.4.1.2.18	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.19	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.20	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.21	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	6	St						
3.4.1.2.22	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.23	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.24	Bogen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	9	St						
3.4.1.2.25	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.26	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.27	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.28	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.29	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	6	St						
3.4.1.2.30	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.31	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.32	Stutzen MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	6	St						
3.4.1.2.33	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.34	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.35	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.36	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	3	St						
3.4.1.2.37	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.38	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.39	Reduzierung MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.40	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.41	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.42	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.43	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.44	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.45	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	3	St						
3.4.1.2.46	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.47	Kappe MW Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	6	St						
3.4.1.2.48	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.49	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.50	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.51	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.52	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.53	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	5	St						
3.4.1.2.54	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	3	St						
3.4.1.2.55	Abflachung Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	5	St						
3.4.1.2.56	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	8	St						
3.4.1.2.57	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	6	St						
3.4.1.2.58	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	2	St						
3.4.1.2.59	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.60	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.61	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.62	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.63	Endstelle Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	9	St						
3.4.1.2.64	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	17	St						
3.4.1.2.65	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	16	St						
3.4.1.2.66	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	8	St						
3.4.1.2.67	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW D 40mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	8	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.68	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,5mm verschrauben	4	St						
3.4.1.2.69	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW D 50mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	8	St						
3.4.1.2.70	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	1	St						
3.4.1.2.71	Ausschnitt Kälte­dämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW D 60mm Mantel Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben	13	St						
3.4.1.2.72	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 15, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 40mm	16	St						
3.4.1.2.73	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 20, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 40mm	16	St						
3.4.1.2.74	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 25, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 40mm	2	St						
3.4.1.2.75	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 32, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 40mm	2	St						
3.4.1.2.76	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 40, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 50mm	2	St						
3.4.1.2.77	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 50, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 50mm	10	St						
3.4.1.2.78	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 65, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 60mm	1	St						
3.4.1.2.79	Beidseitige diffusionsdichte Anarbeitung an Kälteschelle DN 80, MW mit verstärk. Alu. + Blech, D 60mm	12	St						
3.4.1.2.80	Kälte­dämmung Ummantelung Kompensator DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						
3.4.1.2.81	Kälte­dämmung Ummantelung Kompensator DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	4	St						
3.4.1.2.82	Kälte­dämmung Ummantelung Kompensator DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme		
H-18/082 Hannover RKG		
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung		
0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.83	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	4	St						
3.4.1.2.84	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	4	St						
3.4.1.2.85	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						
3.4.1.2.86	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						
3.4.1.2.87	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	4	St						
3.4.1.2.88	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						
3.4.1.2.89	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	1	St						
3.4.1.2.90	Kälte­dämmung Ummantelung Geradsitzarmatur DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	6	St						
3.4.1.2.91	Kälte­dämmung Ummantelung Schmutzfänger DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	2	St						
3.4.1.2.92	Kälte­dämmung Ummantelung Schmutzfänger DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	3	St						
3.4.1.2.93	Kälte­dämmung Ummantelung Schmutzfänger DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	1	St						
3.4.1.2.94	Kälte­dämmung Ummantelung Rückschlagventil DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	1	St						
3.4.1.2.95	Kälte­dämmung Ummantelung Rückschlagventil DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech Stahl verz	1	St						
3.4.1.2.96	Kälte­dämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
3.4.1.2.97	Kälte­dämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 40mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.2.98	Kälte­dämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 50mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	2	St						
3.4.1.2.99	Kälte­dämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 60mm 0,040W/(mK) Mantel Blech	1	St						
4.1.1.1.1	Reinhalte- und Reinigungskonzept	1	psch						
4.1.1.1.2	Erstellung und Fortschreibung von detaillierten Bauablaufsplanungen	1	psch						
4.1.1.1.3	Baustelleneinrichtung	1	psch						
4.1.1.1.4	Räumen, Wiedereinrichten auf Weisung	1	St						
4.1.1.2.1	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2,5 m B 2 m Abst. 2m 2Lagen H 4m	25	St						
4.1.1.2.2	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2,5 m B 2 m Abst. 2m 2Lagen H 4m	25	St						
4.1.1.2.3	An- und Ablieferung Montagesteiger	1	psch						
4.1.1.2.4	Einsatz Montagesteiger	10	d						
4.1.1.2.5	Mehrkosten Montagesteiger teibefestigter Untergrund	10	d						
4.1.1.3.1	beidseitiges Verschließen von Ringspalten bis 50 mm, 60-139	150	St						
4.1.1.3.2	beidseitiges Verschließen von Ringspalten bis 50 mm, 140-250	110	St						
4.1.1.4.1	Revisionsunterlagen Erstaufertigung	1	psch						
4.1.1.4.2	Wie vor, weitere Ausfertigungen der Bestandsunterlagen	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 0479	
Baumaßnahme H-18/082 Hannover RKG KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II		
Leistung 0479.2 techn.WD +Brandschutz		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.4.3	Bestandsunterlagen digital	1	psch						
4.1.2.1.1	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30	h						
4.1.2.1.2	Fachvorarbeiter/-in Zuschläge Nachtarbeit	10	h						
4.1.2.1.3	Fachvorarbeiter/-in Zuschläge Sonn-Feiertag	10	h						
4.1.2.1.4	Fachvorarbeiter/-in Zuschläge Nachtarbeit Sonn-Feiertag	10	h						
4.1.2.1.5	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30	h						
4.1.2.1.6	Facharbeiter/-in Zuschläge Nachtarbeit	10	h						
4.1.2.1.7	Facharbeiter/-in Zuschläge Sonn-Feiertag	10	h						
4.1.2.1.8	Facharbeiter/-in Zuschläge Nachtarbeit Sonn-Feiertag	10	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.