LEGENDE:

- VORLAUF
- RÜCKLAUF
- HEIZUNGSVERTEILER
- STEIGLEITUNG ABGEHEND - VORLAUF
- FALLLEITUNG ANKOMMEND - RÜCKLAUF
- PUFFERSPEICHER

DN 32
1044.53 l/h
RA= 200 cm ab FFB
TS-Nr.: 30

DN 40
1820.07 l/h
RA= 200 cm ab FFB
TS-Nr.: 62

DN 32
1040.54 l/h
RA= 200 cm ab FFB
TS-Nr.: 71

Klärgrube
12.50m?

DN 50
2406.71 l/h
RA= 230 cm ab FFB
TS-Nr.: 41
T° - Vorlauf = 35.36 °C

Wärmepumpe

DN 50
2418.73 l/h
RA= 230 cm ab FFB
TS-Nr.: 2
T° - Vorlauf = 48 °C

DN 40
1820.07 l/h
RA= 200 cm ab FFB
TS-Nr.: 62

DN 40
1826.61 l/h
RA= 200 cm ab FFB
TS-Nr.: 22

Verlauf???

Kriechkeller
30.75m?

DN 12
37.84 l/h
RA= 235 cm ab FFB
TS-Nr.: 14

HA Wasser
von Wärmepumpe

GAS
5.18m?

DN 12
37.68 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 56

DN 12
55.93 l/h
RA= 215 cm ab FFB
TS-Nr.: 50

DN 12
55.93 l/h
RA= 215 cm ab FFB
TS-Nr.: 53

DN 12
149.54 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 48

DN 12
56.16 l/h
RA= 215 cm ab FFB
TS-Nr.: 8

Technik neu
18.38m?

DN 12
56.16 l/h
RA= 225 cm ab FFB
TS-Nr.: 11

DN 12
150.16 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 6

DN 12
112.32 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 7

Kriechkeller
40.36

Pufferspeicher

Heizungsverteiler

li.Höhe ca.1.20m

DN 12
147.6 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 17

DN 20
297.76 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 5

DN 20
296.57 l/h
RA= 245 cm ab FFB
TS-Nr.: 44

Öffnung 90x

DN 12
147.03 l/h
RA= 233 cm ab FFB
TS-Nr.: 45

HA Elektro

Kriechkeller
44.27m?

Kriechkeller
45.54m?

Lagerraum
51.00m?

HA Telefon

N

Index:	Datum:	Änderung:	Zeichner:

PLANUNGSSTAND: 06.07.2026

Projekt-Nr.: 30/25

Bauvorhaben: ERWEITERUNG DER KINDERTAGESSTÄTTE, REGENBOGEN ELLERSTADT

Status: AUSFÜHRUNG

LP:	Gebäude:	Fachbereich:	Plantyp:	Ebene:	lfd. Plan-Nr.:	Index:
5	XX	HZ	GR	KG	0001	00

Anlage: AUSFÜHRUNGSPLANUNG HEIZUNGSTECHNIK
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

Zeichner:	Geprüft:	Datum:	Maßstab:	Blattgröße:
xx.		28.07.2025	1:50	1041x594