

Biiterrundschreiben III

Koblenz, 12.08.2026

Unser Zeichen: **279/26 ML01 db**
Sachbearbeiter: RAin Maag
Sekretariat: Fr. Tanasic
E-Mail: k.tanasic@webeler-rechtsanwaelte.de
Tel: +49 (261) 988662-23

Zweckverband der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Tronecken

Lieferung und Aufstellung/Errichtung einer Kindergartenmiet- containeranlage sowie deren anschließende Vermietung

Sehr geehrte Damen und Herren,

den Auftraggeber haben folgende Bieterfragen erreicht, welche mit
diesem Biiterrundschreiben wie folgt beantwortet werden:

Frage 1:

Können als Innenwände auch Paneelwände (Blechoberfläche weiß
und PIR) verbaut werden?

Antwort:

Paneelwände (Blechoberfläche) werden ausgeschlossen.

Frage 2:

Die WCs in unsere Sanitäreinheiten haben gemäß VDI 6000
Höhen von 28cm bzw. 35cm und sind gesetzeskonform. Ein

Gerald Webeler

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Vergaberecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Katharina Raue

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Vergaberecht

Larissa Martin

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Vergaberecht
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Wirtschaftsmediatorin (IHK)

Sahar Djavadi-Djaved LL.M.

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Vergaberecht
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Krenare Bujupi

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Vergaberecht
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Lea Maag

Rechtsanwältin

Webeler Rechtsanwälte

Löhrrstraße 99
56068 Koblenz

UST-IdNr.: DE 203132968

Tel: +49 (261) 988662-0
Fax: +49 (261) 988662-20
info@webeler-rechtsanwaelte.de
webeler-rechtsanwaelte.de

Sparkasse Koblenz

IBAN: DE03 5705 0120 0000 2460 25
BIC: MALADE51KOB

Umbau der WCs ist mit erheblichen Kosten verbunden und unverhältnismäßig.

Bestehen Sie auf die Höhen der WC-Becken von 24cm bzw. 30cm?

Antwort:

Es wurde eine Interims-Kita ausgeschrieben und somit auch die WCs kindgerecht auszuführen sind.

Angaben zu der Höhe von WCs in Kindergärten:

U3 H=24-26 cm

Ü3-6=30-35 cm

An diese Höhen ist sich zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Lea Maag

Rechtsanwältin

[Schreiben in gesetzlicher Textform, daher ohne Unterschrift gültig]