Internet

Betriebsgebäude - Büro

VPN Router

Router

Prozessleitrechner

Betriebsgebäude - Schaltwarte

Scalance KC216-3G PoE

PoE Switch

Scalance KC224

Siemens CPU 1515-2 PN

Jantzitz UMG96RM-E

Siemens IM 155-5 PN

Siemens CPU 15..

Wallbox 11kW

Analyseschacht Netzwerk-Kompaktverteiler

Ablaufmessschacht Netzwerk-Kompaktverteiler

Stationärer Probenehmer

Scalance XB116

Modbus TCP

Siemens 7KM2200

Schlammspeicher 1 Rücklauf

Schlammspeicher 2 Zulauf

Faulbehälter 1 Beschickungsstrecke

Gebäuderaum Gebläse Belüftung

Chlorgasüberwachung Raum Nord

Heizdirektor

Scalance KC216

Profinet

Danfoss FC202

Rezirkulation EQ Frischer Schlamm

Rezirkulation EQ Rücklaufschlammpumpe

Rezirkulation BQ Rücklaufschlammpumpe

Gebäuderaum Gebläse 1 Biorotor

Gebäuderaum Gebläse 2 Biorotor

PV Anlage Dach Betriebsgebäude

PV Anlage Freifläche

Alte Kläranlage

Ablaufmessschacht

WTW MIQ/JB

WTW SensoLyt® 700 IQ

WTW Alyza IQ PO4-111

WTW MIQ/C3

WTW MIQ/TC 2020 XG

WTW MIQ/C2

Analyseschacht

WTW Sirados Pro A

WTW SensoLyt® SEA EX

WTW WtwCond 750 T EX

Belebungsbecken 1

WTW FDO®700 IQ

Belebungsbecken 2

WTW FDO®700 IQ

Schlammspeicher

Ablaufschacht

Fällmittelstation Havarieschacht

Siemens IM 155-6 PN

Phoenix FL SWITCH

Grundfos DDA

LEGENDE:

- Netzanschluss (Telekom)
- LWL - Singlemode
- Ethernet
- Profinet
- Modbus TCP
- WTW Sensornet
- WTW Signaladerdrahtung
- Sonstiges

- ÜSS: Überspannungsschutz
- NWK: Netzwerkdose CAT6a, duplex

Dokumentart	Netzwerktopologie
Anlage	KA Weinsheim
Bauherr / Auftragsgeber	VGW Prüm
Plan / Dateiname	
Erstellt mit	ZWCad
Ausgabedatum	17.03.2026
Blatt	1/1
Maßstab	---
Plangrösse	A1