
Schwimmbad Lebenshilfe
Entwurfsplanung HLS
Schema MSR-Technik

Alle Maße sind vom Auftragnehmer in der Zeichnung und auf der Baustelle unaufgefordert zu überprüfen ! Abweichungen sind mit der Bauleitung umgehend zu klären! Materialien und Dimensionen nach geprüfter Statik sowie in Übereinstimmung mit der Ausschreibung und DIN 4108, 4109 und dem Nachweis des Wärmeschutzes.


103 Lüftungszentrale OG

Zuluft- und Abluftanlage (5) ALKO Duschen/Umkleiden/Technik



103 Lüftungszentrale OG

MSR Schaltschrank ASP-02 OG



Legende

- Reparaturschalter
- Motorantrieb allgemein
- Temperaturfühler
- Differenzdrucküberwachung
- Rauchmelder
- Druckfühler
- Temperaturfühler

AB	Lüftung Abluft	
ZU	Lüftung Zuluft	
AU	Lüftung Außenluft	
FO	Lüftung Fortluft	
MSR		
RL	Heizung Rücklauf	
VL	Heizung Vorlauf	
TWZ	Zirkulation	

10= PWW-Regelventil VXG41.15-1.6.01
Stellantrieb SAX 619.03

11= Mischerventil RB15/1,6
Stellantrieb MD100-RE

P1= Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 (1~230 V)
P2= Wilo Stratos MAXO 25/0,5-4 (1~230 V)
P3= Zirkulationspumpe Yonos PICO-Z 20/0,5-8 (1~230 V)
P4= Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
P5= Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
P6= Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16

Bestand:
F1= Wilo Stratos Maxo 40/0,5-4 (1~ 230V)

M1= MD200Y (24V)
M2= RK25 MD210Y (24V)
M3= ESBE


W1= Warmwasserbereiter Viessmann
Vitocell 100-V Typ CVA 500 l, 45kW

6= Ventilator AB
Maico ERR 25
Anlage 2 - WC EG

7= Ventilator AB
Maico ERR 25/1
Anlage 3 - WC OG


103 Lüftungszentrale OG

Zuluft- und Abluftanlage (1) Menerga Schwimmhalle



Technikzentrale UG

MSR Schaltschrank ASP-01 UG



CAD - Zeichnung
keine manuelle Änderungen !

Änderungen

Index	Datum	Bezeichnung	Name
k			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			

Planung: ENACON GmbH
Ingenieurbüro für Energie- und Anlagenconsulting
Edenkobener Str. 11
67067 Ludwigshafen
Tel.: 0621 - 55 90 96-0
Fax: 0621 - 55 90 96-29
Mail: info@enacon-gmbh.com

Bauherr: Sägmühle 13, 67098 Bad Dürkheim

Projekt: Schimmbad Lebenshilfe
Lüftung MSR Schema

Bauteil: Entwurfsplanung HLS
MSR-Technik

Unterlagenersteller: der Bauherr: | der Planer:

Maßstab	Datum	Gezeichnet	Format	Zeichnung Nr.
-	20.03.2026	I.E.	DIN A 0	25015-HE-SHX-05

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Mind protection note according to DIN 34