

Tür-Nr.	Lage	Brandschutz-Anforderung	Schallschutz-Anforderung	Rettungs-weg	Schließsystem	Beschlag innen	Beschlag außen	Antipanik-Griff (u. Antipanik-Schloss) in Raum:	Lichte Durchgangs-breite	Lichte Einbauhöhe	Lichte Einbaubreite	Wand-Material links/rechts	Sturz	Aufschlag nach DIN Gehflügel	Aufschlag nach DIN Bedarfsflügel	Integrierter Rauchmelder	Zusätzl. Rauchmelder	Weitere Ausstattung
UNTERGESCHOSS																		
T-1.30-I	innen	T30-RS	Rw,p ≥ 32dB	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Drücker	beidseitig	90cm	2,400	2,010	Mauerwerk	Trockenbau-Unterzug	DIN R	-	-	-	-
ERDGESCHOSS																		
T.0.20-I	innen	T30-RS	Rw,p ≥ 32dB	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Griffstange (Treppenhaus)	Raum 0.05 Eingang/Flur	100cm	2,500	2,010	Mauerwerk	Trockenbau-Unterzug	DIN L	-	-	-	E-Öffner
T.0.21-I	innen	T30-RS	-	-	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Drücker	-	120cm	2,500	2,010	Mauerwerk / Stahlbeton	Trockenbau-Unterzug	DIN L	-	X	X	Feststellanlage
T.0.22-I	innen	-	Rw ≥ 36dB	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Gastro: Drücker	Flur: Griffstange	Raum 0.20 Gastraum	90cm	3,040	2,125	Trockenbau	Trockenbau-Unterzug	DIN L	DIN R	-	-	Falztreibriegel am Bedarfsflügel
T.0.23-I	innen	-	Rw ≥ 36dB	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Gastro: Drücker	Flur: Griffstange	Raum 0.20 Gastraum	90cm	3,040	2,125	Trockenbau	Trockenbau-Unterzug	DIN R	DIN L	-	-	Falztreibriegel am Bedarfsflügel
T.0.24-I	innen	T30-RS	Rw,p ≥ 32dB	-	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Drücker	-	90cm	2,500	1,600	Mauerwerk / Trockenbau	Trockenbau-Unterzug	DIN R	-	-	-	-
GS 0.08	innen	-	Rw ≥ 36dB	-	-	-	-	-	-	3,040	1,940	Trockenbau	Trockenbau-Unterzug	-	-	-	-	-
GS 0.10	innen	-	Rw ≥ 36dB	-	-	-	-	-	-	3,040	2,010	Stahlbeton / Trockenbau	Stahlbeton-Unterzug	-	-	-	-	-
F.0.01-I	innen	-	Rw ≥ 36dB	-	-	-	-	-	-	1,235	1,500	Trockenbau	Trockenbau-Unterzug	-	-	-	-	-
OBERGESCHOSS																		
T.1.06-I	innen	T30	-	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Drücker	beidseitig	90cm	2,500	1,500	Mauerwerk	Stahlbeton-Unterzug	DIN L	-	X	X	Feststellanlage
T.1.07-I	innen	T30-RS	Rw,p ≥ 32dB	ja	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Griffstange (Treppenhaus)	Raum 1.03 Foyer	90cm	2,500	2,010	Trockenbau / Mauerwerk /	Trockenbau-Unterzug	DIN R	-	X	X	Feststellanlage u. E-Öffner für Türsprechanlage
T.1.08-I	innen	T30-RS	Rw,p ≥ 32dB	-	vorzurichten für PZ - Schließsystem bauseits	Drücker	Knauf (Treppenhaus)	-	90cm	2,500	2,010	Mauerwerk	Trockenbau-Unterzug	DIN L	-	-	-	-

Allgemeingültige Angaben und Ausstattung:

- Profilrahmenfarbe: RAL 9004 - matt
- Integrierter Rauchmelder an Brandschutztüren + zusätzlicher Rauchmelder nach Notwendigkeit in Bezug zur Deckenhöhe
- Türdrücker gemäß Zugangstüren des Projekts: FSB 1053, Edelstahl, ovale Rosette
- Antipanik-Drücker gemäß Zugangstüren des Projekts: FSB 1053, gekröpft, Edelstahl, ovale Rosette
- Griffstangen gemäß Zugangstüren des Projekts: gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Wandstärke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung, türhoch
—> Ausführung bei den Zugangstüren: Firma WSS, Modell 126
- Drückerhöhe: 1,05m
- Rosetten: oval, Edelstahl

- Die Angaben zu den Wandmaterialien beziehen sich auf die Ansicht der Elemente gem. Detailplan: ***KBN-0078_AR_D_5_A/B/C-1/0/1_DE_TUR/FEN1_1V_A***

- **Anschlüsse von Brandschutztechnischen-Komponenten in Klärung!**