



1x Stromkabel DN50  
Kabelschutzrohr, innen glatt

1x Stromkabel DN150  
Kabelschutzrohr, innen glatt

1x LWL-Kabel DN150  
Kabelschutzrohr, innen glatt


Hauptverfüllung

erste Verfüllschicht  
→ 10-15cm Steinfreier Aushub  
zum Schutz der Rohre

Kabelschutzrohr DN100

Sandbett 20cm

80



- Legende:
- |  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
|  | Dämmung weich   |  | Betonfertigteil |
|  | Dämmung hart    |  | Estrich         |
|  | Trockenbau      |  | Bestand         |
|  | Mauerwerk       |  | Stahlbau        |
|  | bew.Beton       |  | Vormauerklinker |
|  | Vormauerklinker |  | Vormauerklinker |

| Änderung | gez. | Datum | Index |
|----------|------|-------|-------|
|----------|------|-------|-------|

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2304 | Projekt                                      |
|      | <b>Jagdparcours Buke -<br/>Trafostation</b>  |
|      | <b>Dune 3<br/>33184 Altenbeken</b>           |
|      | Gemarkung: Buke<br>Flur: 9<br>Flurstück: 206 |

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bauherr:                                                                                 | Landesjagdverband NRW e.V. |
| Gabelsbergerstraße 2<br>44141 Dortmund<br>Telefon 0231-2868-600<br>Telefax 0231-2668-666 |                            |

|                                                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Architekten:                                                                                              | plan.werk / Gesellschaft für<br>Architektur und Städtebau mbH |
| Schorlemerstraße 12<br>48143 Münster<br>Telefon 0251-89933-0<br>Telefax 0251-89933-33<br>www.plan-werk.de |                                                               |

Bezeichnung des Blattes  
**SN01 - Systemschnitt**

|                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Status            | Blattgröße        | Maßstab     |
| <b>Ausführung</b> | <b>A3</b>         | <b>1:50</b> |
| Blattnummer       | Plotdatum         | Index       |
| <b>2304-SN-01</b> | <b>22.06.2026</b> | -           |

Datei  
R:\2304\_Buke Trafostation\01 PLAN\02 Genehmigungssplanung\01\_Arbeit  
\260327\_Jagdparcours Buke\_Anbau Trafostation\_GP\_3k.pln