

Turnhalle Reken

Ausstoßzeit der Entnahmestellen

Bezeichnung

Prüfbezeichnung: Benutzerdefiniert

Prüftemperatur: 38.0 °C

Prüfzeit: 15.0 s

FL-Nr.	Entnahmestelle	L [m]	Q _r [l/s]	Leitungs- volumen [l]	T _{test} [°C]	Zeit [s]	T _{stat.} [°C]	Zeit [s]
6	Dusche 4 Damen	4.38	0.15	1.1	38.0	5.2	38.5	5.3
7	Dusche 3 Damen	3.37	0.15	1.0	38.0	4.6	38.5	4.7
8	Dusche 1 Damen	4.45	0.15	1.1	38.0	5.2	38.5	5.3
9	Dusche 2 Damen	3.44	0.15	1.0	38.0	4.6	38.5	4.7
13	Dusche 1 Herren	5.05	0.15	0.8	38.0	5.9	41.9	6.9
15	Dusche 2 Herren	4.06	0.15	0.6	38.0	5.0	41.9	5.9
17	Dusche 3 Herren	3.07	0.15	0.5	38.0	4.2	41.9	4.8
19	Dusche 4 Herren	2.08	0.15	0.4	38.0	3.1	42.0	3.5
30	Dusche bar.-WC Lehrer 2	2.69	0.15	0.3	38.0	2.2	44.9	2.6
35	Dusche bar.-WC Lehrer 1	2.75	0.15	0.3	38.0	2.2	44.9	2.7

Hinweis: Auf die berechneten Einzel-Ausstoßzeiten ist jeweils eine Anlaufverzögerung der Frischwasserstation von ca. 4 Sekunden zu addieren.