

# Niveau 2

**LEGENDE**

**Asbest**

Probenahme

Ma-00-Asbest

Entnahmestelle  
Materialprobe mit  
Probenbezeichnung

**PCB**

Probenahme

Ma-00-PCB

Entnahmestelle  
Materialprobe mit  
Probenbezeichnung

Probenahmedatum : 2025.11.24

Plannummer: PN\_1\_OG-Niveau 2\_003\_a

Blattgröße: DIN A3

**Bauherr:**



**Projekt:**

Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter (Ruhr)  
Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28,58300 Wetter

**OG**

Entnahmestellen Materialproben

**Projektnummer:** 230116/NA2

Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter (Ruhr)  
Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28,58300 Wetter

**Datum:** 2026.01.05

**Gez.:** ZI

**Maßstab:** 1:450

**Ingenieurbüro**  
**Dr. Stefan Henning GmbH**

Planetenfeldstraße 103  
44379 Dortmund  
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00  
Fax: 0231 700 606 99  
www.ingenieurbuero-henning.de

# Niveau 1

**Ma-06-Asbest**  
Mischprobe  
Decke - Feinputz  
Asbest nicht nachgewiesen

**Ma-02-PCB**  
Stütze (rund) - Anstrich weiß  
PCB ges.: n. b.

**Ma-03-PCB**  
Betonwand - Anstrich gelb  
PCB ges.: n. b.

**Ma-05-Asbest**  
Mischprobe  
Betonunterzug - Feinputz  
Asbest nicht nachgewiesen

**Ma-01-Asbest**  
Mischprobe  
Massivwand - Putz  
Asbest nicht nachgewiesen

**Ma-04-PCB**  
Betonwand - Anstrich grau  
PCB ges.: n. b.

**Ma-07-Asbest**  
Mischprobe  
Decke - Feinputz  
Asbest nicht nachgewiesen

**Ma-18-PCB**  
Massivwand - Anstrich gelb  
PCB ges.: n. b.

**Ma-08-Asbest**  
Mischprobe  
Decke - Feinputz  
Asbest nicht nachgewiesen

**Ma-09-PCB**  
Betonbrüstung - Anstrich braun  
PCB ges.: n. b.

Dateipfad: z:\Projekte 2023\230116 Stadt Wetter, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Schadstoffsanierung\03 Pläne\BSH\dwg\230116.NA2\_Geschwister-Scholl-Gymnasium.dwg