



LEGENDE

Lüftung

Symbol	Typ/Bezeichnung
	Abluft
	Zuluft
	Volumenstromregler konstant

Lüftung

Symbol	Typ/Bezeichnung
	Schalldämpfer
	Auslässe
	Brandschutzklappe
	Kalhauchsperre

Allgemeine Hinweise für alle Gewerke

1. Prüfung und Kontrollraten

Alle installierten Lüftung, Heizung, Kälte, Sanitär) sind vor Beginn der Arbeiten auf die Baustelle zu kontrollieren, zu Kalibrieren der Lieferumfang/Mengen zu überprüfen.
Abweichungen/Mängel von den Planungen sind umgehend vor Projektierung zu melden.

2. Kontrollraten

Alle Rohr, sind vor Ort zu Messen und mit den Plänen abzugleichen.
Abweichungen sind vor der Ausführung zu Klären und gegebenenfalls in den Plänungen einzutragen.

3. Verbindung und Befestigungen

Rohr- und Kanalarbeiten sowie Kalibrierten sind gemäß den Vorgaben zu verlegen und sicherzustellen.
Alle an den jeweiligen Normen entsprechen (z.B. DIN 3570 für Lüftungsleitungen, DIN EN 12828 für Heizungsleitungen).

4. Isolierung und Dämmung

Alle Rohrleitungen sind mit den für den Einsatzzweck vorgesehenen Materialien und Stärken zu Isolieren.
Und gemäß den Anforderungen zu dämmen. Dies gilt sowohl für Wärmeschutz als auch für Kälteanlagen und Luftkanäle.

5. Verbindungstechnik

Alle Verbindungen der Bauteile muss unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen und
Vorschriften erfolgen (z. B. DIN EN/ÖNORM Richtlinien, DIN EN ISO für Luftkanäle).

6. Druckprüfung und Dichtigkeitsprüfung

Vor der Inbetriebnahme sind alle Rohr- und Kanalleitungen sowie die entsprechenden Dichtungen auf Dichtheit zu prüfen. Druckprüfungen sind
gemäß den Vorgaben durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind zu dokumentieren und die Prüfprotokolle sind den Unterlagen zur Übergabe und Abnahme beizufügen.

7. Kapitel und Wartung

Alle Anlagen müssen so installiert werden, dass Wartungs-, Reinigungs- und Inspektionsöffnungen zugänglich sind.
Dies gilt insbesondere für Filter, Wärmetauscher, Ventilatoren und andere wartungsintensive Bauteile.

8. Kondensleitungen und Kälte

Alle Bauteile müssen während der Bauphase vor äußeren Einflüssen geschützt werden,
und Beschädigungen oder Korrosion zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Rohre und Bauteile in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

9. Brandschutz

Alle Arbeiten müssen den geltenden Brandschutzrichtlinien entsprechen. Brandschutzklappen, Brandschutzmanschetten und
andere brandschutztechnische Maßnahmen sind gemäß den Planungen und gesetzlichen Vorschriften auszuführen.

10. Abnahme und Dokumentation

Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Anlagen einer Abnahmeprüfung zu unterziehen.
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und in einem Abnahmeprotokoll festzuhalten.
Alle relevanten Dokumentationen sind vollständig und korrekt zu übergeben.

11. Protokolle

Alle Aufmerkte, Lieferungen in unterbrochen Räumen sowie Abhaltungen sind der Firma zu schicken.
Bei gilt sowohl für Rohrleitungen als auch für Kalteisenerzeugungen und Lüftungsgeräte."

12. Sicherheitsvorschriften

Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen durchzuführen.
Dies umfasst auch die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung und die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen.
Bei der Montage von Anlagen und die unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu beachten.

13. Umweltschutz

Alle Baustellenabfälle sind fachgerecht zu entsorgen.
Bei der Installation von Anlagen sind Umweltschutz-Materialien und Substanz zu Abtrennungen, um die Umwelt zu schützen."

14. Gewährleistung

Mit der Aufforderung Bedarfen gegen die angegebene Art der Ausführung oder Firma Angaben, so ist er verpflichtet diese vor
Ausführung schriftlich geltend zu machen."

15. Lieferung und Montage

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen und Angaben des Bauherrn, sowie der beteiligten Ingenieure und Architekten.
Für alle Fehler und Mängel, die aus Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, haftet der Unternehmer.

Gesamtmaterialliste für Sämtmodifiz und Materialien

Bauteil	Einheit	Medienführung	Elementmaterial	Dicke [mm]	Anz.	Druckklasse
Lüftungs- Rohr/Schacht - im Gebäude	Lüftung	Frisc. Kaltluft/Zuluft (FL/ML), Fortluft (FL, RFL, RFL 2)	Mineralwolle	25	555	A1-G, s0, d0
Lüftungs- Rohr/Schacht - im Außenluft gemessel	Lüftung	Frisc. Kaltluft/Zuluft (FL/ML), Fortluft (FL, RFL, RFL 2)	wohl. Aluschuh, Mineralwolle, wohl.Alu	25	555	A1-G, s0, d0
Lüftungs- Rohr/Schacht Aussenluft	Lüftung	Verschloss Kaltluft/Zuluft (FL/ML), Fortluft (FL, RFL, RFL 2)	wohl. Aluschuh	25	555	A1-G, s0, d0
Lüftungs- Rohr/Schacht Fortluft	Lüftung	Verschloss Kaltluft/Zuluft (FL/ML), Fortluft (FL, RFL, RFL 2)	wohl. Aluschuh	25	555	A1-G, s0, d0
Lüftungs- Rohr/Schacht Kell & Kornlen	Lüftung	Kaltluft (SZ, RFL, RFL	Mineralwolle	25	555	A1-G, s0, d0
Heizungsrohre - im Gebäude	Heizung	Rohr (SZ, Kaltluft (FL), Zuluft (SZ, RFL)	Mineralwolle, Kalkfilz und Blechverkleidung	100%	555	A1-G, s0, d0
Heizungsrohre - im Außenluft gemessel	Heizung	Rohr (SZ, Kaltluft (FL), Zuluft (SZ, RFL)	Mineralwolle, Kalkfilz und Blechverkleidung	100%	555	A1-G, s0, d0
Heizungsrohre - im Gebäude - Rohr auf Kaltluftzuluft (FL, RFL) - Rohr auf Kaltluftzuluft (SZ, RFL)	Heizung	Rohr (SZ, Kaltluft (FL), Zuluft (SZ, RFL)	Mineralwolle, Kalkfilz und Blechverkleidung	100 % 100 %	555	A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0
Lüftel - Presse, -Klimaklassen - im Gebäude	Kälte	Rohr (SZ, Kaltluft (FL), Zuluft (SZ, RFL)	Mineralwolle, Kalkfilz und Blechverkleidung	100%	555	A1-G, s0, d0
Trink-, Betriebswasserleitung - Rohr - im Gebäude	Sanitär	Kaltluft (SZ), Kaltluft (SZ), Zuluft (SZ)	Zementmörtel, wohl. Aluschuh, wohl. Aluschuh	100%	555	A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0
Trink-, Betriebswasserleitung - Rohr - im Außenluft gemessel	Sanitär	Kaltluft (SZ), Kaltluft (SZ), Zuluft (SZ)	Mineralwolle, wohl. Aluschuh, wohl. Aluschuh, wohl. Aluschuh	100%	555	A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0
Trink-, Betriebswasserleitung - Rohr - im Außenluft gemessel	Sanitär	Kaltluft (SZ), Kaltluft (SZ), Zuluft (SZ)	Mineralwolle, wohl. Aluschuh, wohl. Aluschuh, wohl. Aluschuh	100%	555	A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0
Schwitzwasserleitung	Sanitär	PVC, PP, HT Rohr, DWL	PE	4,5	555	A1-G, s0, d0
Schwitzwasserleitung - Schacht	Sanitär	HT-PE, wo. gerohr, Kaltfilz	PE	4,5	555	A1-G, s0, d0
Regenwasserleitung - im Gebäude	Sanitär	PVC, HT, HT, Rohr, HS, HS-RI	wohl. Aluschuh, PE, Mineralwolle	70,5,50	555	A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0 A1-G, s0, d0

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	gez.
01			

Änderungen

Planung:
MG INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Dipl. Ing. H. Mann
Stöckerstrasse Nord 1
36124 Eichenzell/Rasdorf
Telefon: 06657 4811 0-0
Telefax: 06657 4811 0-60

AWO Psychiatriezentrum
Vor dem Kuseratore, 36154 Königsfurter

KJP 81
Neubau der Kinder- u. Jugendpsychiatrie

Raumlufttechnik
Schema

Ausführungszeichnung

Planungsbeteiligte/Architektur: -	
gez.: RT	Erstelldatum: 25.09.2025
Plan-Index: 00	Index Datum: -
Projektnr.: 25-108	Maßstab: - Blattgröße: 594x2200
Zeichnungsnummer: 25-108_5_RLT_EK_KA_02_00	