

Vorsatzschalen WC: 27,5 cm
Vorsatzschalen Waschbecken: 17,5 cm

Feuchteschutz gem. ergänzendem Gründungsgutachten GGU - Abdichtungsempfehlungen, S. 18 Punkt 7.3
 Bauteile nicht tiefer als 3 m - Abdichtung für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
 Bauteile mehr als 3 m unter Gelände - Abdichtung für die Wassereinwirkungsklasse W2.2-E

Gültig nur in Verbindung mit der geprüften Statik!

- Hohlblock SFK 6

Alle Fenster sind bodentief geplant!
Höhenangaben beziehen sich auf OKFF!

- | | | |
|---------------------|------|-----------------------------|
| Heizung | WA | Wandaussparung |
| Stofftechnik | WD | Wanddurchbruch |
| Sanitär | WS | Wandschütz |
| Bodendurchbruch | AD | Abgehängte Decke |
| Deckenaussparung | GA | Glasausschnitt in Tür |
| Bodendurchbruch | RD | Tür, rauchdicht |
| Deckenschütz | dTs | dicht- und selbstschließend |
| Landmark-Durchbruch | T 30 | Tür, feuerhemmend |
| Interzuggdurchbruch | T 50 | Tür, feuerhemmend |
| | RS | Rauchschutz |
| | | Rauchschutz231 |

- Eisen
 Inoleum
 Eppich
 Akerd
 Astenstein
 Betonwerkstein

Änderung ! (neu)

Sütlig nur in Verbindung mit der geprüften Statik! Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit den Architektenplänen zu vergleichen! Unklarheiten und Widersprüche in den Plänen sind mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären! Aufgaben der Bauaufsicht sind zu berücksichtigen!

Beachtung des Bodengutachtens mit Gründungs- und Abdichtungsempfehlungen sowie des Brandschutz-Konzeptes!

ÜBERSICHT OBERGESCHOSS

ÜBERSICHT ÜBERGESAMTES

AWO Psychiatriezentrum
Vor dem Kaiserdom 10
38114 Klenzingen
<https://www.awo-psychiatriezentrum.de/mittelaltelassen-ent-rie>

ARGE **SWP**lohrarchitektur GMBH