

No. Neu A= Änderung G= Getestet	Fernwirkanlage	Quelle	Ziel	Anlage	Regist.- Bereich	Key	Name (KGS/AKZ)	Longname	Bezeichnung	eNG	Profibus Adresse	Profibus Adresbyte	Profibus	Index	Modbus TCP Register	Modbus Register Binärer Begleiter	Bit	Typkennung	Funktionscode	CASDU1	CASDU2	IOA1 (L)	IOA2 (M)	IOA3 (H)	RKS in der AK3	Daten- punkt- test VLS	Daten- punkt- test LSR
N							133NDB01AA001	Absperschieber Endlage AUF										GO									
N							133NDB01AA001	Absperschieber Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA002	Absperschieber Endlage AUF										GO									
N							133NDB01AA002	Absperschieber Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA102	Regelklappe Endlage AUF										GOH									
N							133NDB01AA102	Regelklappe Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA102	Regelklappe Endlage AUF										GO									
N							133NDB01AA102	Regelklappe Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA102	Regelklappe Befehl AUF																			
N							133NDB01AA102	Regelklappe Befehl ZU																			
N							133NDB01AA102	Regelklappe Störung																			
N							133NDB01AA101	Absperklappe Endlage AUF										GO									
N							133NDB01AA101	Absperklappe Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA101	Absperklappe SB AUF																			
N							133NDB01AA101	Absperklappe SB ZU																			
N							133NDB01AA101	Absperklappe Störung																			
N							133NDB01AA101	Absperklappe Stellung Rückmeldung																			
N							133NDB01AA103	Absperklappe Endlage AUF										GO									
N							133NDB01AA103	Absperklappe Endlage ZU										GZ									
N							133NDB01AA103	Absperklappe SB AUF																			
N							133NDB01AA103	Absperklappe SB ZU																			
N							133NDB01AA103	Absperklappe Störung																			
N							133NDB01AA103	Absperklappe Stellung Rückmeldung																			
N							133NDB01CP001	Druckmessung Mw										PIR									
N							133NDB01CT001	Temperatur Mw										TIH									
N							133NDB01CF001	Druchflussmessung Mw										PIR									
N							133NDB01CF001	Druchflussmessung Störung																			
N							133NDB10CP001	Differenzdruck Filter										PDIAH									
N							133NDB20CP001	Differenzdruck Filter										PDIAH									
N							133GMA01AA601	Magnetventil Brauchmesser																			
N							133GMA01AP001	Sumpfpumpe 1 Ein																			
N							133GMA01AP001	Sumpfpumpe 1 Störung																			
N							133GMA01AP001	Sumpfpumpe 1 Handschalter																			
N							133GMA02AP001	Sumpfpumpe 2 Ein																			
N							133GMA02AP001	Sumpfpumpe 2 Störung																			
N							133GMA02AP001	Sumpfpumpe 2 Handschalter																			
N							133GMA01CT001	Temperatur Pumpensumpf										TI									
N							133GMA01CL101	Füllstand Pumpensumpf min.										LSL									
N							133GMA01CL101	Füllstand Pumpensumpf Pp1										L									
N							133GMA01CL101	Füllstand Pumpensumpf Pp2										L									
N							133GMA01CL101	Füllstand Pumpensumpf max.										LAH									
N							133GMA01CL101	Füllstand Pumpensumpf max. Alarm										LAH									
N							133NDB10CP301	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB10CP302	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB10CP303	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB10CP304	Druckmessung Mw										PIR									
N							133NDB20CP301	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB20CP302	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB20CP303	Sicherheitsdruckbegrenzer Min.										PZAL									
N							133NDB20CP304	Druckmessung Mw										PIR									
N							133NDB10CP311	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB10CP312	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB10CP313	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB10CP314	Druckmessung Mw										PIR									
N							133NDB20CP311	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB20CP312	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB20CP313	Sicherheitsdruckbegrenzer Max.										PZAH									
N							133NDB20CP314	Druckmessung Mw										PIR									
N							133NDB10AP001	Pumpe 1 Drehzahlvorgabe																			
N							133NDB10AP001	Pumpe 1 Sammelstörung																			
N							133NDB10AP001	Pumpe 1 Betrieb																			
N							133NDB20AP001	Pumpe 2 Drehzahlvorgabe																			
N							133NDB20AP001	Pumpe 2 Sammelstörung																			
N							133NDB20AP001	Pumpe 2 Betrieb																			
N							133CYE01CG501	Feueralarm										GZA									
N							133CDM01CG501	Gebäude NOT-AUS										GZA									
N							133CDM01CG502	NOT-AUS Kreis										GZA									
N							133CDM01CG502	NOT-AUS Kreis										GZA									
N							133CDM02CG501	TGA-Schrank Sammelstörung										GO									
N							133BFT01CT001	Trafo 1 Temperatur										TI									
N							133BFT01CT002	Trafo 2 Temperatur										TI									
N							133BFT01CT003	Trafo 3 Temperatur										TI									
N							133BFA01Q1	Leistungsschalter Geschlossen										GO									
N							133BFA01Q1	Leistungsschalter Geöffnet										GO									
N							133BFA01Q1	Leistungsschalter Schalten										GO									
N							133BFA01Q1	Leistungsschalter Störung										GO									
N							133BFA01Q1	Leistungsschalter Schutz ausgelöst										GO									
N							133BFA01Q2	Leistungsschalter Geschlossen										GO									
N							133BFA01Q2	Leistungsschalter Geöffnet										GO									
N							133BFA01Q2	Leistungsschalter Schalten										GO									
N							133BFA01Q2	Leistungsschalter Störung										GO									
N							133BFA01Q2	Leistungsschalter Schutz ausgelöst										GO									
N							133BFB01Q1	Leistungsschalter Geschlossen										GO									
N							133BFB01Q1	Leistungsschalter Geöffnet										GO									
N							133BFB01Q1	Leistungsschalter Schalten										GO									
N							133BFB01Q1	Leistungsschalter Störung										GO									
N							133BFB01Q1	Leistungsschalter Schutz ausgelöst										GO									
N							133BHA01Q1	Leistungsschalter Geschlossen																			

Bemerkung	im Leit- system	Langtext Bereiche	Langtext Stationsbezeichnung	Langtext Funktionsgruppe	Langtext Aggregatgruppe	Langtext Betriebsmittelgruppe	Langtext Datenpunkte	Signalart	Messbereich Anfang	Messbereich Ende	Digitalwert Anfang	Digitalwert Ende	Zustand / Einheit	RKS Informationsweiterleitung (IWL)	CASDU1 (IWL) Ursprungs- adresse	CASDU2 (IWL) Ursprungs- adresse	IOA1 (IWL) Ursprungs- adresse	IAO2 (IWL) Ursprungs- adresse	IAO3 (IWL) Ursprungs- adresse	TK	IWL getestet
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						AUF+								
							DI						ZU-								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						Störung								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						Störung								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						Störung								
							AI						%								
							AI						bar								
							AI						°C								
							AI						%								
							DI						Störung								
							AI						bar								
							DO						bar								
							DO						AUF								
							DO						Ein								
							DI						Störung								
							DI						Ein								
							DO						Ein								
							DI						Störung								
							DI						Ein								
							AI						°C								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							AI						bar								
							FDI						bar								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							AI						bar								
							FDI						bar								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							AI						bar								
							VAO						%								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VAO						%								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							AI						bar								
							FDI						bar								
							FDI						Ein								
							FDI						Ein								
							AI						bar								
							VDI						%								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VDO						Ein								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VDO						Ein								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VDI						Ein								
							VDO						Ein								
							VDI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DI						Ein								
							DO						AUF								
							DI						ZU								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						Störung								
							AI						%								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						Störung								
							AI						%								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						Störung								
							AI						%								
							DO						AUF								
							DO						ZU								
							DI						AUF								
							DI						ZU								
							DI						Störung								
							AI						%								