




Achtung: Einbeziehung Attika-Dach in Fangeinrichtung mit Ueberbrückungslasche / Dehnungsbugel

 OK = ca. 40cm uFFB

 Druckwasserdichte Wandraufnahme für Weiße Wanne
Fabr.: Dehn - Art.-Nr. 478051 (Einseitig an Wand)

 Erdschlussfahne mind. 1m lang - Band-Edelstahl 30x3,5mm
der verzinkter Rundstahl ø 10mm mit PVC-Isolierung - Fabr.: Dehn

Fundamente der Hochleitung in Waende/Stuetzen bis auf Dachniveau.
Rundstahl $\varnothing$ 10mm verzinkt, vom Fundamentierter Bodenplatte
- Auslass ueber RFB-Dach + 1m lang Rundstahl $\varnothing$ 10 mm mit PVC-Mantel
im Bereich der Ausfuehrung aus Waenden/Stuetzen Dach zur Anbindung
am Blitzschutz Dach.

Anschluss an Regenfallrohr, Stahlkonstruktion usw. gemäß Beschriftung
Steigeleiter usw., Material: Edelstahl V4A (eventuell mit Isolierung)

	Blitzschutz-Fangstange 8mm Durchmesser z.B. mit Einfach-Betonsockel (Keiltechnik) Höhe Fangstange gemäß Beschriftung
	Blitzschutz-Fangstange 8mm Durchmesser z.B. mit Dreifach-Betonsockel (Keiltechnik) Höhe Fangstange gemäß Beschriftung

Blitzschutz Trennfunktenstrecke - Aufputz



Dehnungsstücke Gerade / Kreuz - z.B. Flex-Verbinder


Achtung: Einrichtung der Anlage nach den gueltigen DIN und VDE-Vorschriften:
DIN 18014, VDE 0185, VDE 0190 und VDE 0100 Teil 540
Alle techn. Daten und Materialien siehe Leistungsverzeichnis!

Alle Erdungssysteme müssen untereinander verbunden sein!
Durch Zusammenschluss der einzelnen Erdungssystemen (Gebäude/Bauten) zu einem Maschenetz wird der Gesamt-Erdwiderstand verkleinert. Zusätzlich werden Potentialdifferenzen zwischen den Gebäuden verringert.



bezeichnung

HGG E P5 BS 02 -1 a 260910



BAUHERR:
Gemeinde Gundelfingen
Alte Bundesstraße 31
79194 Gundelfingen

0761 5911-0
gemeinde@gundelfingen.de

ARCHITEKT:
K9 ARCHITEKTEN BDA DWB

78098 Freiburg

freiburg@k9architekten.de

Ausführungsplanung

Schnell
INGENIEURE

Stuttgarter Strasse 150
78532 Tuttlingen
Tel. 07461/9284-0 Fax 79640-
info@ib-schnell.de
www.ib-schnell.de

Neubau JPH-Grundschule
79194 Gundelfingen

alt Elektroinstallation Datum : 10.09.2026
 E.H. Bittner & S. Glemser Geprüft :
 Datum :
