Mindestüberdeckung Abwasserdruckleitung und Wasserversorgungsleitung beträgt 1,50 m
Abwasserdruckleitung mindestens 10 cm tiefer als Wasserleitung verlegen.
Horizontaler Mindestabstand 40 cm, gemäß DVGW400-2 (Tabelle H)

Achse DL16



NHN + 662 m

Gelände	682,48	682,76	682,59	682,41	682,51	682,58	682,47	682,62	682,59	682,70	682,72	682,75	682,82	682,82	682,90
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
Km	0+000										0+100				

Gelände	683,11	683,39	683,78	684,12	684,35	684,53	684,71	684,83	685,01	685,07	685,09	685,13	685,25	685,29	685,30
Station (horizontale Achse)	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
Km						0+200									

Gelände	685,35	685,25	685,19	685,16	685,10	685,01	684,92	684,81	684,79	684,63	684,68	684,65	684,62	684,74	684,82
Station (horizontale Achse)	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	370,00	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Km	0+300										0+400				

Gelände	684,88	685,03	685,30	685,54	685,87	686,18	686,28	686,45	686,66	687,07	687,47	687,82	688,10	688,22	688,41
Station (horizontale Achse)	450,00	460,00	470,00	480,00	490,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
Km						0+500									

Gelände	688,65	688,48	688,76	688,94	689,22	689,38	690,15	691,27	692,15	692,84	693,81	694,93	695,49	695,98	696,41
Station (horizontale Achse)	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00	650,00	660,00	670,00	680,00	690,00	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00
Km	0+600										0+700				

Gelände	696,79	697,22	697,65	698,07	698,47	698,77	699,12	699,44	699,68	699,96	699,51
Station (horizontale Achse)	750,00	760,00	770,00	780,00	790,00	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00	850,00
Km						0+800					

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

BREINLINGER INGENIEURE
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4, 78532 Tuttlingen, T+ 49 74 61 - 184 - 0
Rotebühlstraße 44, 70178 Stuttgart, T+ 49 711 - 78 78 16 - 0
Turmstraße 5, 78467 Konstanz, T+ 49 74 61 - 184 - 0
office@breinlinger.de
www.breinlinger.de
BERATENDE INGENIEURE
TUTTLINGEN | STUTTGART | KONSTANZ

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung	Anlage 3		Plan-Nr 3	
	bearbeitet	Messmer	Planstand	
	gezeichnet	Sauter / sps	10.06.2026	
Längsschnitt Druckleitung Achse DL16	Format	1135 mm x 297 mm		
	Projekt	T14-070 / 2		
	Maßstab	1: 1000/200		

Aufgestellt:
Tuttlingen, den 10. Juni 2026
i. A. [signature]

PAS: 003 HINTERGR\ SST: S_AP_WasserDruck.bsn Darst: basis
STRATIS V14.9 \ T14_070 \ 2W5H00314_Wasserltg-Druckltg.sda PLOT\ 11.06.2026 \ 3-2-LS-DL16.pdf