


GRUNDRISS EBENE +3,21m  
VERWALTUNGSGEBÄUDE



GRUNDRISS EBENE -4,40m  
ANBAU GRUBE

#### LEGENDE GRÜNORDNUNG:

- Brandwand
- feuerbeständiges, raumabschließendes Bauteil
- nichtbrennbar
- schwerentflammbar
- notwendige Treppe / notwendiger Treppenraum
- Hauptgang (IndBauRL)
- Stellfläche für tragbare Leiter
- Aufenthaltsraum
- kein Aufenthaltsraum
- Haustechnik
- Raum mit erhöhter Brandgefahr
- klassifizierte Feuerschutztür
  - T30 feuerhemmende Tür
  - T60 hochfeuerhemmende Tür
  - T90 feuerbeständige Tür
- Notausgang beleuchtet
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweglänge (Lauflänge)  $\leq 35$  m
- Entfernung zum Notausgang (IndBauRL)  $\times 1,50$
- Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRA)
- Bedienelement für Rauch- und Wärmeabzugsgerät (Gasfeder/Pneumatik/24V)
- fahrbarer Feuerlöscher
- Feuerlöscher
- anleiterbare Stelle
- Hinweis

# BAUANTRAG

NEUBAU KLÄRSCHLAMMTROCKNUNG MIT  
PYROLYSE UND VERWALTUNGSGEBÄUDE  
IN 86807 BUCHLOE, XAVER-FENDT-STRASSE

BAUHERR: Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU  
Fellhornstraße 15 A  
87719 Mindelheim

PLANER:  
(ENTWURFSVERFASSER) **SCHUSTER**  
ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Schuster engineering GmbH  
Krumbacher Str. 34 · 86476 Neuburg/Ka.  
Tel. +49(0)8283 / 99897-0 Fax 99897-18  
info@schuster-ing.de www.schuster-ing.de

PLANER:  
(BRANDSCHUTZ) **SCHUSTER**  
ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Schuster engineering GmbH  
Krumbacher Str. 34 · 86476 Neuburg/Ka.  
Tel. +49(0)8283 / 99897-0 Fax 99897-18  
info@schuster-ing.de www.schuster-ing.de

PLANNAME: BRANDSCHUTZPLAN

INHALT: GRUNDRISS

MAßSTAB: M. 1:200 PROJ.NR.: 24 052

DATUM: 13.05.2026 PLAN NR.: B001 b