Dachhaube WGD
Fabr. Waterloo
ca. 30.000m³/h

Kiesbedachung

Kiesbedachung

Gehweg mit Platten

1170
585 585
3000
~10055
60
2322
2351
2351
2322
150
150
600
1000
1500
8435
8435

Berostung

Querträger
Querträger
Querträger
Querträger
Querträger
Querträger

KM I
Kreis 2
KM II
Kreis 1
KM I
Kreis 1
KM II
Kreis 2

Steigetrasse ELT
Flüssigkeitsleitung Cu DN 42
Druckleitung Cu DN 76

Demontage von 4 Rückkühlern einschließlich Rohrleitungen und Verkabelung

Die zu demontierenden Rohrleitungen auf der Fassade, befinden sich innerhalb einer gedämmten Blechverkleidung.

ENTWURF/DEMONTAGE

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME
a	01.04.26	Ersatz Kolbenvetdichter	Naumann

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER BAUAUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE EINHALTUNG DER MASSE HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
HUGH- GREENE- WEG 1 22529 HAMBURG
GEBÄUDEPLANUNG

NDR

BETRIEBSBEREICH	LFH NIEDERSACHSEN	PROJEKT-NR. I.14.1502.502	GEZEICHNET	Naumann
BAUWERK	HAUS 2		GEPRÜFT	Hohls
	ERSATZ KOLBENVERDICHTER	MASSTAB 1:50 A1	GENEHMIGT	
	DACHAUSTELLUNG GERÄTE		PLAN-NR.	K-6
PLAN	DACHGRUNDRISS KÄLTE-ANLAGE	DATUM 15.09.10		