Dachhaube WGD
Fabr. Waterloo
ca. 30.000m³/h

Kiesbedachung

Gehweg mit Platten Bestand?

Platten

Kälte Küche
Bestand

Schallschutzwand

Kiesbedachung

Schallschutzboden

Schallschutzboden

Schallschutzwand

verschieben

verschieben

verschieben

KM 1
DN 100

KM 2
DN 100

1. ELT-Steigetrasse mit Deckel UV-geschützt
2. Zwei Kühlwasserleitungspaare 4x DN80
auf der Fassade mit Schwingungsdämpfer
an der Fassade der Hörfunkstudios

LEGENDE

- Kühlwasser VL
(Glykol) warm / Austritt Kältesatz
- Kühlwasser RL
(Glykol) kalt / Eintritt Kältesatz
- Ableitung
Sicherheitsventile mit doppelten
90° Bogen (Ausblas)
- Spülwasserleitung
- Abluft Kältemaschine

ENTWURF/MONTAGE

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME
a	05.11.26	Ersatz Kolbenvetdichter	Naumann

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER BAUAUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE EINHALTUNG DER MASSE HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
HUGH- GREENE- WEG 1 22529 HAMBURG
GEBÄUDEPLANUNG

BETRIEBSBEREICH	LFH NIEDERSACHSEN	PROJEKT-NR. I.14.1502.502	GEZEICHNET	Naumann
BAUWERK	HAUS 2		GEPRÜFT	Hohls
	ERSATZ KOLBENVERDICHTER	MASSTAB 1:50 A1	GENEHMIGT	
	DACHAUSTELLUNG GERÄTE		PLAN-NR.	K-6
PLAN	DACHGRUNDRISS KÄLTE-ANLAGE	DATUM 15.09.10		