Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Netz
3~400V/N/PE/50Hz

Pot.freie Meldung

Gleichrichter -X1 L1...L3,N,PE

-X3 1...48

D400G58/50-500BWru-PDG

-F900

-F100 6A B 30mA

RJ45 -X300

HUB -A17

-A100 RJ45

-A31 TFT 10"

-A30 MCU 3000

-A60 RELIO

-A61 RELIO

-A70 TUII

-A71 TUII

-A75 MAC

-A80 BATTS

-A95 ESU

-F1.1...
-F5.1 25A B

-A1

-F1.2...
-F5.2 25A B

-A2

Netz

-Q20 1A I >

-Q21 1A I >

Netz

-R1 400A 60mV

-R2 400A 60mV

-A11 Temp

-A12 Temp

-M1

-M2

-Q1 NH3 400A gG

-Q2 NH3

-X4 1L±/1M

-X2 21L±

Batterieschrank

BUC20128

14 Zellen

15 Zellen

Batterie

Batterie

Reserveeingang

Noteinspeisung

Bypass-Netz
1~230V/N/PE/50Hz

Wechselrichter -X1 1L±

-X1.11 3L±

-X5 L,N,PE

-Q2 NH3

-Q5 250A

-Q1 NH00

-F900

-Q3 NH3

-X1 2L±

-A1

-A2

MBS

SBS

WR

WR

-Q20 1A I >

-Q21 1A I >

-Q4 NH00 80A gG

-A11 Temp

-A12 Temp

-M1

-M2

G58E230/10,8-86,4/2rfg-PWG

-X6 L,N,PE

Noteinspeisung

DC-Verteilung -X1.11 ±

-X1 1L±

-X1 2L±

VF DC 60 V 400 A

-Q3 250A

-Q1 NH3

-Q2 NH3

-P1 100V

-R1 100A 60mV

-P2 100A

-Q30 400A

Not-Aus betätigt

Ii (I3) = 4000A = max., Iu(I1) = 400A = max.

-R2 400A 60mV

-P4 400A

-P3 100V

-Q10 NH00/max. 80A 63A gG SÜR

-Q24 max. 16A 2A gG

-Q25 max. 35A 10A gG

-Q26 max. 35A 10A gG

-Q27 max. 35A 10A gG

-K24

-K24

-K24

-X2 28L±

-X2 10L± ... 24L± Ansteuerung Notlicht

25L± Notbeleuchtung

26L±

27L± AC-Verteilung DC-Hilfsspannung

Noteinspeisung

AC-Verteilung -X1 L,N,PE

-X1.1 L,N,PE

VF AC 230 V 100 A

-Q1 NH00

-Q2 NH00

-P2 40A

-T1

-P1 0-250V

-F10 6A B

-F24 6A B

-F25 6A K

-F54 6A K

Ein/Aus

-S25 -H25 GN/GN

-K25

-S54 -H54 GN/GN

-K54

-X2 10L,N,PE ... 24L,N,PE

25L,N,PE ...

54L,N,PE

Rev. intern

Rev.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	16.04.2024
				Erstellt	JROSE
				Geprüft	NHAMS
				Genehmigt	

USV 60V DC und 230V AC
Senderstandort Flensburg

rd Notstromtechnik
Ihr Partner für batteriegestützte Stromversorgungsanlagen

00100211536.00E112

Blatt 1
1 Bl.