Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Technische Daten

Gerätetyp	VF AC 230 V 100 A	
Teilenummer	00100211534	
Kühlart	konvektionsgekühlt	
Max. Aufstellhöhe	1000	m (ü.NN)
Umgebungstemperatur	0-40	°C
Klima	75	%
Gehäusetyp	UC	
Abmessungen (h x b x t) mm	2200 x 900 x 800	
Kabelzuführung	unten	
Türanschlag	links	
Schutzart	IP 21	

Eingang

Spannung	230	V
Strom	100	A
Stromart	1W/N/PE~	
Frequenz	50	Hz
Vorsicherung max. *	-	A gL/gG

Ausgang

Spannung	230	V
Strom *²	100	A
Stromart	1W/N/PE~	
Frequenz	50	Hz

Bemerkungen:

_ Weitere Technische Daten, siehe Dokumentation

* auf Selektivität und Backup-Schutz zu nachgeschalteten Schutzeinrichtungen achten

*² Für einzelne Abgänge können geringere Ströme zulässig sein.

Rev. intern

Rev.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	16.04.2024
				Erstellt	JROSE
				Geprüft	NHAMS
				Genehmigt	

USV 60V DC und 230V AC
Senderstandort Flensburg

rd Notstromtechnik
Ihr Partner für batteriegestützte Stromversorgungsanlagen

VF AC 230 V 100 A
Verteilung AC
Technische Daten

00100211534.00T000

Blatt 1
3 Bl.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Pos.	▲1 Bezeichnung	Benennung	Nennwert	Einstellwert / Bemerkungen
1	-F9	G-Sicherung	5x20 2AT 250V	
2	-F10	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
3	-F11	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
4	-F12	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
5	-F13	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
6	-F14	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
7	-F15	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
8	-F16	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
9	-F17	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
10	-F18	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
11	-F19	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
12	-F20	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
13	-F21	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
14	-F22	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
15	-F23	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
16	-F24	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	
17	-F25	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
18	-F26	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
19	-F27	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
20	-F28	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
21	-F29	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
22	-F30	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
23	-F31	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
24	-F32	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
25	-F33	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
26	-F34	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
27	-F35	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
28	-F36	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
29	-F37	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
30	-F38	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
31	-F39	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
32	-F40	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
33	-F41	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
34	-F42	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	

Rev. intern

Rev.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	16.04.2024
				Erstellt	JROSE
				Geprüft	NHAMS
				Genehmigt	

USV 60V DC und 230V AC
Senderstandort Flensburg

rd Notstromtechnik
Ihr Partner für batteriegestützte Stromversorgungsanlagen

VF AC 230 V 100 A
Verteilung AC
Technische Daten

00100211534.00T000

Blatt 2
Bl. 3

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Pos.	▲1 Bezeichnung	Benennung	Nennwert	Einstellwert / Bemerkungen
35	-F43	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
36	-F44	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
37	-F45	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
38	-F46	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
39	-F47	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
40	-F48	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
41	-F49	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
42	-F50	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
43	-F51	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
44	-F52	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
45	-F53	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
46	-F54	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - K	
47	-F60	Leitungsschutzschalter	6A 1-pol. - B	

Rev. intern

Rev.	Änderung	Datum	Name	Genehmigt
			Datum	16.04.2024
			Erstellt	JROSE
			Geprüft	NHAMS

USV 60V DC und 230V AC
Senderstandort Flensburg

rd Notstromtechnik
Ihr Partner für batteriegestützte Stromversorgungsanlagen

VF AC 230 V 100 A
Verteilung AC
Technische Daten

00100211534.00T000

Blatt 3
3 Bl.