Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Batterieschrank
BUC20128

Potentialfreie Meldungen

Netz
3~400V/N/PE/50Hz

SÜR Netz/WR/EUE gestört
SÜR Sicherung/Temperatur/Ü-Schutz

Bypass-Netz
1~230V/N/PE/50Hz

Gleichrichter
D400G58/50-500BWru-PDG

Wechselrichter
G58E230/10,8-86,4/2rfg-PWG

Reserveeinspeisung DC

Noteinspeisung DC

Noteinspeisung AC
1~230V/N/PE/50Hz

zur Erdungsschiene

Reserveeinspeisung DC

Noteinspeisung DC

NOT-AUS

DC-Verteilung
VF DC 60 V 400 A

AC-Verteilung
VF AC 230 V 100 A

Verbraucher 60V DC

Verbraucher 230V AC

Gefahrentaster

a	
13.09.2022	
Rev. intern	

Rev.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	16.04.2024
				Erstellt	JROSE
				Geprüft	NHAMS
				Genehmigt	

USV 60V DC und 230V AC
Senderstandort Flensburg

rd Notstromtechnik
Ihr Partner für batteriegestützte Stromversorgungsanlagen

00100211536.00E139

Blatt 1
1 Bl.