Haus 6
NSHV
Einsp. GR

Haus 6
NSHV
Einsp. HU

FELD 3

FELD 9

FELD 1

=06EH10a

FELD 2

=06EA10a_U
USV Haus 6
220 kVA

630A

Hand-
Bypass

630A

630A

630A

Lastprüfung

LT

AUSFÜHRUNG

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

				Datum	18.05.2026	**FS - Lokstedt**	NDR Norddeutscher Rundfunk	USV-Folientableau		= 06EH10	
				Bearb.	Giese	Haus 6		EG / Dieselhalle		+ F1	
	–	–	–	Gepr.	Grüntjes						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	–	Urspr.: –	Ers.f.: –	Ers.d.: –		**06N406**	Blatt 2 von 2