
Belag begehbar

D01 Betonsteinpflaster Eingangsbereich und Rathausgarten

BK 0,3 nach RStO 12


Gesamtaufbau: 74cm
12cm Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
im Reihenverband
Steinbreite 16 cm
Steinlängen: 16, 24, 32 cm
Farbe: Beige lt. LV
4cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4,
15cm Schottertragschicht 0/45,
18cm Frostschutzschicht 0/45
ca. 25cm Beton RC 0/45



D02 Vegetationsfugenpflaster Rathausgarten

BK 0,3 nach RStO 12


Gesamtaufbau: 74cm
10 cm Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
im Reihenverband als Rasenliner
Steinbreite 20 cm
Steinlänge: 30cm
Fuge: 30mm aus Pflanzenfugensubstrat lt. LV
Farbe: Beige lt. LV
4 cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4mm,
15cm Schottertragschicht 0/45mm,
20cm Frostschutzschicht 0/45mm
ca. 25cm Beton RC 0/45



D03 Wassergebundene Wegedecke

BK 0,3 nach RStO 12


Gesamtaufbau: 33cm
4cm Deckschicht 0/8 mm
Sorte/Farbe lt. LV.
6cm Dynamische Schicht 0/16,
23cm tragfähiges Baumsubstrat 0/32 lt. LV.



Vegetation

D06 Stauden

Staudenpflanzung lt. LV
5cm Splitt 2/5 lt. LV
30cm Staudensubstrat aus
80% mineralischem Stoffgemisch und
Grünschnittkompost lt. LV




Belag befahrbar

D04 Betonsteinpflaster Zufahrt/Rathausplatz

BK 0,3 nach RStO 12


Gesamtaufbau: 90cm
12cm Betonpflaster im Reihenverband
Steinbreite 16 cm
Steinlänge: 16, 24, 32 cm
Farbe:
4cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4,
19cm Schottertragschicht 0/45,
30cm Frostschutzschicht 0/45
ca. 25cm Beton RC 0/45



D05 Vegetationsfugenstein Parkplatz

BK 0,3 nach RStO 12

Gesamtaufbau: 90cm
8cm Betonpflaster im Reihenverband als Rasenliner
Steinbreite 20 cm
Steinlänge: 30cm
Fuge: 30mm aus Pflanzenfugensubstrat
Farbe:
4cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4,
23cm Schottertragschicht 0/45,
30cm Frostschutzschicht 0/45
ca. 25cm Beton RC 0/45



VORABZUG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planname	Projektnummer	Plannummer	Datum	Maßstab	Plangröße	Gezeichnet
Regeldetails D01-D06	2207	5-01-D01	21.10.2026	1:25	DIN A3	KM/SB

PROJEKT

Rathausumfeld
Rathausstraße 8
73277 Owen

BAUHERR

Stadt Owen
Rathausstraße 8
73277 Owen

PLANUNG

Partnerschaftsgesellschaft mbB I info@schulerundwinz.de

Büro Balingen I Friedrichstrasse 46 I 72336 Balingen I Telefon 07433 37908 40

Büro Stuttgart I Ostendstraße 106 I 70188 Stuttgart I Telefon 0711 252779 60

SCHULER UNDWINZ
LANDSCHAFTS· ARCHITEKTEN