



Legende

Planung

- Trasse (offene Bauweise)
- Trasse (geschlossene Bauweise)
- Trasse Entleerungsleitung
- Arbeitsstreifen
- Bauzeitenbegrenzung

Bestand

- Wasserleitung
- Fernmeldekabel
- Mischwasserkanal
- Regenwasserkanal, Bachverdrölung
- Schmutzwasserkanal
- Hoch-, Mittelspannungskabel (-freileitung)
- Niederspannungskabel (-freileitung)
- Beleuchtungskabel
- Telefonkabel (-freileitung)
- Gasleitung

Schutzgebiete

Grundlage: Räumliches Informations- und Planungssystem „RIPS“ der LUBW

- Offenlandbiotopkartierung nach §32 NatSchG und LWaldG
- Waldbiotopkartierung nach §32 NatSchG und LWaldG

	e			
	d			
	c			
	b			
07.10.2026	a	DM	DF	Gasleitung Stadtwerke entfällt
Datum	Index	Gez.	Ges.	Änderungen / Ergänzungen
11.11.2025	0	DM	DF	

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach
Hinter dem Schloß 10
74906 Bad Rappenau

Projekt: Förderleitungen Hufenhardt - HB Zentral
Bereich: Hufenhardt - HB Zentral

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Lageplan 2

Auftrags-Nr.	Plan-Nr.	Maßstab	gez./ges./Datum
74906 58401	WW_AP_LP2a	1:500	DM/DF/11.11.2025

DIESER PLAN DARF NUR MIT ZUSTIMMUNG UND NENNUNG DES PLANVERFASSERS VERWENDET WERDEN !

Bereich Lebensgefahr !
(Höhenbegrenzung für Baumaschinen, rechtlich Verpflichtend)

- max. Arbeitshöhe 3,0m ü. GOK.
- max. Arbeitshöhe 5,0m ü. GOK.
- max. Arbeitshöhe 9,0m ü. GOK.

- Ausschl. Geräte mit Höhenbegrenzung sind zulässig.
- Eisabwurf bei entsprechender Witterung möglich. UVV beachten.
- Im Bereich der Höchstspannungsfreileitung müssen Werkzeug, Baufahrzeuge, Arbeitsmaterial etc. ausreichend geerdet sein (Gefahr durch elektromagnetische Aufladung).
- Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe im Schutzstreifen der Leitung im Bereich der Höchstspannungsfreileitung ist verboten

FRITZ

Fritz Planung GmbH
Am Schänblick 1 - 72574 Bad Urach
Tel. 07125/15 00 0 - Fax 07125/15 00 50
E-Mail - service@fritz-planung.de